

AOPK ČR
Lafayettova 13,
779 00 Olomouc

Váš dopis

-

Naše značka
ODZA-SRO-2024-1237

Vyřizuje
Tomáš Dostál
dostal@sindlar.cz
739636281

Hradec Králové
31. 7. 2024

Zakázkové číslo: 2020259

Akce: Investiční projekt Olomoucko, část IV – rekonstrukce stavebních objektů v národní přírodní rezervaci Hrdibořické rybníky

Vyjádření AD k úpravě osazení zábradlí a možné změny materiálového řešení lávek

Autorský dozor souhlasí s vypuštěním zábradlí lávky směrem do zátopy na výpusti rybníku Raška, zároveň požaduje ve smyslu ČSN EN ISO 14122-2 ponechat zábradlí na vzdušné straně objektu lávky.

Autorský dozor souhlasí s vypuštěním zábradlí na lávkách u objektů propojující rybníky Raška a Husák a to celém rozsahu.

K materiálovému řešení lávek autorský dozor sděluje, že výměna materiálu lávek z nerezové oceli na kompozitní materiál, případně na pozinkovanou ocel je možná, a to za předpokladu odsouhlasení změny materiálového řešení investorem stavby a technickým dozorem stavebníka.

Ing. Miloslav Šindlar

Jednatel společnosti

Přílohy:



ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-06-