

Příloha č.1 - Specifikace předmětu plnění vč. nabídkové ceny

Parametry k UPS 5 kVA		ANO/NE
UPS s umístěním do racku (součástí musí být i sada pro montáž do 19" rozvaděče)		ANO
Velikost	max. 3U	ANO
Výkon	min. 4500W	ANO
Jmenovitý výkon	min. 5000VA	ANO
Výstupní zásuvky	min. 8xC13, 2xC19, svorkovnice	ANO
Výstupní jmenovité napětí	230 V	ANO
Vstup	svorkovnice/ pevné připojení, 1F	ANO
Komunikace	USB HID, RS232, mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO), mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO), bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)	ANO
Obsahuje LCD displej		ANO
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu, který bude osazen originální Ethernet 10/100/1000BaseT kartou pro webovou / SNMP komunikaci		ANO
Funkce automatického vypnutí		ANO
Vnitřní přemostění		ANO
Součástí musí být časově neomezená licence SW, který umožňuje bezpečné automatické vypnutí síťových zařízení během delšího přerušení napájení. Zabraňuje ztrátě dat a uloží nedokončenou práci. Tento SW musí být možné nainstalovat na každý fyzický server.		ANO
Součástí dodávky musí být i instalace na připravené rozvody technikem výrobce a revizní zpráva k instalaci elektrického zařízení		ANO
Záruka min. 60 měsíců		ANO

Parametry k UPS 2 kVA		ANO/NE
UPS s umístěním do racku (součástí musí být i ližiny pro montáž do 19" rozvaděče)		ANO
Velikost	max. 2U	ANO
Hloubka	max. 420 mm	ANO
Výkon	min. 1800W	ANO
Jmenovitý výkon	min. 2000VA	ANO
Výstupní zásuvky	min. 3x Schuko	ANO
Výstupní jmenovité napětí	230V	ANO
Topologie	online/ dvojitý převod	ANO
Vstupní napětí	230V	ANO
Vstup	IEC C14	ANO
Komunikace	USB, RS232	ANO
Obsahuje LCD displej		ANO
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu, který bude osazen originální Ethernet kartou pro webovou / SNMP komunikaci		ANO
Záruka min. 24 měsíců		ANO