

Nabídkový list č.

100/2025/JČ

Název majetku	Město Albrechtice		inventurní číslo	
zahájení prací			ukončení prací	do 10 dní od zahájení prací

Popis práci	
Práce na území	0,8
Práce v kanceláři	0,2
Přesun	1,0
Pracovní podmínky	0,6
Vzdělání	0,4
Kvalifikace	1,0
Pracovní zkušenosti	0,7
Pracovní náročnost	0,9
Součet bodů	6,6

Výměna klimatizační jednotky zař. č. 93 - místnost SZT - přidřený motor venkovní jednotky

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ
TOSHIBA	RAV-HM801CTP-E/GM802ATW-E včetně ovládače	kpl
Materiál	montážní materiál	kpl
Práce	montáž	HZS
	demontáž	HZS
	ekologická likvidace	á
Doprava	Sazba za provoz vozidla pásmo C	á
Cena za zakázku celkem		

za zhotovitele vyhotovil

Josef Čížek ml.
dne

podpis

razítka

za objednatele převzala

dne

podpis

razítko



PRACOVNÍ LIST

KLIMONT EX, s.r.o.
Palackého 58
Ostrava - Přívoz
702 00

č. N° 017126

tel.: 596 136 613

tel.: 553 038 599

e-mail: info@klimont-ex.cz

Zákazník: SZ

Číslo zakázky: 512025

Místo: Město Albrechtice

Datum: 21.5.2025

Pracoviště: místnost SZT

MONTÁŽ:

SERVIS: ✓

ZÁRUKA:

REVIZE:

Klimatizační zařízení:

značka:

Toshiba

typ:

RAV-SH803AT-E

výrobní číslo:

903P0472

r.v. 2009

Provedené práce: Provedena údržba na klim. zařízení →
vyčištění vnitřní a venkovní jednotky, kontrola
chodu, bylo zjištěno: zařízení (venkovní
jednotka) má přidřeny motor a venkovní klim.
jednotky, může být přidřeny i kompresor,
vzhledem ke stáří více jak 15 let, je zařízení

Spotřeba materiálu vtech. místnosti, DOPORUČUJE
NE VYHĚNU

Množství

Materiál

cena za kus

cena

1krát

servis vnitřní klim. jednotky

1krát

servis venkovní klim. jednotky

Přehled hodin

Pracovník

Od

Do

Sazba za hodinu

Cena v Kč

Cestovní čas

Náklady na jízdu

Celková částka bez DPH:

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu:

Ano

Ne

Zařízení nebylo předáno, protože:

Jméno a podpis zákazníka