

Technické parametry odběrného místa

Odběratel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

IČ: 60061863

Odběrné místo název	Odběrné místo číslo	Síť	měřič tepla * typ	měřič tepla* číslo	výkon stanice [MW]	odběr teplé vody	datum zahájení odběru
1670 (SPŠSS), Tábor	9000-046	VS 42	UH 50-A 65	69174258	0,418	ne	1. 1. 2021
1670 (SPŠSS-fitcentr.), Tábor	9000-047	VS 42	MC COMPACT	20305892000	0,080	ne	1. 1. 2021
1670 (SPŠSS-dílny), Tábor	9000-058	VS 42	UH 50-A 21	bude doplněno	0,200	ne	1. 9. 2025

*může se měnit

- místo předání: na patě objektu / v objektové předávací stanici (dále OPS)
- úroveň předání tepelné energie: za OPS, která je nedílnou součástí rozvodného tepelného zařízení
- místo měření: na patě objektu / v OPS

Teplonosná látka: teplá voda

Teplota teplonosné látky (při -20 °C): 80 °C / 60 °C (přívod/zpátečka) viz níže Teplotní diagram

Odběr teplonosné látky: ne (na všech odběrných místech)

Diferenční tlak primár: 0,03 - 0,04 MPa

Diferenční tlak sekundár: 0,01 - 0,02 MPa (vstup do otop. soustavy)

Otopné období: od 1. září do 31. května následujícího roku, resp. ve smyslu §2 vyhlášky č. 194/2007 Sb.

Teplotní diagram (závislost venkovní teploty vzduchu, snímané venkovním čidlem, na teplotě teplonosné látky na přívodu do OPS):

Venkovní teplota [°C]	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
Přívodní teplota teplonosné látky [°C]	37	41	45	48	50	53	55	58	62	64	67	69	72	74	76	78	80

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty. Noční teplotní útlum v otopném období může být sjednán dle požadavku odběratele, a to na základě písemného či e-mailového požadavku.

Tábor dne

Tábor dne

Za dodavatele:

Za odběratele:

Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti BYTES Tábor s r.o.

xxx
ředitel školy

.....
podpis (razítko).....
podpis (razítko)