



LEGENDA:

- kabelové vedení stávající
- venkovní vedení stávající
- venkovní vedení vn stávající
- kabelové vedení vn (do 35kV) stávající
- kabelové vedení vn 35kV projektované
- venkovní vedení vn 35kV projektované
- ochr.pásma projektovaného vedení vn
- kompaktní trafostanice vn/vn projektovaná
- uzemnění projektované
- sloup nn/vn stávající
- konzole nn stávající
- pojistková skříň stávající
- uzemnění s omezovači vn projektované
- bet. sloup vn projektovaný
- bet. sloup vn včetně úsekového odpínače projektovaný
- 1-JB 10,5/6** číslo a typ sloupu
- Ball marker - označení kabelu vn
- hranice parcel
- 499** číslo parcely
- 54** číslo popisné polohopis

Příloha č.1

Kreslil:	Projektoval:	Kontroloval:	Schválil:		
Petr Franz	Petr Franz	Milan Dunda	Milan Dunda		
Místo stavby: Zboží, D.K.n.L.		Investor: ČEZ Distribuce, a.s.		Odbor:	projekty
Kat. území: Choust.Hradiště, Zboží, D.K.n.L.				Datum:	2017
Název stavby: Dvůr Králové n/L kvn. TS p.č.4538 Karsit				Stupeň dok.:	DŮR, RDS
Část stavby: Celková situace				Č.st. Montprojekt:	2514 5928
Obsah výkresu:				Č.st. ČEZ, a.s.:	IV-12-2015551
Situacní plán včetně projektovaného zařízení + stávající sítě				Okres:	Trutnov
				Měřítko:	Č. výkresu:
				1:2000	1





TU\_1228/20a14 Dvora Králové  
402279101 - ZBOZI STŘED

TU\_0362/20a14 Dvora Králové 402279101  
- ZBOZI

2 ekvipážny 1 m a 3m max. 250g

7 - R  
US\_TU\_XX  
Fic GBS 38kV  
JB10.5/6-UG  
konz.LK-PARÁT  
6xJK  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/10  
konz rov.leh.  
3x bezp.závěs  
6xP  
2x stupačka

6  
JB10.5/20  
konz.DELTA DV13  
6xJK  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/10  
konz rov.léžka  
3xJK, 3xDK, 3xP  
2x stupačka

5  
R  
JB10.5/15  
konz.LK-PARÁT  
6xJK  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/10  
konz rov.leh.  
3x bezp.závěs  
6xP  
2x stupačka

4  
N  
stáv. JB10.5/3  
konz.L-PARÁT  
3xVP AV 180/8/8  
demonťovat  
konz rov.leh.  
3x bezp.závěs  
6xP  
2x stupačka

3  
R  
JB10.5/20  
konz.LK-PARÁT  
6xJK  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/20  
konz rov.léžka  
konz odbočná  
6xJK, 3xP  
2x stupačka

2  
R  
JB10.5/10  
konz.L-PARÁT  
3xVP AV 180/8/8  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/6  
konz rov.leh.  
3x bezp.závěs  
6xP

1  
N  
stáv. JB10.5/3  
konz.L-PARÁT  
6xVP AV 180/8/8  
3x bezp.závěs  
demonťovat  
konz rov.leh.  
3x bezp.závěs  
6xP

10  
O  
JB10.5/20  
konz.LK-PARÁT  
stáv. konz.O 1000  
9xJK  
2x provizorní kotva  
přimontováni  
demonťovat  
JB10.5/15  
konz.L-PARÁT  
7xP, 3xJK  
3x bezp.závěs

9  
N  
stáv. JB10.5/6  
konz.L-PARÁT  
6xVP AV 180/8/8  
3x bezp.závěs  
demonťovat  
konz PARÁT  
3xP, 6xJK

AlFe 3x66-AL/11-STIA70/11-11  
namáhání 38 MPa při -5°C bez  
úsek sl.č.1 - sl.č.7  
trasa 956m



U DÍZKY 400435(TU) - LUZANKY U ZD

ku Dvůr Králové nad Labem  
Kuzdovži u Dvora Králové

Kóčení dřev v trase  
kabelu vn v délce cca 250m.

3x35-AEKVCE 1x120/16  
4815m (sl.č.7 - TS R-35)  
délka trasy 1580m

