

Evidenční list změny stavby: ZL č.47 Změny ve VZT

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 16	Číslo změny stavby: 47
--	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1-4) Změnový rozpočet 5) Vyjádření AD 6) Vyjádření Správce stavby OP124616	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Bylo zjištěno, že by dílo nebylo funkční v případě dodání variabilních regulátorů průtoku, ty se musely zaměnit za regulační klapky se servopohonem. Dále byly odečteny v čistých prostorech obyčejné anemostaty a nově byly nahrazeny čistými nádstavci s HEPA filtrem 14 s možností bezpečného vyjímání filtru. Do jednotek č. 7 a 8 byly doplněny nově teplovodní výměníky a s tím spojené úpravy jednotek AHU 7 a 8. V rámci dopřesnění PD bylo doplněno potrubí s vnitřním lakováním v provedení komaxit.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 602 445,75	-0,23 %	2 852 185,55	0,41 %	1 249 739,80

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	2.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	19.5.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

č. 1 Záměna regulátorů průtoku za regulační klapky se servopohonem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									-275 720,61		
D AHU 1. Větrání laboratoří									-176 216,04		
D 100 Regulační prvky									-176 216,04		
12	K	AHU1.101	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
13	K	AHU1.101a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
14	K	AHU1.102	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
15	K	AHU1.102a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
20	K	AHU1.105	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
21	K	AHU1.105a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
30	K	AHU1.110	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
31	K	AHU1.110a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
32	K	AHU1.111	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
33	K	AHU1.111a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
34	K	AHU1.112	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
35	K	AHU1.112a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
44	K	AHU1.117	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
45	K	AHU1.117a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
46	K	AHU1.118	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
47	K	AHU1.118a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
54	K	AHU1.122	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
55	K	AHU1.122a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
56	K	AHU1.123	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
57	K	AHU1.123a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
66	K	AHU1.128	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
67	K	AHU1.128a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
68	K	AHU1.129	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
69	K	AHU1.129a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
74	K	AHU1.132	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
75	K	AHU1.132a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
76	K	AHU1.133	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
77	K	AHU1.133a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
D AHU 2.. Větrání laboratoří									-188 802,90		
D 100 Regulační prvky									-188 802,90		
136	K	AHU 2.102	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
137	K	AHU 2.102a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
144	K	AHU 2.106	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
145	K	AHU 2.106a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
146	K	AHU 2.107	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
147	K	AHU 2.107a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
152	K	AHU 2.110	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
153	K	AHU 2.110a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
154	K	AHU 2.111	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
155	K	AHU 2.111a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
160	K	AHU 2.114	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
161	K	AHU 2.114a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
162	K	AHU 2.115	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
163	K	AHU 2.115a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
172	K	AHU 2.120	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
173	K	AHU 2.120a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
174	K	AHU 2.121	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
175	K	AHU 2.121a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
186	K	AHU 2.127	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
187	K	AHU 2.127a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
188	K	AHU 2.128	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
189	K	AHU 2.128a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
198	K	AHU 2.133	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
199	K	AHU 2.133a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
200	K	AHU 2.134	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
201	K	AHU 2.134a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
208	K	AHU 2.138	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
209	K	AHU 2.138a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
210	K	AHU 2.139	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
211	K	AHU 2.139a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
D AHU3.			Větrání laboratoří						-176 216,04		
D D1			Regulační elementy						-176 216,04		
273	K	AHU 3.105	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
274	K	AHU 3.105a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
275	K	AHU 3.106	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
276	K	AHU 3.106a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
281	K	AHU 3.109	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
282	K	AHU 3.109a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
283	K	AHU 3.110	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
284	K	AHU 3.110a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
289	K	AHU 3.113	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
290	K	AHU 3.113a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
291	K	AHU 3.114	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
292	K	AHU 3.114a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
301	K	AHU 3.119	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
302	K	AHU 3.119a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
305	K	AHU 3.121	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
306	K	AHU 3.121a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
311	K	AHU 3.124	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
312	K	AHU 3.124a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
315	K	AHU 3.126	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
316	K	AHU 3.126a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
329	K	AHU 3.133	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
330	K	AHU 3.133a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
331	K	AHU 3.134	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
332	K	AHU 3.134a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
339	K	AHU 3.138	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
340	K	AHU 3.138a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
341	K	AHU 3.139	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
342	K	AHU 3.139a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	
D AHU4.			Větrání laboratoří						-176 216,04		
D D1			Regulační elementy						-176 216,04		
390	K	AHU4.101	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
391	K	AHU4.101a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 l=500m	ks						vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
392	K	AHU4.102	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
393	K	AHU4.102a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
406	K	AHU4.109	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
407	K	AHU4.109a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
408	K	AHU4.110	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
409	K	AHU4.110a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
414	K	AHU4.113	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
415	K	AHU4.113a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
420	K	AHU4.116	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
421	K	AHU4.116a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
428	K	AHU4.120	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
429	K	AHU4.120a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
430	K	AHU4.121	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
431	K	AHU4.121a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
438	K	AHU4.125	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
439	K	AHU4.125a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
442	K	AHU4.127	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
443	K	AHU4.127a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
454	K	AHU4.133	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
455	K	AHU4.133a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
456	K	AHU4.134	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
457	K	AHU4.134a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
462	K	AHU4.137	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
463	K	AHU4.137a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	
464	K	AHU4.138	Regulátor průtoku variabilní - kruhový. DN250	ks						vlastní	
465	K	AHU4.138a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku kruhový. DN250 I=500m	ks						vlastní	

Přípočty

441 730,41

D AHU 1.		Větrání laboratoří									
N47.1	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.2	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.3	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.4	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.5	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.6	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.7	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.8	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.9	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.10	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.11	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.12	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.13	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace
N47.14	K	AHU1.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace

D AHU 2.. Větrání laboratoří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny					
N47.15	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.16	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.17	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.18	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.19	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.20	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.21	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.22	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.23	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.24	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.25	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.26	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.27	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.28	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.29	K	AHU 2.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
D AHU3. Větrání laboratoří																
N47.30	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.31	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.32	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.33	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.34	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.35	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.36	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.37	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.38	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.39	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.40	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.41	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.42	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.43	K	AHU 3.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
D AHU4. Větrání laboratoří																
N47.44	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.45	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.46	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					
N47.47	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						vlastní	Individální kalkulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdil	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
N47.48	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.49	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.50	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.51	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.52	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.53	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.54	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.55	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.56	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
N47.57	K	AHU4.	Regulační klapka se servopohonem. DN250	ks						Vlastní	Individální kalkulace
D AHU 1. Větrání laboratoří											
N47.58	K	AHU1.704	Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm						Vlastní	Individální kalkulace

č. 3 Záměna lakovaného potrubí za KOMAXIT nástřik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									1 099 122,50		
			o EF 1. Laboratorní digestoř - šířka 1200								
			o 700 Kruhové potrubí								
782	K	EF 1.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 2. Skříň na chemikálie - eX provedení								
			o 700 Kruhové potrubí								
790	K	EF 2.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
			o EF 3. Skříň na nebezpečné látky								
			o 700 Kruhové potrubí								
799	K	EF 3.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
			o EF 4. Laboratorní digestoř - šířka 1200								
			o 700 Kruhové potrubí								
807	K	EF 4.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 5. Skříň na tlakové láhve								
			o 700 Kruhové potrubí								
815	K	EF 5.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
			o EF 6. Skříň na chemikálie								
			o 700 Kruhové potrubí								
823	K	EF 6.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
824	K	EF 6.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 7. Skříň na chemikálie								
			o 700 Kruhové potrubí								
832	K	EF 7.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 8. Posuvný odtah								
			o 700 Kruhové potrubí								
840	K	EF 8.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200	bm						vlastní	
841	K	EF 8.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 11. Skříň na tlakové láhve								
			o 700 Kruhové potrubí								
849	K	EF 11.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
			o EF 12. Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex								
			o 700 Kruhové potrubí								
857	K	EF 12.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 13. Posuvný odtah								
			o D18 Kruhové potrubí								
865	K	EF 13.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
			o EF 15. Posuvný odtah								
			o 700 Kruhové potrubí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
873	K	EF 15.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200	bm						vlastní	
874	K	EF 15.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 17.	Posuvný odtah								
	D	700	Kruhové potrubí								
882	K	EF 17.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200	bm						vlastní	
883	K	EF 17.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 19.	Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex								
	D	700	Kruhové potrubí								
891	K	EF 19.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 20.	Laboratorní digestoř - šířka 1500 - ne atex								
	D	700	Kruhové potrubí								
899	K	EF 20.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200	bm						vlastní	
900	K	EF 20.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 21.	Autokláv								
	D	700	Kruhové potrubí								
908	K	EF 21.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 22.	Odtah								
	D	700	Kruhové potrubí								
916	K	EF 22.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 23.	Odtah Merkaptany								
	D	700	Kruhové potrubí								
924	K	EF 23.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 24.	Sklad neb. látek - ME - Skříň na hořlaviny - eX provedení								
	D	700	Kruhové potrubí								
933	K	EF 24.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
934	K	EF 24.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 26.	Sklad neb. látek - ME - Skříň na chemikálie - eX provedení								
	D	700	Kruhové potrubí								
943	K	EF 26.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	EF 27.	Přikrajovna - ME - Přikrajovací box								
	D	700	Kruhové potrubí								
952	K	EF 27.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150	bm						vlastní	
953	K	EF 27.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 28.	Přikrajovna - ME - Skříň na rezervy								
	D	700	Kruhové potrubí								
962	K	EF 28.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
963	K	EF 28.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 29.	Přikrajovna - ME - Skříň na chemikálie								
	D	700	Kruhové potrubí								
972	K	EF 29.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	EF 30.	Přikrajovna - ME - Tkáňový automat								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
	D	700	Kruhové potrubí								
981	K	EF 30.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150	bm						vlastní	
982	K	EF 30.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 31.	Skříň na chemikálie								
	D	700	Kruhové potrubí								
991	K	EF 31.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	EF 32.	Laboratorní digestoř - šířka 600 - ne Atex								
	D	700	Kruhové potrubí								
1000	K	EF 32.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 33.	Laboratorní digestoř - šířka 600 - eX provedení								
	D	700	Kruhové potrubí								
1008	K	EF 33.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 34.	Barvící a montážní automat - šířka 197 - ne Atex								
	D	700	Kruhové potrubí								
1016	K	EF 34.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 160	bm						vlastní	
1017	K	EF 34.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
	D	EF 40.	Skříň na chemikálie								
	D	700	Kruhové potrubí								
1025	K	EF 40.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	EF 41.	Skříň na chemikálie - eX provedení								
	D	700	Kruhové potrubí								
1034	K	EF 41.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	EF 42.	Skříň na chemikálie								
	D	700	Kruhové potrubí								
1043	K	EF 42.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
	D	Rez.	Rezervy								
1053	K	Rez.701	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 100	bm						vlastní	
1054	K	Rez.702	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 200	bm						vlastní	
1055	K	Rez.703	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 225	bm						vlastní	
1056	K	Rez.704	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 250	bm						vlastní	
		Přípočty							1 961 952,29		
N47.59	K	EF 1.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.60	K	EF 2.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.61	K	EF 3.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.62	K	EF 4.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.63	K	EF 5.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.64	K	EF 6.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.65	K	EF 6.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.66	K	EF 7.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.67	K	EF 8.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.68	K	EF 8.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.69	K	EF 11.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.70	K	EF 12.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.71	K	EF 13.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
N47.72	K	EF 15.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.73	K	EF 15.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.74	K	EF 17.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.75	K	EF 17.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.76	K	EF 19.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.77	K	EF 20.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 200 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.78	K	EF 20.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.79	K	EF 21.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.80	K	EF 22.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.81	K	EF 23.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.82	K	EF 24.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.83	K	EF 24.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.84	K	EF 26.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.85	K	EF 27.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.86	K	EF 27.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.87	K	EF 28.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.88	K	EF 28.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.89	K	EF 29.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.90	K	EF 30.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 150 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.91	K	EF 30.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.92	K	EF 31.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.93	K	EF 32.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.94	K	EF 33.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.95	K	EF 34.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 160 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.96	K	EF 34.702	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.97	K	EF 40.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.98	K	EF 41.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.99	K	EF 42.701	Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.100	K	Rez.701	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 100 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.101	K	Rez.702	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 200 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.102	K	Rez.703	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 225 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace
N47.103	K	Rez.704	Ocelové potrubí s vodivým propojením a vnitřním lakováním. DN 250 - KOMAXIT	bm						vlastní	Individuální kalkulace


č. 4 Vícepráce a méněpráce - anemostaty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									210 894,91		
	D	AHU 7.	Větrání čistých prostor						90 833,61		
	D	200	Přívodní/odvodní elementy						90 833,61		
680	K	AHU 7.201	Přívodní filtrační nástavec, s jednostupňovou filtrací třídy H14. 400 -150-400Pa	ks						vlastní	SoD
681	K	AHU 7.202	Distribuční element, pro přívodní filtr. 400x16	ks						vlastní	SoD
	D	AHU 8.	Větrání UTZ 3						-22 164,94		
	D	D12	Přívodní a odvodní anemostat								
729	K	AHU 8.205	Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 400x400, 18 lamel Napojení horizontální. DN 160	ks						vlastní	SoD
730	K	AHU 8.206	Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 500x500, 27 lamel Napojení horizontální. DN 200	ks						vlastní	SoD
731	K	AHU 8.207	Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel Napojení horizontální. DN 250	ks						vlastní	SoD
732	K	AHU 8.208	Odvodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250	ks						vlastní	SoD
Připočty									142 226,24		
		AHU 8.	Větrání UTZ 3								
N47.104	K	AHU 8.	Odvodní filtrační nástavec, filtrací třídy H14. 600 Maximální průtok vzduchu je 380 m3/h tlaková ztráta 150-400Pa	ks						vlastní	Individuální kalkulace
N47.105	K	AHU 8.	Mezirámeček (korekce formátu podhledu a formátu filtračního nástavce) 600	ks						vlastní	Individuální kalkulace
600	K	AHU 8.(AHU6.603)	Ohebná hluk tlumící hadice. DN 200	bm						vlastní	SoD (AHU6.603)
601	K	AHU 8.(AHU6.604)	Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250	bm						vlastní	SoD (AHU6.604)

č. 5 VZT jednotky AHU 7,8 doplnění výzbroje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství + nové	Množství + rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									215 443,00		
D AHU 7. Větrání čistých prostor									153 959,00		
N47.106	K	AHU 7.001	Příplatek za dodatečnou výzbroj jednotky: doplnění teplovodních deskových výměníků	ks						vlastní	Individuální kalkulace
D AHU 8. V árání UTZ 3											
N47.107	K	AHU 8.001	Příplatek za dodatečnou výzbroj jednotky: doplnění teplovodních deskových výměníků	ks						vlastní	Individuální kalkulace

Tento změnový list řeší změny v rámci revize dokumentace VZT, jejíž rozsah reaguje na sérii jednání připomínkových a upřesňujících zadání a řešení vybraných částí profese VZT.



Vyjádření Správce stavby k ZL47_ Změny ve VZT

Jedná se o změnu reflektující nesoulady v zadávací dokumentaci zjištěné při tvorbě dalšího stupně projektové dokumentace. Pro řádné dokončení díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.47 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 50 VZT - VZT změny tříd potrubí z A na B

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 18	Číslo změny stavby: 50
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změna třídy těsnosti vzduchotechnického potrubí z třídy A na těsnější třídu B. Třída těsnosti A je definovaná výkazem výměr, nicméně požadovaná je třída těsnosti B

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	901 283,36	0,13 %	901 283,36

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.3.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.3.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	17.3.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZBV) - krycí list
Číslo paré:

Přípočty

901 283,36

D AHU 1.

Větrání laboratoří

D	400	Požární elementy				115 398,29
115a	K	AHU1.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160	bm		Individuální kalkulace
116a	K	AHU1.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
117a	K	AHU1.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 225	bm		Individuální kalkulace
118a	K	AHU1.704	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
119a	K	AHU1.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2		Individuální kalkulace
120a	K	AHU1.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY.	m2		Individuální kalkulace

AHU 2.. - Větrání laboratoří

D	700	Kruhové potrubí				49 685,82
246a	K	AHU 2.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160	bm		Individuální kalkulace
247a	K	AHU 2.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
248a	K	AHU 2.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
D	800	Čtyřhranné potrubí				Individuální kalkulace
249	K	AHU 2.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
250	K	AHU 2.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace

AHU3. - Větrání laboratoří

D	700	Kruhové potrubí				48 908,21
370	K	AHU 3.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160	bm		Individuální kalkulace
371	K	AHU 3.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
372	K	AHU 3.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
D	800	Čtyřhranné potrubí				45 615,15
373	K	AHU 3.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
374	K	AHU 3.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace

AHU4. - Větrání laboratoří

D	700	Kruhové potrubí				55 300,70
496	K	AHU4.701	Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160	bm		Individuální kalkulace
497	K	AHU4.702	Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
498	K	AHU4.703	Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
D	800	Čtyřhranné potrubí				53 499,25
499	K	AHU4.801	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2		Individuální kalkulace
500	K	AHU4.802	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY.	m2		Individuální kalkulace


AHU5. - Větrání kanceláří

D 700		Kruhové potrubí			92 533,01	
546	K	AHU5.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 125	bm		Individuální kalkulace
547	K	AHU5.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 160	bm		Individuální kalkulace
548	K	AHU5.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
549	K	AHU5.704	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 225	bm		Individuální kalkulace
550	K	AHU5.705	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
551	K	AHU5.706	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 280	bm		Individuální kalkulace
552	K	AHU5.707	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 315	bm		Individuální kalkulace
553	K	AHU5.708	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 355	bm		Individuální kalkulace
554	K	AHU5.709	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 400	bm		Individuální kalkulace
555	K	AHU5.710	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 560	bm		Individuální kalkulace
556	K	AHU5.711	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 630	bm		Individuální kalkulace
D 800		Čtyřhranné potrubí			65 550,66	
557	K	AHU5.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2		Individuální kalkulace
558	K	AHU5.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY.	m2		Individuální kalkulace
AHU 7. - Větrání čistých prostor						
D 800		Čtyřhranné potrubí			165 409,25	
695	K	AHU 7.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Nerezové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
696	K	AHU 7.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Nerezové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
AHU 8. - Větrání UTZ 3						
D 800		Čtyřhranné potrubí			105 725,50	
742	K	AHU 8.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Nerezové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
743	K	AHU 8.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Nerezové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY. AZK PCI	m2		Individuální kalkulace
D SF 1.		Větrání CHÚC - B			78 498,04	
D 700		Kruhové potrubí			3 159,26	
764	K	SF 1.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
765	K	SF 1.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 450	bm		Individuální kalkulace
766	K	SF 1.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 560	bm		Individuální kalkulace
D D14		čtyřhranné potrubí			18 246,06	
767	K	SF 1.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ	m2		Individuální kalkulace
768	K	SF 1.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A – TVAROVKY	m2		Individuální kalkulace

D SF 2.		Větrání CHÚC - A			32 773,10
D 700		Kruhové potrubí			
775	K	SF2.703	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v těsném provedení v třídě těsnosti A (I, II). 30% tvarovek. DN 450	bm	Individuální kalkulace
D 800		Čtyřhranné potrubí			14 304,01
776	K	SF 2.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ	m2	Individuální kalkulace
777	K	SF 2.802	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY	m2	Individuální kalkulace
D EF 100.		Havarijní odvětrání strojovny chlazení.			141 545,13
D 700		Kruhové potrubí			
1083	K	EF 100.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250	bm	Individuální kalkulace
D D19		Čtyřhranné potrubí.			
1084	K	EF 100.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2	Individuální kalkulace
D EF 36.		Větrání nové místnosti VN.			65 447,76
D 700		Kruhové potrubí			
1095	K	EF 36.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250	bm	Individuální kalkulace
D D19		Čtyřhranné potrubí.			
1096	K	EF 36.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2	Individuální kalkulace
1097	K	EF 36.801.1	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY.	m2	Individuální kalkulace
D EF 38.		Větrání nové místnosti TS.			42 693,17
D 700		Kruhové potrubí			
1117	K	EF 38.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250	bm	Individuální kalkulace
D D19		Čtyřhranné potrubí.			
1118	K	EF 38.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2	Individuální kalkulace
1119	K	EF 38.801.1	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY.	m2	Individuální kalkulace
D EF 39.		Větrání nové místnosti TS.			28 788,60
D 700		Kruhové potrubí			
1130	K	EF 39.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250	bm	Individuální kalkulace
D D19		Čtyřhranné potrubí.			
1131	K	EF 39.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2	Individuální kalkulace
1132	K	EF 39.801.1	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY.	m2	Individuální kalkulace
D EF 50.		Odvětrání místností 1.NP.			15 128,14
D 700		Kruhové potrubí			
1147	K	EF 50.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 160	bm	Individuální kalkulace

1148	K	EF 50.702	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 200	bm		Individuální kalkulace
D		D19	Čtyřhranné potrubí.	4 279,94		
1149	K	EF 50.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ.	m2		Individuální kalkulace
1150	K	EF 50.801.1	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY.	m2		Individuální kalkulace
D		EF 55.	Kompresorovna.	4 325,72		
D		700	Kruhové potrubí			
1163	K	EF 55.701	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I,II). 30% tvarovek. DN 250	bm		Individuální kalkulace
D		D19	Čtyřhranné potrubí.			
1164	K	EF 55.801	Příplatek za změnu těsnosti potrubí ze třídy A na třídu B pro: Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY.	m2		Individuální kalkulace

Tento změnový list reaguje na upřesnění požadavků na třídu těsnosti potrubí VZT.



Vyjádření Správce stavby k ZL50_ VZT změny tříd potrubí z A na B

Jedná se o změnu reflektující nesoulady v zadávací dokumentaci, kdy docházelo k rozporu mezi projektovou dokumentací. Pro řádné dokončení díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.50 schválit.

