

Technická specifikace k veřejné zakázce „CHS Kladno – rekonstrukce nádrže PHM“

Technické zhodnocení spočívá ve vyvložkování podzemní jednoplášťové nádrže o objemu 32 m³ na motorovou naftu v areálu stanice HZS Kladno.

Stávající nádrž je podzemní jednoplášťová ocelová jednokomorová, ležatá, válcová, šachta nádrže je v pořádku, nezatéká do ní, nebude rekonstruována. Jednoplášťové potrubní rozvody k nádrži nebudou vyměněny, budou ponechány stávající.

Podrobný popis prací:

- vyčištění nádrže 32 m³,
- odvoz a likvidace ropných kalů,
- provedení kontrolní defektoskopie vnitřního pláště,
- zaměření nádrže pro plastový vak,
- zabetonování odkalovací armatury (kalníku) uvnitř nádrže (dno),
- dodávka a montáž vystýlky do nádrže, příprava pro plastový vak,
- vyplášt'ování nádrže plastovým vakem,
- dodávka a instalace indikátorů netěsnosti ASF, hlídání prostoru mezi pláští nádrže,
- kalibrace nádrže, vypracování kalibračních tabulek,
- revize nádrže a technologických rozvodů, zkoušky těsnosti, platnost revizních protokolů 5 let.

REVIZE N+V s.r.o.

