

	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, IČ: 00101427				
	Požární řád				
	Datum vydání: Date of publication:	02.01.2023	Verze: Version:	2	Počet stránek: Number of pages:
					Stránka 1 z 3

Požární řád

1. Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí

- Zaměstnavatel/organizátor: Muzeum města Brna, příspěvková organizace na pracovišti/objektu: Špilberk 210/1, 662 24 Brno provozuje činnosti, které jsou zařazeny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, a to:
 - pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí na velkém nádvoří s max. výskytem 1500 osob a pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí na letní scéně s max. výskytem 500 osob.
- Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonává výše uvedená činnost. Uvedené zásady zabezpečování požární ochrany platí i pro kulturní akce jiných organizátorů, kteří si výše uvedené prostory pronajímají.
- Tento požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- Na velkém nádvoří a letní scéně je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo stanovených a označených míst.
- Požárně nebezpečné činnosti jako jsou manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnické efekty, pálení, svařování, nahřívání atd. mohou být prováděny pouze v případě jejich řádného zabezpečení. V opačném případě může odpovědný vedoucí zaměstnanec uvedené činnosti zakázat.
- Požárně nebezpečné činnosti provádí pouze kvalifikované osoby (např. svařování) při dodržení veškerých požadavků (např. vystavení příkazu pro provádění prací a činností se zvýšeným požárním nebezpečím a stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření).
- Všechny dostupné prostředky pro prvotní hasební zásah musí být trvale volně přístupné, snadno dosažitelné, udržovány v provozuschopném stavu a lze je používat pouze ke stanovenému účelu.
- Přístupy k elektrickým rozvaděčům a uzávěrům médií musí být vždy trvale volně přístupné.
- Je třeba provádět obsluhu pravidelnou údržbu, kontroly a revize technických zařízení v souladu s podmínkami právních předpisů, normativních požadavků a provozní dokumentací.
- Je zakázáno ponechávat svítidla, topná tělesa atd. bez ochranných krytů a ochranných košů.
- Je zakázáno používat technická zařízení, jejichž používání nebylo povoleno.
- Je zakázáno jakkoliv neodborně zasahovat do elektrických zařízení.
- Je zakázáno zřizovat prozatímní elektrická zařízení v celém objektu.
- Je zakázáno překračovat kapacitu nad max. počet stanovených osob.
- Svíčky a hořlavé materiály musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich opětovnému zapálení např. svíčky, svícný a svítidla s otevřeným plamenem smí zapalovat a zhasínat na pracovním stole jen rekvizitář, který je musí ukládat na předem určené místo.
- Zapalovat a manipulovat s pyrotechnické výrobky smí jen proškolené osoby, které musí postupovat podle návodu výrobce.

3. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.
- Používat technická zařízení lze pouze v souladu s pracovními postupy a provozní dokumentací, a to pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určeny.
- Po ukončení práce je třeba uklidit pracoviště a vypnout veškerá technická zařízení.
- V případě zjištění jakékoliv závady, která by mohla zapříčinit vznik požáru, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci – ten odpovídá za jejich odstranění.
- Odpovědný vedoucí zaměstnanec průběžně kontroluje dodržování stanovených požadavků požární ochrany.

	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, IČ: 00101427				
	Požární řád				
	Datum vydání: Date of publication:	02.01.2023	Verze: Version:	2	Počet stránek: Number of pages:
					Stránka 2 z 3

- Při pronájmu výše uvedených prostor musí organizátor dodržovat podmínky požární bezpečnosti stanovené v dokumentaci požární ochrany a dále také s ohledem na konkrétní podmínky kulturní akce. Tyto povinnosti musí být stanoveny v nájemní smlouvě.
- V případě kulturních akcí s účastí 500 a více osob musí být současně organizátorem dodrženy další podmínky požární bezpečnosti stanovené v nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
- Organizátor je povinen nezahajovat kulturní akci při zjištění nedostatku v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce.
- Organizátor povinen přerušit nebo ukončit kulturní akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo na návrh preventivní požární hlídky.

4. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- Na velkém nádvoří a letní scéně se nesmí ukládat materiál, který nesouvisí s jeho provozem.
- Množství, druh a způsob skladování látek a materiálů musí odpovídat charakteru prostor.
- Je zakázán vstup nepovolaným osobám do neveřejných prostor (technické prostory a zázemí).
- Je zde nutné průběžně udržovat pořádek a čistotu.
- Únikové cesty a únikové (nouzové) východy z objektu nesmějí být zastavěny žádným materiálem a ani odstaveným vozidlem.
- Únikové cesty a únikové (nouzové) východy musí být vždy trvale volné.
- Únik osob je po nechráněných únikových cestách, a to:
 - na velkém nádvoří přes západní křídlo, přes severní křídlo a přes hlavní vjezd (venkovní prostředí).
 - a na letní scéně před tunýlek a přes schodiště do východního dvora.

5. Odpovědný vedoucí zaměstnanec

- ***

6. Přílohy

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (PPH)

- PPH se pro uvedenou činnost zřizuje v minimálním počtu 3 osob.
- Pokyny pro činnost PPH:
 - Kontrolovat volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany, ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, k elektrickým rozvaděčům a uzávěrům/vypínačům médií.
 - Kontrolovat trvale volnou průchodnost únikových cest a únikových (nouzových) východů.
 - Dále kontrolovat dodržování stanovených pokynů a zákazů na úseku požární ochrany (např. výstražnými a bezpečnostními tabulkami), a to před zahájením, v průběhu a po skončení kulturní akce.
 - Vždy neprodleně informovat odpovědného vedoucího zaměstnance o zjištěných závadách.
 - Spolupracovat s odpovědným vedoucím zaměstnancem a popř. technikem požární ochrany nebo odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany.
 - V případě požáru postupovat podle požárních poplachových směrnic – oznámit vznik požáru; dále organizovat prvotní hasební zásah a evakuaci osob; také zajistit vypnutí uzávěrů/vypínačů médií.
- Dále viz jmenování členů PPH.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek

ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM

vstupy na výše uvedené prostory, kde se koná kulturní akce

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

všechny vstupy do technických prostor a zázemí

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

na elektrických rozvaděčích

	Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, IČ: 00101427				
	Požární řád				
	Datum vydání: Date of publication:	02.01.2023	Verze: Version:	2	Počet stránek: Number of pages:
					Stránka 3 z 3

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI HASICÍMI PŘÍSTROJI
na elektrických rozvaděčích

GRAFICKÝ SYMBOL PRO ÚNIK OSOB
jednotlivé únikové cesty a únikové (nouzové) východy

Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

VPPO, PBZ	Počet	Umístění
přenosný hasicí přístroj práškový P6	4	velké nádvoří
přenosný hasicí přístroj práškový P6	2	letní scéna
nouzové osvětlení únikových cest	3	únikové cesty

pozn. po dobu konání kulturní akce

Schválil: Mgr. Zbyněk Šolc – ředitel