



MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor správní a vnitřních věcí
Oddělení školství a památkové péče
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

VÁŠ DOPIS ČJ:
ZE DNE:
SPIS.ZN.: SZ MUBlov 03774/25/6
Č.J.: MUBlov 05155/25/OŠ/Hjk

VYŘIZUJE: Hájková
TEL.: 371 516 166
E-MAIL: katerina.hajkova@mublovice.cz

DATUM: 02. 04. 2025

Rozhodnutí

Městský úřad Blovice, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče, jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 1 a § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) vydává na základě žádosti, kterou dne 10. 03. 2025 podalo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., IČ: 00075710, se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice, které bylo účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon toto

Rozhodnutí:

oprava 3 ks dveří do vnitřního nádvoří na zámku Hradiště, nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č.: 45300/4-249, poz. parc. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blovic, okr. Plzeň-jih, Plzeňský kraj, podle žádosti podané dne 10. 03. 2025, postupu prací „Záměr na opravu 3 ks dveří vnitřního nádvoří západního křídla zámku v Hradišti u Blovic“ vypracované 20. 02. 2025 panem Tomášem Krejčíříkem, IČ: 70543852, se sídlem Na Roudné 104, 301 00 Plzeň a Fotodokumentace a řešící opravu exteriérových vstupních dveří do chodby u toalet, na toaletu pro tělesně handicapované návštěvníky a do výtahu na nádvoří zámku Hradiště je z hlediska zájmu státní památkové péče podle § 14 odst. 3 památkového zákona **přípustné**.

Odůvodnění

Dne 10. 03. 2025 byla Městskému úřadu Blovice, oddělení školství a památkové péče, jako věcně a místně příslušnému orgánu doručena bezvadná žádost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., IČ: 00075710, se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice, zastoupeného ředitelkou paní PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, o vydání rozhodnutí ve věci opravy 3 ks dveří do vnitřního nádvoří na zámku Hradiště, nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č.: 45300/4-249, poz. parc. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blovic. Dnem doručení žádosti bylo ve výše uvedené věci zahájeno správní řízení.

Žádost vlastníka předmětné kulturní památky o vydání rozhodnutí v předmětné věci měla všechny předepsané náležitosti.

Areál zámku Hradiště č. p. 1 leží v centru obce severovýchodně od návsi a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č. 45300/4-249. Panské sídlo je v Hradišti písemnými prameny připomínáno k roku 1545. Roku 1704 dal tehdejší majitel tvrz barokně přestavět. Roku 1775 za Josefa hraběte Krakowského z Kolowrat byl zámek pozdně barokně upraven. Ve 40. letech 19. století prošel zámek s parkem přestavbou pravděpodobně za účasti architekta Johanna Philippa Joendla. Roku 1872 zdědil panství hrabě Eduard Pálffy z Erdödu, který následně nechal zámek přestavět v novogotickém slohu. Roku 1919 koupil velkostatek hrnovský průmyslník Adolf Klikar, kterému byl roku 1945 znárodněn. Od roku 1958 je areál zámku památkově chráněn. Zároveň je od roku 2000 sídlem Muzea jižního Plzeňska a postupně prochází stavební obnovou včetně přilehlého parku.

Předmětem žádosti je oprava tří kusů exteriérových vstupních dveří západního křídla na nádvoří. Jedná se o dva kusy novodobých rámových dveří (do výtahu a na WC) a jeden kus historických jednokřídlých rámových dveří s kazetovou výplní v jihozápadním koutě nádvoří (dveře do chodby). Nad těmito dveřmi se nachází vysoký nadsvětílík s jednoduchou výplní členěnou do šesti tabulek skla. Výplň nadsvětílíku je v rámu uchycená pomocí obrtlíků. Dveřní křídlo je členěno do tří obdélných kazet s tím, že spodní je vodorovná a dvě horní jsou svislé. Dveře mají zapuštěné závěsy s kuželkami (typ "pastrana"). Všechny dotčené dveře vedou z nádvoří a jsou poškozené v důsledku dlouhodobého užívání a povětrnostních vlivů.

V popisu prací je uvedeno:

Dveře vedoucí do chodby – „Dveře již byly v minulosti opravovány. Pravděpodobně došlo k výměně spodního vlysu dveří a spodní části svislých krajních vlysů. Jsou patrná místa napojení asi 20 cm od země. Na dveřích se nacházejí tři vrstvy nátěru. Přímě na dřevě bílý základ, dále světlé hnědý/okrový nátěr a jako přemalba potom současná červenohnědá. Dveře byly pravděpodobně při minulých opravách obroušeny až na dřevo a následně opatřeny těmito nátěry. Zbytek konstrukce (zárubně a nadsvětílík) obroušený na dřevo při opravě nebyl a díky tomu zůstala pod bílou novodobou základovou barvou zřejmá původní vrstva tmavě hnědé barvy, možná fládr. ... Nadsvětílík je možné demontovat, v rámu drží pomocí obrtlíků. Skla jsou zasklena pomocí sklenářského tmelu, pokud by se drolil nebo někde nedržel, je potřeba tmel doplnit. Napadení dřevokazným hmyzem není patrné nebo jen v zanedbatelném rozsahu. Klika je funkční s vůlemi. Návrh opravy: Odstranit pokud možno všechny vrstvy barev a to mechanicky opálením a broušením a následně domytím pomocí odstraňovačů nátěrů. Po této fázi bude dřevo preventivně ošetřeno přípravkem proti dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix Profi). Dále bude povrch důsledně vytmelen a tmely vybroušeny. Nová povrchová úprava by mohla být shodná s nově opravenými dveřmi na vnitřním nádvoří (odstín RAL 1023). Doporučuji výměnu kliky za mosaznou typu Alt Wien. Dveře a nadsvětílík budou opraveny na dílně, rám bude proveden na místě bez demontáže. Po čas opravy se dveře a nadsvětílík nahradí provizorními dveřmi a výplní nadsvětílíku z OSB desek.

Dveře prostřední, vedoucí na toalety: "Dveře s rámem i nadsvětílíkem jsou novodobé, několik let staré. Z venkovní strany, zvláště pak ve spodní části je patrné poškození povrchové úpravy působením povětrnostních vlivů. Konstrukčně se nacházejí v dobrém stavu. Návrh opravy: Poškození bude nutné lokálně obrousit, zbylé povrchy budou zdrsňeny brusným papírem, celoplošně opatřeny základním separačním nátěrem a vše následně opatřeno novým nátěrem v požadovaném odstínu RAL 1023. Druh barvy ještě nutno určit (akrylová, syntetická nebo olejová). Doporučuji výměnu kliky."

Dveře vedoucí k výtahu: "Dveře s rámem jsou novodobé, několik let staré. Z venkovní strany, zvláště ve spodní části, je patrné poškození povrchové úpravy působením povětrnostních vlivů. Poškození je ve větší míře než u ostatních prvků. Vodorovný spodní vlys dveří je navíc z vnitřní strany poškozený působením vody. Zdá se, že je zde použitý dýhovaný materiál, který se po dlouhodobém působení vlhkosti rozlepuje. Klika je funkční bez vůlí, ale silně poškrábaná. Návrh opravy: Odlupující dýha bude podlepena a vytmelen. Odlupující se barva bude obroušena, povrch dveří bude důsledně vytmelen. Zbylé povrchy budou zdrsňeny brusným papírem. Povrch dřeva bude celoplošně opatřen základním separačním nátěrem a vše následně opatřeno novým nátěrem v požadovaném odstínu RAL 1023. Druh barvy ještě nutno určit (akrylová, syntetická nebo olejová). Doporučuji výměnu kliky."

Na základě žádosti o písemné vyjádření č. j. MUBlov 03940/25/OŠ/Hjk ze dne 11. 03. 2025 v souladu s § 14 odst. 4 památkového zákona bylo vypracováno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu (dále jen „vyjádření NPÚ“) č. j. NPU-341/21484/2025 ze dne 27. 03. 2025, které bylo doručeno dne 28. 03. 2025. Ve vyjádření NPÚ se na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že realizace prací dle předložené žádosti: „je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot.“

Vzhledem k tomu, že vyjádření NPÚ neobsahovalo podmínky provádění prací a správní orgán po shromáždění podkladů rozhodnutí a jejich vyhodnocení nestanovil základní podmínky přípravy a provedení prací, které vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot předmětného objektu, nebyl účastník řízení vyzván k seznámení s podklady a bylo vydáno toto rozhodnutí.

V budově zámku se ve velké míře zachovaly zejména historické výplně dveřních otvorů. Jedná se o kvalitní, slohové truhlářské prvky vykazující poškození zejména vlivem dlouhodobého užívání. Jejich podoba a řešení odráží stavební vývoj objektu. Je zde zastoupeno několik kusů dveří z období baroka a klasicismu. V největším rozsahu jsou však dochovány truhlářské prvky související pravděpodobně s poslední velkou přestavbou zámku provedenou roku 1873 a dílčími úpravami z počátku 20. století. Jedná se o jednotně řešené rámové kazetové dveře osazené na zapuštěných kuželkových závěsech v tesařských zárubních s profilovanými obložkami. Tento typ dveří se

zachoval ve všech historických prostorech v patře zámecké budovy a převládá také téměř ve všech prostorech v úrovni přízemí.

Záměr úpravy dveří byl se zástupci památkové péče několikrát konzultován. V současné době probíhá postupná obnova truhlářských prvků v budově zámku. Cílem prací je restaurování a repasování dochovaných truhlářských prvků a oprava novodobých prvků. V rámci těchto prací již proběhla obnova dvojice dveří v průjezdu a klasicistních dveří na východní straně nádvoří. Předmětem žádosti je oprava stávajících vstupních dveří z prostoru nádvoří do přízemí západního křídla zámku Hradiště. Postup prací navazuje na již realizované etapy oprav a byl v předstihu projednán se zástupci památkové péče.

Areál zámku je nemovitou kulturní památkou a představuje velmi dobře dochované šlechtické sídlo včetně svého původního zázemí. Během prací budou prováděny pravidelné konzultace a kontrolní dny včetně účasti zástupců památkové péče včetně zástupce Národního památkového ústavu. Nové kliky budou zvoleny na základě historických typů dochovaných v zámku a již uplatněných klik na dveřích v průjezdu, aby byl sjednocen jejich typ.

Realizací prací podle předloženého postupu prací nedojde k poškození kulturně historických hodnot dveří na zámku Hradiště.

Oddělení školství a památkové péče rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, na základě předložené žádosti ze dne 10. 03. 2025, postupu prací „Záměr na opravu 3 ks dveří vnitřního nádvoří západního křídla zámku v Hradišti u Blovice“ vypracované 20. 02. 2025 vč. fotodokumentace, písemného vyjádření NPÚ č. j. NPU-341/21484/2025 ze dne 27. 03. 2025 a znalosti dotčeného areálu zámku Hradiště č. p. 1. Jelikož byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro soulad rozhodnutí s účelem památkového zákona, všechny podklady pro vydání rozhodnutí byly správním orgánem pečlivě vyhodnoceny a následně bylo vydáno toto rozhodnutí.

Jediným účastníkem řízení byl žadatel – Muzeum jižního Plzeňska, příspěvková organizace, IČ: 00075710, se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice.

P o u č e n í

V souladu s § 83 odst. 1 a § 86 správního řádu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Městského úřadu Blovice ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 správního řádu, dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání odvolání).

Otisk úředního razítka

Mgr. Kateřina Hájková

vedoucí oddělení školství a památkové péče MěÚ Blovice

Obdrží:

Muzeum jižního Plzeňska, p. o, Hradiště 1, 336 01 Blovice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň