

ZMĚNOVÝ LIST: Střešní okna SO 01		číslo ZL: ZL21
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.3.2025	
Předmět změny: Předmětem změnového listu je změna střešních světlíků SV2 na dřevěná střešní okna ve střeš SO 01. Zdůvodnění změny: V původní PD je pro místnost A304 v objektu SO 01 ve 3.NP větrání pomocí 5 ks střešních světlíků pod označením SV2. Tyto světlíky jsou navrženy s ocelovou podsadou a kopulovým krytem a trojsklem jako elektricky ovládané. Na základě požadavku investora a s ohledem na lepší tepelně technické řešení se střešní světlíky s ocelovou podsadou mění za střešní okna VELUX s elektrickým dálkovým ovládáním, zateplovací sadou a systémovým lemováním pro střechy s taškou Bobrovka skládané na šipinu. Označen střešního okna: GGL LK04 Označení zatepleného lemování: EDB MK04 2000 Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-172.110,- Kč		170.847,47 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-1.262,53 Kč		ANO
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření [redacted]
Souhlasím: [redacted] SD ateliér, s.r.o.)		[redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Výkres střechy SO 01 3. Produktová specifikace VELUX 4. Prohlášení o vlastnostech VELUX		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

ZL21 - Střešní okna SO 01

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-172 110,00
PSV			156 347,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 500,00
Celkem			-1 262,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 262,53 CZK

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem bez DPH -1 263,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL21	Střešní okna SO 01	0,00	-1 262,53		-1 262,53	100
021.1	ZL21 - Střešní okna SO 01 - ODPOČET	0,00	-172 110,00		-172 110,00	####
021.2	ZL21 - Střešní okna - PŘÍPOČET	0,00	170 847,47		170 847,47	####
Celkem za stavbu					-1 262,53	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL21 - Střešní okna SO 01

Popis rozpočtu: 021.1 - ZL21 - Střešní okna SO 01 - ODPOČET

Popis rozpočtu: 021.2 - ZL21 - Střešní okna - PŘÍPOČET

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-172 110,00	#####
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 362,64	#####
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			128 984,83	#####
ON	Ostatní náklady	ON			14 500,00	#####
Cena celkem					-1 262,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL21	Střešní okna SO 01
R:	021.1	ZL21 - Střešní okna SO 01 - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-172 110,00
1	SV2	Střešní okno - otvíravé, 700X700 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-5,00000	34 422,00	-172 110,00

Původní položka, Nezpůsobilé, p.č. 32

Ploché světlik požární s prosklívací :

Ploché světlik požární s prosklívací :

kupolí v hliníkovém rámu. :

Zasklení - ploché s izol. bezpečnostním :

sklem 1.0.4-16-6, vrchní kalené pro :

odolnost proti rozbití, spodní leštěné :

čiré. :

Rám - s přerušným tepelným mostem :

a dvojité PUR jádrem, manžeta FeZn :

5*(-1)

-5,00000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL21	Střešní okna SO 01
R:	021.2	ZL21 - Střešní okna - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 362,64

1	766699722	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové	m	14,06400	50,10	704,61
---	-----------	--	---	----------	-------	--------

Nová položka RTS

Olištování rohu ve výřezu v palubkách pro střešní okno : 14,06400
(0,78+0,978)*2*4

2	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,14308	2 628,00	376,01
---	--------------	---	----	---------	----------	--------

VIZ. TABULKA PRVKŮ KROVU : 22,3

LAŤOVÁNÍ : 181,62*5*0,04*0,06

KONTRALATĚ : 181,62*0,04*0,06

ATIKA :

HRANOL 100/140 : (20*0,32+11*0,72)*0,1*0,14

stříška - překrytí vstupu - výkr. D.1.1.53_1 :

4 - 40/160 : 21,5*0,04*0,16

5 - 60/40 : 0,34*9*0,06*0,4

6 - 50/170 : 5,1*0,05*0,17

(((((780+60)*2+(978+45)*2)/1000)*0,06*0,16)*4 0,14308

3	766492100VL	Montáž pohledového rámu oken, doizolování k PIR deskám, napojení parozábrany	m	14,92000	1 581,00	23 588,52
---	-------------	--	---	----------	----------	-----------

Nová položka, RTS

(0,84*2+1,025*2)*4 14,92000

4	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,08918	1 152,00	102,74
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

50 m vodorovně

5	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,14308	12 290,00	1 758,45
---	----------	---	----	---------	-----------	----------

Střešní okno MK04 780/978 :

(((((780+60)*2+(978+45)*2)/1000)*0,06*0,16)*4 0,14308

6	61413602	Lišta smrková profil L4040 tl. 4 mm, 40 x 40 mm, l = 2 m	m	15,47040	53,80	832,31
---	----------	--	---	----------	-------	--------

Nová položka, RTS

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,06400*1,1 15,47040

Koeficient :

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				128 984,83
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

7	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	4,00000	2 485,00	9 940,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Nová položka, RTS

4 4,00000

8	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	4,00000	517,00	2 068,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------

Nová položka, RTS

4 4,00000

9	6114020185	Okno střešní Integra GGL 306621 MK04, rozměr 780 x 980 mm elektrické ovládání, kyvné	kus	4,00000	24 980,00	99 920,00
---	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Nová položka, RTS

4 4,00000

10	61140305005	Sada lemování VELUX Basic 1000 pro okno MK04, rozměr 780 x 980 mm	kus	4,00000	2 680,00	10 720,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

Nová položka, RTS

4 4,00000

11	611405904	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK04 780 x 980 mm	kus	4,00000	1 507,00	6 028,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL21	Střešní okna SO 01
R:	021.2	ZL21 - Střešní okna - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nová položka, RTS				
		4		4,00000		

12	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,19040	1 622,00	308,83
		Nová položka, RTS				

Díl: ON	Ostatní náklady	14 500,00
----------------	------------------------	------------------

13	VL 01	Zpracování dodatku PBŘ na změnu střešních světlíků SV2 na dřevěná střešní okna	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
		Nvá položka, vlastní				