

Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn	
Akce :	Garáže MUZEUM - výměna rozvaděče vzduchotechniky a větrání RM3

Popis změny	Změna spínání ventilátorů, přidání kontrolky na rozvaděč, uchycení a zakrytí kabeláže.
Zdůvodnění změny	Modernější řešení spouštění ventilátorů, lepší přehled obsluhy, vhodnější a vzhlednější uchycení a zakrytí kabeláže.
Náklady na změnu	34 346,- Kč bez DPH, viz rozpočet příloha č. 1.

Vypracoval :

Daniel Jeřábek

Datum :

02.06.2025

Zhotovitel/dodavatel:	podpis	datum
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.		
Inženýr stavby/TDI:		
Projektant/AD:		
Zadavatel/objednatel:		
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.		