

Specifikace FVE – Dům Seniorů, Oldřichovská 845, Hrádek nad Nisou

1) Solární systém FVE – 29 kWp

Instalováno 58 ks panelů MunchenSolar 500 Wp a 1 ks síťového střídače Solax 80

Způsob provozu výroby: přebytky do distribuční sítě.

Technické podmínky připojení:

Číslo OM 1001439639

EAN: pro data spotřeby 859182400409199027

pro data výroby 859182400409173706

Technické údaje výroby:

Celkový instalovaný výkon: 29 kW

Rezervovaný výkon: 32 kW

Způsob připojení a (počet fází) a rezervovaná hodnota jističe před elektroměrem: 3x80A

Vypínací charakteristika: B

Napěťová hladina: 0,4 kV (NN)

Uvedená data jsou totožná s daty uvedenými ve smlouvě o připojení č.

24_SOP_01_4122332033 ze dne 23.5.2025 uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a ČEZ Distribucí, a.s.

2) Solární systém FVE – 62 kWp

Instalováno 124 ks panelů MunchenSolar 500 Wp.

Způsob provozu výroby: přebytky do distribuční sítě.

Technické podmínky připojení:

Číslo OM 1001458897

EAN: pro data spotřeby 859182400408459481

pro data výroby 859182400408459474

Technické údaje výroby:

Celkový instalovaný výkon: 62 kW

Rezervovaný výkon: 68 kW

Způsob připojení a (počet fází) a rezervovaná hodnota jističe před elektroměrem: 3x250A

Vypínací charakteristika: B

Napěťová hladina: 0,4 kV (NN)

Uvedená data jsou totožná s daty uvedenými ve smlouvě o připojení č. 24_NN_1011248662 ze dne 20.6.2025 uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a ČEZ Distribucí, a.s.