

**DODATEK ČÍSLO 003 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 17_SOBS01_4121333399****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Ing. Zdeněk Linhart, pozice: Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	10408780		
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Město Příbram		
IČO	00243132	DIČ	
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI			
ULICE	Tyršova	Č. P. / Č. O.	108 PSČ 261 01
OBEC	Příbram	MÍSTNÍ ČÁST	Příbram I
ZÁPIS V OR / ŽR	ČSU Č.j: 1658/98-1110 V Praze dne 13.07.1998		
ZASTOUPENÁ	vz. Mgr. Jan Konvalinka, starosta		
TELEFON	731133232	E-MAIL	vilma.dvorackova@pribram.eu

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento dodatek číslo 003 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vvv) číslo 17_SOBS01_4121333399, uzavřené dne 22. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V článku III., odstavec 3) Smlouvy se termín 18 měsíců nahrazuje termínem do 29.12.2025.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 003 nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručil listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122499085

ZA ŽADATELE

Město Příbram

vz. Mgr. Jan Konvalinka
starosta

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Zdeněk Linhart
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

4. 6. 2025
V Plzni

DATUM A MÍSTO

DATUM A MÍSTO

PODPIS

27-06-2025

R4P100 ReqType:H ReqExID:0020870430 ProcsID:CS-20250604T20215-0005 DocExID:0000000083115487
 BOID:001A41A12105 FE090A3E05747A8BA12 BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05(w)/(6) SAPTyp:cealvprob-SML-DZP ZakID:
 DocID:001053974462 A-24/cw00824p21a-1-87750840 Ver:X809D261P233 Dav:4831612010001/yh PSP str:265 Ist:133 zas:28

1. Specifikace zařízení: odběr
 - umístění zařízení: Legionářů 400, 261 01 Příbram
 - číslo odběrného místa: 0001885728
 - EAN: 859182400600037944
2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa
 - napětová hladina: 22 kV (VN)
 - rezervovaný příkon místa připojení a předávacího místa: 175,000 kW
 - povolený rozsah účinníku ($\cos \varphi$)
 - spotřeba +0.95 – 1, odběr Q z DS

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Přímotopné topení	0,000	5,000	5,000
Ohřev TUV - přímotopný	0,000	20,000	20,000
Technologické ohřevy	65,000	65,000-	65,000-
Příprava pokrmů	0,000	35,000	35,000
Klimatizace	0,000	70,000	70,000
Ostatní spotřebiče	15,000	15,000	15,000
Pohony, svářečky	111,000	101,000-	101,000-
Osvětlení	108,000	8,000-	8,000-

4. Měřicí zařízení
- umístění měřicího zařízení: uvnitř ts
 - přístupnost měřicího zařízení: přístupné
 - typ měření: B
 - převod měřících transformátorů proudu: 300/5 A, třída přesnosti 0,5 S
 - vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Žadatel
 - odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu B, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem, tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napětového obvodu. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Pripojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí vn, vvn v platném znění.

5. Místo připojení zařízení
- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozvaděč vn v DTS
 - hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí odpínačem (včetně) v poli rozvaděče vn v DTS
 - spínací prvek sloužící k odpojení zařízení od distribuční soustavy: Vývodový vypínací prvek v DTS

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Vybuduje se nová DTS 22/0,4 kV CTSbb 2x 630 1) DTR 160 kVA 2) prostor pro odběratelský TR. Dále se vybuduje

rozváděč NN a VN KKTT s přípojkou kVN 22 kV (AXEKVCE 3x1x120), která se zasmyčkuje na stávající kVN (mezi PB_3122 a PB_3121) linky PŘÍBRAM_2 VN4281. DTS bude umístěna na odděleném pozemku parc. č. 715/64. Z nové DTS se vybuduje kNN 0,4 kV kabelem 2x AYKY 3x240+120, který bude zasmyčkován na stávající kNN mezi R164 a R173.

7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:

V blízkosti odběrného místa na odděleném pozemku parc. č. 715/64 k.ú. Příbram. bude vybudována nová distribuční trafostanice (dále DTS), která bude investicí ČEZ Distribuce a.s. vybudována na základě stavby IV-12-6022350. V nově vybudované DTS bude ponechán prostor, do kterého si odběratel umístí vlastní transformátor (dále TR), který bude připojen z připraveného pole T v rozvaděči VN. Rozváděč měření bude proveden v souladu s PPDS a připojovacími podmínkami pro osazení měřících zařízení.

Prostor pro TR bude poskytován formou nájmu žadateli.

Připojení a osazení TR, rozvaděče NN, měření bude investicí odběratele.

8. Další podmínky připojení

Na výše popsané úpravy odběrného/předávacího místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřících zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.