


KUPNÍ SMLOUVA č. CES-296/2025

*uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

I.

Smluvní strany


Kupující :

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Sídlo: Kaplířova 9, 320 00 Plzeň
IČO: 70883378
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: 
Datová schránka: p36ab6k
Zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
Jména osob oprávněných jednat ve věcech technických:



(dále jen „kupující“)

Prodávající :

Název: STIMAX International, s. r. o.
Sídlo: Teplice - Trnovany, Emilie Dvořákové 546/7, PSČ 41501
Poštovní adresa: Teplice - Trnovany, Emilie Dvořákové 546/7, PSČ 41501
IČ: 26780763
DIČ: CZ26780763
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax.: 
Zastoupený: Jiřím Jirouškem , jednatelem společnosti
Datová schránka: 8i34thf
Jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  – mobil: + 
Registrace : Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31283.

(dále jen „prodávající“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání **25 kusů kompozitních tlakových lahví, typ: Luxfer L67B s lahvovým vysokotlakým ventilem (25 kusů), typ: VTI M18x1,5 EFV** (dále jen „předmět smlouvy“). Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří Technické podmínky pro pořízení kompozitní tlakové láhve

a Příloze č. 2 této smlouvy, kterou tvoří nabídka prodávajícího č. 2NB2500544 ze dne 19. června 2025.

2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle podmínek této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

III. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy ve výši:

Cena za předmět smlouvy bez DPH	288.000,00 Kč
DPH (21%):	60.480,00 Kč
Cena za předmět smlouvy včetně DPH:	348.480,00 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc čtyřista osmdesát korun českých)

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).
3. Dojde-li v průběhu realizace kupní smlouvy ke změně výše DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále náležitosti dle ustanovení § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo kupní smlouvy a adresu místa dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.

Faktura předložená v prosinci 2025 musí být doručena kupujícímu nejpozději do 1. prosince 2025 do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

2. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

V. Dodací a obchodní podmínky

1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Nedodržení doby plnění nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno dle § 2001 a násl. občanského zákoníku za podstatné porušení smlouvy. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2001 a násl. občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy **nejpozději do 30.9. 2025**. Předmět smlouvy bude dodán, včetně předvedení a protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy, jež proběhne po dohodě s oprávněným pracovníkem kupujícího, uvedeným v záhlaví této smlouvy, na adrese (místo dodání):

Územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov,

kontaktní osoba:

Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin před jeho předáním.

3. Splněním dodávky předmětu smlouvy se rozumí předání a převzetí předmětu smlouvy bez zjevných vad a nedodělků osobě zmocněné kupujícím, uvedení předmětu smlouvy do provozu, dodání všech dokladů (v českém jazyce) spojených s provozováním předmětu smlouvy podle právních předpisů České republiky a technických norem (např. prohlášení, že předmět smlouvy splňuje požadavky pro používání v České republice). Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
4. Dodání a převzetí předmětu smlouvy je potvrzeno dodacím listem podepsaným prodávajícím a zástupcem kupujícího, uvedeným v čl. I této smlouvy.
5. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v této smlouvě sjednaném množství.
7. Doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy, budou v českém jazyce a budou prodávajícím předány kupujícímu při předání předmětu smlouvy v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky předmětu smlouvy následující dokumentaci v českém jazyce:
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k obsluze, skladování, provozní pokyny a pokyny k údržbě),
 - kopii certifikátu EU přezkoušení typu a EU prohlášení o shodě pro sestavu kompozitní tlakové lahve a lahvového ventilu dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění,
 - protokol o montáži lahvových ventilů na kompozitní tlakové lahve a provedené zkoušky těsnosti v souladu s ČSN 11623,
 - záruční list,
 - dodací list.
8. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob.
9. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

VI.

Smluvní pokuta, sankce

1. Na písemné (a to i e-mailem na adrese: **STIMAX International, s. r. o., Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice**) ohlášení vad je prodávající povinen zareagovat do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Výměna vadného předmětu smlouvy za předmět smlouvy nový a bezvadný musí být provedena nejpozději do 15 pracovních dnů od písemného ohlášení vad, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu vady.
2. Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny, tj. vč. DPH, předmětu smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebního dokladu ve výši 0,1 % z oprávněně fakturované částky, vč. DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.
6. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany, zřízený u banky na území České republiky vedený v CZK a uvedený v písemné výzvě.
7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.
8. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy musí být zajištěn na území České republiky.

VII.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu:

1. Záruka na předmět smlouvy je poskytována v délce 24 měsíců.
Záruční doba běží od data protokolárního předání předmětu smlouvy kupujícímu.
Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.
2. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům na území České republiky.
3. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy bude zajištěn na adrese: **STIMAX International, s. r. o., Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice.**

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Vztahy neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem dle sídla kupujícího.
4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stanou její nedílnou součástí.
5. Tato smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.

V případě uzavření v listinné podobě bude kupní smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

V případě uzavření v elektronické podobě bude kupní smlouva uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Technické podmínky pro pořízení kompozitní tlakové láhve,
Příloha č. 2 - nabídka č. 2NB2500544 ze dne 19. června 2025.

V Plzni, dne

V Teplicích, dne

KUPUJÍCÍ:



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

PRODÁVAJÍCÍ:



Jiří Jiroušek
jednatel STIMAX International, s. r. o.

Technické podmínky pro pořízení kompozitní tlakové lahve

1. Předmět a určení technických podmínek

1.1. Předmětem technických podmínek jsou kompozitní tlakové lahve, které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).

1.2. Součástí kompozitní tlakové lahve (dále jen „TL“) je lahvový (uzavírací) ventil.

2. Právní a technické předpisy (v platném znění)

2.1. Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění,

2.2. ČSN EN 12245 + A1 Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve,

2.3. ČSN EN ISO 13769 Lahve na přepravu plynů – Značení ražením,

2.4. ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závítová spojení čepu ventilu,

2.5. ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závítová spojení na výstupu,

2.6. ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky,

2.7. ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení,

2.8. ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou. Požadavky, zkoušení, značení, typ 2.

3. Technické požadavky na kompozitní tlakovou lahev

3.1. Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy stanovených v bodech 1 a 2 splňuje TL technické podmínky uvedené v bodech 3.2 až 3.12

3.2. TL je kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137.

3.3. TL je vyrobena z kovového pouzdra (vnitřního jádra), které je ovinuto kompozitním materiálem obsahujícím uhlíková vlákna.

3.4. Označování TL odpovídá ČSN EN ISO 13769, ČSN EN ISO 7225, ČSN EN 1089-3. Barevné značení: tělo TL je žluté, vrchlík TL je opatřen černobílými čtvrtinovými výsečemi.

3.5. TL je vybavena namontovaným ventilem, který je v provedení v ose TL. Připojovací závit mezi láhví a lahvovým ventilem je v provedení M 18x1,5, podle ČSN EN 144-1. Připojení TL k DP provedeno závitěm G 5/8", dle ČSN EN 144-2.

3.6. Součástí ventilu TL je bezpečnostní prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok tak, že reakční síla nezpůsobí nekontrolovaný pohyb lahve.

- 3.7. Vodní objem TL je 6,8 až 6,9 litru.
- 3.8. Maximální plnicí tlak je 300 bar, maximální zkušební tlak 450 bar.
- 3.9. Maximální hmotnost prázdné TL s lahvovým ventilem je 5,5 kg.
- 3.10. Je požadována TL s neomezenou životností.
- 3.11. Štítek s technickými údaji je proveden v českém jazyce.
- 3.12. Obal tlakové lahve není předmětem zakázky.

4. Technické požadavky ventilu kompozitní tlakové lahve

Předmětem technických podmínek jsou ventily tlakových lahví (dále jen „TL“), které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch). Součástí kompozitní tlakové lahve (dále jen „TL“) je lahvový (uzavírací) ventil.

4.1. Právní a technické předpisy (v platném znění):

- a) nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,
- b) vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
- c) ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,
- d) ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu.

4.2. Kromě požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 4.1 splňují ventily technické požadavky uvedené v bodech 4.3 až 4.6.

4.3. Dále se požaduje, aby byly ventily:

- a) kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137,
- b) v provedení v ose TL,
- c) s připojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro kompozitní TL v provedení M 18 x 1,5, podle ČSN EN 144-1.

4.4. Bezpečnostní prvek (omezovač průtoku) je součástí ventilu k tlakovým lahvím s plnicím tlakem 30 MPa.

4.5. Mezi ventilem a TL je součástí ventilu těsnicí „O“ kroužek.

4.6. Ruční (ovládací) kolečko ventilu:

- a) je vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),
- b) umožňuje snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,
- c) je tvaru, který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,
- d) je šedé barvy, kterou jsou označeny ventily s bezpečnostním prvkem.

5. Další požadavky

5.1. Součástí dodávky musí být:

- a) protokol o montáži lahvových ventilů na TL a provedené zkoušky těsnosti v souladu s ČSN EN ISO 11623 – Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – periodická kontrola a zkoušení,
- b) prohlášení, že jednotlivé součásti kompozitní tlakové láhve včetně ventilu nejsou starší než jeden rok,
- c) kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro TL a lahvový ventil, a EU (ES) prohlášení o shodě pro sestavu TL a lahvého ventilu dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.