

22/2025

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace
Riegrova 655, 508 01 Hořice
IČ: 00190217
DIČ: CZ00190217
Zastoupený ředitelem Ing. Romanem Bečvářem

Zhotovitel: Clima Bohemia s.r.o.
Českosklalická 377, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 26113520
Zastoupený: jednatelem Pavlem Ježkem,

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně projektu. V projektu byly navrženy tři klimatizační jednotky o výkonu 15,5kW VRF. Na základě dodatečného výpočtu v návaznosti na výkon a počet vnitřních jednotek se objednatel a zhotovitel dohodli na technicky lepším řešení.

II.

Nově byly instalovány tři venkovní jednotky o výkonu 2x22kW a 1x28KW.

III.

Dle skutečnosti bude fakturována položka stavební přípomoc v souvislosti se změnou projektu. Navíc byl zhotoven nehořlavý podklad podesty pod venkovní jednotky.

III.

Navýšení ceny oproti nabídce uvedené ve VZ „Klimatizace AB, LCNP“ činí 335.047,--Kč + DPH.

V Hořicích dne 26.6. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

LEVITOVO CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
Riegrova 655, 508 01 Hořice
IČO: 001 90 217, tel. 493 586 311