

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne mezi stranami

(1) **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

SML004064

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

zastupující: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva a Ing. Martin Déva, člen představenstva

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“)

a

(1) **Název společnosti: ELMO a.s.**

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín

IČ: 15528588

DIČ: CZ15528588

Zastoupena: Rudolfem Sivíkem, předsedou představenstva

Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6128

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 291340-661/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Příluky 386, 760 01 Zlín

Adresa pro elektronickou poštu: elmo@elmo.cz

(dále jako „Zhotovitel“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle, s cílem upravit jejím prostřednictvím vztahy, týkající se přípravy a realizace níže uvedeného Díla při respektování oprávněných zájmů obou stran. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a považují ujednání obsažené v této smlouvě za ujednání závazná, která byla sjednána v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé hospodářské soutěže.
2. Objednatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že je společností založenou a platně existující podle českého práva, že má veškeré pravomoci, odbornou a materiální způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, a že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající, a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoli jejich závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
4. Objednatel v rámci plnění této smlouvy očekává od Zhotovitele zejména vysokou kvalitu prací, profesionální přístup s náležitou odbornou péčí, dobrou komunikaci a spolupráci s Objednatelem při budování Díla. Profesionální přístup, dobrou komunikaci a spolupráci očekává i Zhotovitel od Objednatele.

Článek I

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit a předat Objednateli dílo označené jako

„Výměna rozvaděčů B31 2rop1, 2rop2“

(dále jen „Dílo“)

a Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, dokončené Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu za jeho provedení.

2. Předmětem plnění je provedení elektro prací včetně prací v rozsahu projektové dokumentace na výše uvedeném díle, které jsou specifikovány v cenové nabídce, jež je součástí smlouvy jako Příloha č. 1

Článek II Provádění Díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, bude splňovat platné nebo doporučené ČSN, odpovídající vyhlášky a směrnice, podmínkami příslušného stavebního řízení, případně způsobem obvyklým.
2. Dodavatel zajistí zábory staveniště (mobilní oplocení), zabezpečí překopy chodníku lávkou se zábradlím a zabezpečí příslušná dopravní značení potřebná pro provádění díla. Objednatel zajistí dodavateli parkovací místo v blízkosti místa prací, po nezbytnou dobu navážení materiálu, eventuálně po dobu nezbytnou pro používání nářadí a strojů v servisním vozidle.
3. Likvidace stavebních odpadů bude řešeno v souladu s platnými zákony. Likvidaci zajistí zhotovitel díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že předá technická osvědčení materiálů a výrobků (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, apod.) prokazující jejich vhodnost a technickou způsobilost, hygienickou nezávadnost.
5. Za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu prací tzn. do převzetí díla objednatel, které byly způsobeny jeho vlastní činností a jeho pracovníky, stejně tak za škody způsobené vlastní činností třetí osobě přejímá zodpovědnost zhotovitel
6. Zhotovitel je povinen zajistit právními předpisy stanovené zkoušky určených technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí, výchozí revize elektrických zařízení apod., budou-li tyto součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást dodávky v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů, stejně jako prohlášení o shodě výrobků, jichž se tato povinnost týká. Zhotovitel odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací. Zhotoviteli bude předán objekt k provedení prací ve stavu umožňujícím včasné zahájení provádění Díla. Za dodržování zásad bezpečnosti provádění prací na straně Zhotovitele odpovídá Zhotovitel. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště, na kterých bude Dílo prováděno, v termínech uvedených v této Smlouvě, a to ve stavu, který umožňuje řádné zahájení a provádění Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat své pracoviště a jeho bezprostřední okolí v čistém stavu. Za tímto účelem bude Zhotovitel povinen průběžně na své náklady provádět úklid svého pracoviště.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník. Do deníku zapisuje veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění výstavby (provádění Díla).
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR, a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.
10. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli nerušené provádění Díla. Objednatel je odpovědný za to, že Zhotovitel nebude v průběhu provádění prací podle této smlouvy omezován zásahy třetích osob.
11. Objednatel umožní ke dni předání staveniště v místě provádění Díla Zhotoviteli připojení k dodávkám služeb, jako jsou zejména elektrická energie a voda, a to v dostatečném příkonu, a dále instalování samostatných podružných měřidel dodávaných energií. Energie spotřebované Zhotovitelem při provádění Díla jdou k jeho tíži.
12. Smluvní strany budou navzájem v trvalém kontaktu a na žádost kterékoli smluvní strany se druhá strana je povinna zúčastnit koordinační schůzky za účelem kontroly a upřesnění prací.

Článek III Termíny plnění Díla

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení prací dle této smlouvy dne: nejpozději dne **01.09.2025**.

V tento den je Zhotovitel povinen se k předání staveniště dostavit. Zhotovitel je povinen započít provádění prací ihned po předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Objednateli dokončené dílo vymezené touto smlouvou takto:
 - do 21.09.2025 - 1.ks rozvaděče - bude provedeno dopojení a nastavení rozvaděče včetně souvisejících systémů
 - do 17.10.2025 - 2. ks rozvaděče - bude provedeno dopojení a nastavení rozvaděče včetně souvisejících systémů
3. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu, vyzve Zhotovitele k předložení závazného vyjádření k tomuto zjištění a zaslání návrhu opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyhovět bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

Článek IV Cenové ujednání

1. Celková cena Díla prováděného v souladu s touto smlouvou činí **3.678.184,00 Kč bez DPH**.
2. Cenová (položková) nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Takto dohodnutá cena (s výjimkou DPH) je pevná po dobu, než budou závazky ze smlouvy splněny a nebudou předmětem žádných úprav, pokud nebude v této Smlouvě anebo v dodatku k této Smlouvě dohodnuto jinak.
4. DPH není k dohodnuté celkové ceně připočtena, bude stanovena v aktuální výši a sazbě stanovené zákonem a platné v den podpisu smlouvy.

Článek V Platební podmínky

1. Cena Díla bude účtována po ukončení prací, odsouhlasených technickým zástupcem objednatele.
2. Po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla jako celku, vzniká Zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury a její úhradu. V konečné faktuře vyúčtuje Zhotovitel konečnou cenu Díla a případné dílčí úhrady objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost konečné faktury vystavené Zhotovitelem bude do **30 dnů** ode dne jejího doručení. Zhotovitel je povinen příslušnou fakturu zaslat na elektronickou adresu Objednatele faktury@bnzlin.cz, a to do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud Objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči některé z faktur Zhotovitele, musí tak učinit písemně ve sjednané lhůtě splatnosti příslušné faktury, jinak se má za to, že faktura byla vystavena oprávněně. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Sjednané podmínky fakturace platí jak pro placení dílčích plateb, tak pro závěrečnou fakturaci, ve které Zhotovitel provede vyúčtování dílčích plateb.

Článek VI Provedení zkoušek

1. Zhotovitel provede jako součást dodávky veškeré nezbytné zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný předpis nebo technická norma (apod.). Zkoušky budou provedeny v případě nutnosti nejpozději ke dni předání a převzetí Díla. Doklady (protokoly, certifikáty, revize vč. výchozích apod.) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně dva pracovní dny předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo

pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně zdatnou osobu. O úspěšně provedených zkouškách se sepisuje protokol, který podepisují obě smluvní strany.

Článek VII Předání a převzetí Díla

Předání a převzetí Díla se uskuteční dle následujících podmínek:

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, nejpozději do **2 kalendářních dnů předem**, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání Objednateli. Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením a předáním Díla. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen se dostavit.
2. Objednatel je povinen Dílo protokolárně převzít v případě, že všechny zkoušky budou úspěšné a Dílo bude provedené a dokončené tak, že bude vykazovat toliko drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ke sjednanému účelu. Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělkami, zavazuje se Zhotovitel je odstranit v dohodnutém termínu od sepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Nedokončené Dílo a/nebo Dílo mající vady a nedodělky bránící v užívání není Objednatel povinen převzít.
4. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení následující doklady:
 - (a) výkresovou dokumentaci skutečného provedení Díla,
 - (b) obvyklou dodavatelskou dokumentaci, technické listy použitých materiálů, technické listy, revize apod.
 - (c) Prohlášení o shodě zhotovitele o použitých materiálech
5. O předání a převzetí Díla smluvní strany sepíší a podepíší protokol o předání a převzetí Díla jako celku. V protokolu smluvní strany uvedou alespoň následující náležitosti:
 - souhlas Objednatele s převzetím Díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí Díla,
 - datum převzetí Díla,
 - Součástí protokolu bude i soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně termínu, ve kterém se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit.
6. Pokud Objednatel bezdůvodně odmítne převzít předmět Díla, považuje se toto odmítnutí za faktické předání a převzetí předmětu Díla dle této Smlouvy.

Článek VIII Záruky a odpovědnost za vady

1. Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek, jež jsou součástí Díla, musí odpovídat požadavkům stanovenými obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, touto smlouvou, případně požadavkům obvyklým.
2. Na dokončené Dílo v rozsahu této smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **60 měsíců** na práce a **24 měsíců** na dodávku materiálu.
3. Podmínkou záruky je, že Objednatel bude užívat Dílo k účelům určeným Zadávací dokumentací zakázky, popř. účelem obvyklým. Objednatel je povinen o Dílo řádně pečovat a udržovat jej. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil Zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
4. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla podle této Smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za vady v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatel a Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni písemně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel neuznává vady Díla v případě, materiálů a hmot po uplynutí jejich životnosti nebo vznik opotřebení v intencích technických norem nejsou vadami Díla.
7. Vady Díla v záruční lhůtě uplatní Objednatel tímto způsobem:

- a) Bez zbytečného odkladu po zjištění vady je Objednatel povinen písemně Zhotoviteli na adrese uvedené v záhlaví smlouvy příslušnou vadu oznámit a informovat ho o zahájení reklamačního jednání.
- b) Zhotovitel je povinen se v Objednatelem určenou dobu (ne delší než dva pracovní dny, nedohodnou-li se strany jinak), dostavit na určené místo (sídlo smluvních stran nebo stavba), kde proběhne reklamační jednání. Z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:
- souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s reklamovanou vadou,
 - termín odstranění vady a eventuálně způsob odstranění vady,
8. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do dvou dnů po oznámení reklamace, případně v písemně dohodnutém termínu; v případě vady, která způsobí odstavení provozu Objednatele nebo jeho části, Zhotovitel nastoupí k odstranění vady **do 48 hodin** od obdržení písemné reklamace. Reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu z hlediska rozsahu, charakteru a technické charakteristiky vady. Pokud se zjistí, že nešlo o vadu či havárii, za kterou Zhotovitel odpovídá, hradí veškeré náklady s jejich odstraněním spojené Objednatel. Po dobu záruky jsou opravy vad prováděny bezplatně.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví Zhotovitel. V protokolu musí být mj. uvedeno:
- jména zástupců smluvních stran,
 - číslo smlouvy,
 - datum uplatnění reklamace,
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - datum zahájení a datum ukončení odstranění vady,
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
10. Smluvní strany sjednávají pro případ, že se Zhotovitel ani přes písemnou výzvu Objednatele nedostaví k odstranění vady, nebo v případě, že Zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění, zadat odstranění vady jiné, odborné osobě a vyúčtovat Zhotoviteli s tím spojené náklady s tím, že v tomto případě zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem (s výjimkou záruky za práce třetí osoby).

Článek IX

Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součástí Díla. Veškerý materiál apod. do doby, než se stane součástí zhotovovaného Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle či jeho součástech do okamžiku přechodu vlastnického práva k těmto věcem na Objednatele.

Článek X

Omezení rozsahu díla, přerušení plnění

1. Objednatel si vyhrazuje v průběhu plnění zakázky omezit rozsah díla, fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

Článek XI

Odstoupení od smlouvy

1. Vedle případů stanovených zákonem má Objednatel právo odstoupit od smlouvy pokud:
 - 1) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění Díla o více než 10 dní,
 - 2) Zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného Díla o více než 10 dní (za dokončené Dílo se pro tyto účely považuje i Dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ke sjednanému účelu,
 - 3) jsou u Zhotovitele zákonné důvody pro prohlášení konkursu anebo konkurs byl již prohlášen, nebo pokud by Zhotovitel vstoupil ve vyrovnání ve prospěch svých věřitelů kvůli své platební neschopnosti,

anebo pokud by byl pro Zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti jmenován likvidátor nebo správce.

Článek XII

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku příslušné strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách a sankcích:
 - 2.1. Při nesplnění sjednaného termínu dokončení díla dle článku III odst. 2 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
 - 2.2. Úrok z prodlení za neuhrazení jakékoli platby ze strany Objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Není-li v předchozích ustanoveních stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do 30 dnů od jejího vyúčtování (tj. vystavení příslušné faktury). Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na náhradu související vzniklé škody.

Článek XIII

Rozhodné právo, řešení sporů

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
2. Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
3. Případně vzniklé spory budou strany řešit především smírnou cestou, jinak věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných, oboustranně podepsaných dodatků.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy mohou být převedeny na třetí osobu jen s písemným souhlasem obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotovení, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Cena díla (položkový rozpočet)

Ve Zlíně, dne.....

...

Ing. Jan Hrdý
předseda představenstva

...

Ing. Martin Déva
člen představenstva

Ve Zlíně, dne.....

...

Rudolf Sivík
předseda představenstva

Rozvaděče, skříně a příslušenství

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Rozvaděč 2rop1	1 ks	1 540 714,00	1 540 714
Rozvaděč 2rop1	1 ks	1 852 760,00	1 852 760
Celkem			3 393 474

Demontáže, montáže

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Demontáž rozvaděče 2rop1	1 kpl	27 600,00	27 600
Demontáž rozvaděče 2rop2	1 kpl	35 900,00	35 900
Montáž rozvaděče 2rop1	1 kpl	71 050,00	71 050
Montáž rozvaděče 2rop2	1 kpl	88 420,00	88 420
Celkem			222 970

Ostatní

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Režie spojené se stavbou, ostatní	1 ks	36 500,00	36 500
Revize zařízení	1 ks	15 800,00	15 800
Doprava	1 ks	9 440,00	9 440
Celkem			61 740

cena za soubor **3 678 184 Kč**

cena celkem za soubory bez DPH **3 678 184 Kč**

Rozváděč 2rop1 - dodávka	Počet	MJ
Popis položky		
*MDO		
3VA1112-1AA46-0AA0; 3VA11, In 125 A, 4pól, třmenové svorky	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm2, 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	1	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	1	ks
LTN-6B-1; In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika	1	ks
OLI-16B-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	1	ks
OLI-6B-1N-030A; In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn	1	ks
OLI-10C-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	22	ks
OLI-16C-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	31	ks
PS-LT-1100-K; 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, nás	4	ks
*DO		
3VA1112-3EF46-0AA0; 3VA11, In 125 A, Icu 25 kA / 415 V, nadp	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm2, 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
MTX-11-TB-SG-A230; lth 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontak	1	ks
MKA-SE-A230; Ue AC 230 V, barva zelená	4	ks
MKA-SG-A230; Ue AC 230 V, barva bílá	1	ks
LTN-16B-2; In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakterist	24	ks
LTN-16B-1N; In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika	1	ks
LTN-13B-1N; In 13 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika	3	ks
LTN-8B-2; In 8 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristik	2	ks
LTN-2B-2; In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristik	6	ks
OLI-10B-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	3	ks
OLI-16C-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	20	ks
OLI-10C-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	10	ks
PS-LT-1100-K; 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, nás	4	ks
OPVP10-3; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	2	ks
OPVP10-1N; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojist	4	ks
PV10 25A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	6	ks
PVA10 6A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	4	ks
*VDO		
3VA1112-3EF46-0AA0; 3VA11, In 125 A, Icu 25 kA / 415 V, nadp	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm2, 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
MKA-SE-A230; Ue AC 230 V, barva zelená	6	ks
LTN-16B-2; In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakterist	24	ks
OLI-16B-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	2	ks

OPVP10-3; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks
OPVP10-1N; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojist	5	ks
PV10 20A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	6	ks
PVA10 6A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	4	ks
PVA10 2A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
PVA10 1A aM; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, aM - ch	1	ks
*		
Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC	3	ks
ASK 21.3, 100/5A; 2,5VA; 0,5%; Měřicí transformátor proudu	3	ks
ENERGY METER 525-230	1	ks
*		
WDU 4	230	ks
WDU 4 BL	83	ks
S3L+N-1000-16; 3pól. provedení (L1-N-L2-N-L3-N), průřez 16 m	5	ks
EKC-4; pro čtyřpólové lišty, průřez 16 mm ²	60	ks
DBL160	12	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M20 x 1,5, pro průměr kabe	200	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M20 x 1,5	200	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M25 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M25 x 1,5	5	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M32 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M32 x 1,5	5	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M40 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M40 x 1,5	5	ks
*Bender		
ATiCS-4-125A-DIO; Přepínací a monitorovací modul	2	ks
ATiCS-HK; Příslušenství	2	ks
ES710/5000-1SN-GL; Oddělovací transf. jednofázový 400/230	3	ks
isoMED427P-2; Hlídač izolačního stavu	3	ks
STW2; Transformátor proudu	3	ks
AN450; Zdroj napájecí	7	ks
EDS151; Vyhodnocovací jednotka	3	ks
CP305-IO Dotykový panel	4	ks
CP305 Krabice pro zapuštěnou montáž	4	ks
ATICS-BP-4-125A-SET; Bypass modul set	2	ks
Nastavení	1	ks
přepavné	1	ks
*(800+800+800+600)x2100x400	0	
SZ 2008-EI 30	3	ks
Přístrojový rošt + krycí desky, SZ 2008-EI (30/45/60)	3	ks
Kryt na zazdění, SZ 2008-EI (30/45/60)	3	ks
SZ 2006-EI 30	1	ks
Přístrojový rošt + krycí desky, SZ 2006-EI (30/45/60)	1	ks
Kryt na zazdění, SZ 2006-EI (30/45/60)	1	ks
*		
podružný materiál	1	kpl
projekt	1	ks
Cena celkem [Kč bez DPH]	1 540 714,00	

Rozváděč 2rop2 - dodávka	Počet	MJ
Popis položky		
*MDO		
3VA1112-1AA46-0AA0; 3VA11, In 125 A, 4pól, třmenové svorky	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm ² , 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	1	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	1	ks
LTN-6B-1; In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika	1	ks
OLI-16B-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	1	ks
OLI-6B-1N-030A; In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn	1	ks
OLI-10C-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	22	ks
OLI-16C-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	31	ks
PS-LT-1100-K; 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, nás	4	ks
*DO		
3VA1112-3EF46-0AA0; 3VA11, In 125 A, lcu 25 kA / 415 V, nadp	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm ² , 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
MTX-11-TB-SG-A230; lth 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontak	1	ks
MKA-SE-A230; Ue AC 230 V, barva zelená	4	ks
MKA-SG-A230; Ue AC 230 V, barva bílá	1	ks
LTN-16B-2; In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakterist	24	ks
LTN-16B-1N; In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika	1	ks
LTN-13B-1N; In 13 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika	3	ks
LTN-8B-2; In 8 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristik	2	ks
LTN-2B-2; In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristik	6	ks
OLI-10B-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	3	ks
OLI-16C-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	20	ks
OLI-10C-1N-030A; In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Id	10	ks
PS-LT-1100-K; 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, nás	4	ks
OPVP10-3; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	2	ks
OPVP10-1N; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojist	4	ks
PV10 25A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	6	ks
PVA10 6A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	4	ks
*VDO		
3VA1112-3EF46-0AA0; 3VA11, In 125 A, lcu 25 kA / 415 V, nadp	1	ks
3VA9988-0AA12; 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, lth 6 A, š	1	ks
3VA9988-0BL33; STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířk	1	ks
3VA9154-0JA11; Cu kabely/flexibary 1,5 ÷ 70 mm ² , 4 ks, pro 3	1	ks
3VA9111-0WF40; prodloužené provedení, 4pól, pro pevné proved	1	ks
FLP-B+C MAXI VS/4	1	KS
OPVP10-1; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks
PVA10 4A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
MKA-SE-A230; Ue AC 230 V, barva zelená	6	ks
LTN-16B-2; In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakterist	24	ks
OLI-16B-1N-030A; In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Id	2	ks
OPVP10-3; le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistk	3	ks

OPVP10-1N; Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojist	5	ks
PV10 20A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	6	ks
PVA10 6A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	4	ks
PVA10 2A gG; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - ch	3	ks
PVA10 1A aM; Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, aM - ch	1	ks
*Signálka žlutá 230V	0	
Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC	3	ks
ASK 21.3, 100/5A; 2,5VA; 0,5%; Měřicí transformátor proudu	3	ks
ENERGY METER 525-230	2	ks
*		
WDU 4	230	ks
WDU 4 BL	83	ks
S3L+N-1000-16; 3pól. provedení (L1-N-L2-N-L3-N), průřez 16 m	5	ks
EKC-4; pro čtyřpólové lišty, průřez 16 mm ²	60	ks
DBL160	12	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M20 x 1,5, pro průměr kabe	200	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M20 x 1,5	200	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M25 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M25 x 1,5	5	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M32 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M32 x 1,5	5	ks
Kabelová vývodka, plastová, závit M40 x 1,5, pro průměr kabe	5	ks
Matice pro kabelové vývodky, plastová, závit M40 x 1,5	5	ks
*Bender		
ATiCS-4-125A-DIO; Přepínací a monitorovací modul	2	ks
ATiCS-HK; Příslušenství	2	ks
ES710/5000-1SN-GL; Oddělovací transf. jednofázový 400/230	6	ks
isoMED427P-2; Hlídač izolačního stavu	6	ks
STW2; Transformátor proudu	6	ks
AN450; Zdroj napájecí	8	ks
CP-D 24/1,3 - Zdroj napájecí 30W	1	ks
EDS151; Vyhodnocovací jednotka	6	ks
CP907 COMPLETE; Signalizační panel	1	ks
ATICS-BP-4-125A-SET; Bypass modul set	2	ks
Nastavení	1	ks
přepravné	1	ks
*(1000+1000+1000+600)x2100x400	0	
SZ 2010-EI 30	3	ks
Přístrojový rošt + krycí desky, SZ 2010-EI (30/45/60)	3	ks
Kryt na zazdění, SZ 2010-EI (30/45/60)	3	ks
SZ 2006-EI 30	1	ks
Přístrojový rošt + krycí desky, SZ 2006-EI (30/45/60)	1	ks
Kryt na zazdění, SZ 2006-EI (30/45/60)	1	ks
*		
podružný materiál	1	ks
projekt	1	ks
Cena celkem [Kč bez DPH]	1 852 760,00	