

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2024/004/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1,251 01 Říčany
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou
zástupce pro věci technické:
IČ: 25611062
DIČ: CZ25611062
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/ 0300
telefon:
Datová schránka/e-mail: x4zcsh7/inzet@inzet.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2 dle SoD se mění: Dokončení stavby do 31.8. 2025.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

2.2.2. Článek 4.1 dle SoD se mění: Čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto Dodatkem č.2 se mění cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které jsou uvedeny v návrzích změny, které jsou přílohou tohoto Dodatku.:

cena celkem 9 657 325,19 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 27-06-2025

Objednatel:

Severočeská vodárna
415 50 Teplice
IČ 49099469,

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Říčanech dne 24.6.2025

Zhotovitel:

Ing. Bohumil Neumann
prokurista společnosti
INZET,s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		INZET, s.r.o.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 13. 6. 2025	
Název akce: UL038475 Ústí n. L. VDJ Krásné Březno – Na Vyhlídce rekonstrukce						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha – rozpočet				
		na jinou část SoD: Odst. 3.2 – Termín dokončení díla Odst. 4.1 – Cena za dílo				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečnosti stavu AK, byl proveden stavebně technický průzkum, z kterého vyplývá nutnost sanace AK. Z tohoto důvodu došlo k navýšení sanačních prací v nejnútnejším rozsahu. Z důvodu rozdílného prostorového uspořádání oproti PD a tech. stavu potrubí bylo nutné provést výměnu části potrubí DN 200, DN 250 s napojením na vnitřní rozvody s přechodem přes betonové základové konstrukce. Úprava rozměru vstupních vrat dle skutečnosti oproti PD. Úprava počtu podpěr potrubí v armaturní komoře v návaznosti na úpravu prostorového uspořádání potrubí – navýšení počtu ocelových podpěr, bourání původních betonových podpěr. Nerealizace dvou prostupů potrubí do armaturní komory. Práce byly již provedeny v rámci opravy SČS. Nerealizace zámečnických prací spojených s úpravou vstupních vrat.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + 118 927,14 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 657 325,19 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 62 - šedesát dva kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 118 927,14 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31. 8. 2025 .						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 61						
Zástupce zhotovitele: Ing. Bohumil Neumann						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

24.6.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Komentář k cenovému nárůstu:

Změna rozsahu předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +1,045 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Ke změně lhůty dokončení díla dochází z důvodu provedení stavebně technického průzkumu, prací s tím spojených a prací vyplývajících.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 24.6.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 24.6.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 25-06-2025

Datum 25.6.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu odatku SoD oběma smluvními stranami.