

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
1. Budova učeben (6. NP KTOX) - bud.č.001 Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575								
Sklad č. 6.04 Sklad rušeného materiálu								
Radiální ventilátor pro montáž na strop, výtlak opatřen zpětnou klapkou	Soler&Palau	EBB 250, 58D.007.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Protipožární větrací mřížka (nad dveřmi)	CCZ LIKUHAS s.r.o.	LKS60, ev.č. 01167	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, označit štítkem, vystavení protokolu o kontrole PBZ					
WC muži č. 6.05a-6.05e								
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 125 mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Protipožární větrací mřížka (nad dveřmi)	CCZ LIKUHAS s.r.o.	LKS60, ev.č. 01170	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, označit štítkem, vystavení protokolu o kontrole PBZ					
WC ženy č. 6.06-6.06c								
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (m.č. 6.06a WC ženy)	Soler&Palau	TD-500/160 Silent, 64B.008.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 125 mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Sklad 6.07a, b (boj. látky)								
Detektor bojových látek	ORITEST spol s r.o.	GTD-S, IMS190156	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a uživatele					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční snímač tlaku	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/017), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0//0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/017), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č.6.07a, b)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncové distribuční mřížky 2ks, větrací mřížka nad dveřmi 33,5x13,5cm a rozvod VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS58, MS58A	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Laboratoř č. 6.08								
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/014), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/014), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č.6.08)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncová distribuční mřížka 1ks, 4ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 40x40cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vyšatí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS57	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.09								
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/022), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/022), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/016), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/016), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č. 6.09)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncová distribuční mřížka 1ks, 4ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 60x60cm), rozvody VZT potrubí vč. VZT jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vyšatí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS56, MS56.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Chladicí box m.č. 6.10								
Chladicí box - výparník (m.č. 6.10)	Lu-Ve	výr.č. 20231106/01	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, záznam do evidenční knihy					
Chladicí box - agregát (střecha)	Energostar	výr.č. 20231106/01	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Ovládací panel (z chodby)		PEGO 202 expert	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce vč. požadavků uživatele					
Laboratoř č. 6.11								
Servopohon	Hinwil Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Snímač průtokové rychlosti vzduchu a teploty	HK Instruments	Model AVT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.12a,b								
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor (radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí)	Soler&Palau	IRT/4-400A, 50A.004.2, 5132927500	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Frekvenční měnič	Invertex Drives UK	Optidrive E3, ODE-3-140041-3F1A, výr.č. 67232901018	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Anemostat vířivý s lamelami + čistý nástavec CFC s HEPA filtrem	Systemair Slovensko	CFC-HF-14-610X610x80, VVKN-CFC-A	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Kazetový fancoil SABIANA (chlazení)	Hydronix	SkyStar SK 32 (2trubkové provedení, velikost 3), ABS čelní deska RAL 9003, 50.003.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Celek (m.č.6.12a + 6.12b)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - anemostat pr. 100mm, 2ks anemostat vířivý s lamelami VVKN-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 40x40cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel k chlazení (fancoil)		FCU50	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce vč. požadavků uživatele					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS50	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.13								
Servopohon	Hinwil Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor (radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí)	Soler&Palau	IRT/4-400A, 55A.004.1, 5132927500	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Frekvenční měnič	Invertex Drives UK	Optidrive E3, ODE-3-140041-3F1A, výr.č. 67232901001	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Anemostat vířivý s lamelami + čistý nástavec CFC s HEPA filtrem	Systemair Slovensko	CFC-HF-14-610X610x80, VVKN-CFC-A	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Celek (m.č.6.13)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - 4ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 40x40cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS55	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.14								
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo NMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/023), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/023), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukladacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/021), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr CZMFP/ePM1085%/PLA/592/592/48/44/0/W S/0/0/0, rozměr 592x592x48	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/021), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukladacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č.6.14)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncové distribuční mřížky 2ks, 4ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 60x60cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost je bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS54	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.15								
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/020), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%- PLA/592x592x48x38/0//0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/020), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/024), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%- PLA/592x592x48x38/0//0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/024), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č.6.15)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncová distribuční mřížka 1ks, 2ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 60x60cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS53	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Technická místnost 6.16								
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	Soler&Palau	TD-500/160 Silent, 58G.008.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Celek (m.č.6.16)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncová distribuční mřížka/klapka 1 m), rozvody VZT potrubí u stropu (místnost je bez podhledů), větrací mřížka nad vstupními dveřmi 33,5x13,5cm	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS58G	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Laboratoř č. 6.17								

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo NMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční snímač tlaku	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/018), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%- PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/018), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/015), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%- PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/015), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukládacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č. 6.17)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu - koncová distribuční mřížka 1ks, 4ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 60x60cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítky		MS52	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Šatna čistá, nečistá, umývárna ženy č. 6.18a - 6.18c								
Ventilátor K 160 XL sileo + 2x FK 160	Systemair	67A.001.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Vnitřní podstropní přívodní jednotka (v podhledu 6.18c) - VZT 62 větrání prostoru šatna ženy	VTS Ventus Compact S	VVS010s, 62.009.2, výř.č. 8-A11-23-1V010-00007	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Filtrační část		P.FLT F7 513x320x48 (1-2-0301-0244)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Filtrační část		P.FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Čerpadlo oběhové 15/1-6 vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILO, Německo	YONOS PICO1.0 4248081/23w15/1010399/Y	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola funkce uzavír. armatur, tlaku, nastavení reg. ventilů - zimní provoz					
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 200mm 6ks, 150mm 2 ks	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Učebna č. 6.19								
Nástěnný fancoil Sabiana (chlazení)	Hydronix	Fly CVP 4 (2trubkové provedení bez možnosti IR ovládání), 70.004.4	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Předsíň 6.20b								
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (m.č. 6.20b vstupní předsíň jih)	Soler&Palau	TD-500/160 Silent, 66.008.5	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
WC muži č. 6.22a-6.22c, WC ženy 6.24a-6.24b								
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (v podhledu 6.22b)	Soler&Palau	TD-500/160 Silent, 64A.008.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 125mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
WC ženy č. 6.26a-6.26b								
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 125mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Protipožární větrací mřížka (nad dveřmi)	CCZ LIKUHAS s.r.o.	LKS60, ev.č. 01169	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, označit štítkem, vystavení protokolu o kontrole PBZ					
WC muži č. 6.25a-6.25b								
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 125mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Protipožární větrací mřížka (nad dveřmi)	CCZ LIKUHAS s.r.o.	LKS60, ev.č. 01166	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, označit štítkem, vystavení protokolu o kontrole PBZ					
Šatna - knihovna č. 6.27-6.29								
Nástěnný fancoil Sabiana (chlazení m.č. 6.28 zas. mistn. knihovna)	Hydronix	Fly CVP 4 (2trubkové provedení bez možnosti IR ovládání), 70.004.4	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor pro montáž na strop, výtlak opatřen zpětnou klapkou (m.č. 6.29 sklad spotř. mat. II)	Soler&Palau	EBB 175, 58E.006.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Studovna č. 6.30								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení)	Hydronix	SkyStar SK 42 (2trubkové provedení, velikost 4), ABS čelní deska RAL 9003, 70.002.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Sklad č. 6.31								
Radiální ventilátor pro montáž na strop, výtlak opatřen zpětnou klapkou (sklad spotř. mat I)	Soler&Palau	EBB 170, 58F.006.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Kancelář č. 6.33								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel. zaměstn. III a IV)	Hydronix	SkyStar SK 42 (2trubkové provedení, velikost 4), ABS čelní deska RAL 9003, 70.002.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Kancelář č. 6.34								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel. ved. skupiny)	Hydronix	SkyStar SK 12 (2trubkové provedení, velikost 1), ABS čelní deska RAL 9003, 70.001.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Kuchyňka č. 6.35								
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Kancelář č. 6.36								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel. ved. katedry)	Hydronix	SkyStar SK 32 (2trubkové provedení, velikost 3), ABS čelní deska RAL 9003, 70.003.3	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Kancelář č. 6.37								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel. sekretářka)	Hydronix	SkyStar SK 12 (2trubkové provedení, velikost 1), ABS čelní deska RAL 9003, 70.001.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Protipožární větrací mřížka (nad dveřmi)	CCZ LIKUHAS s.r.o.	LKS60, ev.č. 01168	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, označit štítkem, vystavení protokolu o kontrole PBZ					
Kancelář č. 6.38								

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel. zaměstn. I a II)	Hydronix	SkyStar SK 12 (2trubkové provedení, velikost 1), ABS čelní deska RAL 9003, 70.001.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Kancelář č. 6.39								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení - kancel.laboranti)	Hydronix	SkyStar SK 12 (2trubkové provedení, velikost 1), ABS čelní deska RAL 9003, 70.001.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Ovladač TS	FLOWAIR		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Šatna čistá, nečistá, umývárna muži č. 6.40a-6.40c								
vnitřní podstropní přívodní jednotka, (m.č. 6.40b umývárna) - VZT 61 větrání prostoru šatna muži	VTs Ventus Compact S	VVS010s, 61.009.3, výr.č. 8-A11-23-1V010-00006	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		P.FLT F7 513x320x48 (1-2-0301-0244)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Filtrační část		P.FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční snímač tlaku	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Čerpadlo oběhové 15/1-6 vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILO, Francie	YONOS PICO1.0 4248081/23w15/1010425/Y	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola funkce uzavír. armatur, tlaku, nastavení reg. ventilů - zimní provoz					
Koncový taliíový ventil - anemostat		pr. 200mm 5ks, 150mm 4 ks	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Výrobna č. 6.41-6.42								
Koncový taliíový ventil - anemostat		pr. 100mm	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Diferenční snímač tlaku	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Celek (m.č. 6.41)		soubor - rozvody VZT potrubí u stropu (místnost bez podhledů)	Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT					
Laboratoř č. 6.43								
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo NMV-D3-MP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Regulátor průtoku vzduchu	VZT Vyskočil, Pardubice	AIR Flow Controller Type RVP-RL	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/019), 1. stupeň filtrace 1ks rámečkový filtr MFP-ePM10-85%-PLA/592x592x48x38/0/0/0/0	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtru					
Filtrační komora	TROX KS Filter s.r.o.	filtrační jednotka KS BD 16 atyp (výř.č. 23/019), 2. stupeň filtrace 16 ks filtračních patron KS KOPA 450 nerez s AU CCA 4 v ukádacím rámu KS RAP	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Bez výměny filtrů					
Celek (m.č.6.43)		soubor - distribuční elementy (odtah a přívod vzduchu, koncová distribuční mřížka 1ks, 5ks anemostat vířivý s lamelami VVKR-CFC-A, VVR0 PH-1-Q, rozměr 80x80cm), rozvody VZT potrubí vč. jednotek u stropu (místnost bez podhledů)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů. Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí a jednotek VZT, kontrola napojení VZT potrubí k digestořím vč. provozní koordinace s uživatelem (digestoře v majetku VZ 299401)					
Ovládací panel VZT s tlačítka		MS51	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Cetrifugy č. 6.44								
Radiální ventilátor pro montáž na strop, výtlak opatřen zpětnou klapkou (mrazáky, centrifugy)	Soler&Palau	EBB 250, 65.007.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Ovládací panel VZT s tlačítka		MS65	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Celek (m.č. 6.44)		soubor - rozvody VZT potrubí u stropu (místnost bez podhledů)	Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí					
Vivárium č. 645a-6.45j								
Kazetový fancoil Sabiana (chlazení m.č. 6.45b příruč.vivárium)	Hydronix	SkyStar SK 32 (2trubkové provedení, velikost 3), ABS čelní deska RAL 9003, 60.003.3	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, demontáž, vyčištění a zpětná montáž					
Koncový talířový ventil - anemostat		pr. 200mm 9ks, 100mm 3 ks	Kontrola a vyčištění koncových distribučních elementů					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Ovladač pro fancoil		FCU60	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce vč. požadavků uživatele					
Sklad č. 6.46								
Radiální ventilátor s EC motorem (sklad chem. a b. odp.)	Soler&Palau	RM160, 58B.006.1, VENT-160NK	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Mřížka kulatá (rozvod VZT u stropu)		průměr 160mm	Vyčištění mřížky					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Celek (m.č. 6.46)		soubor - rozvody VZT potrubí u stropu (místnost bez podhledů)	Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí					
Sklad č. 6.47								
Radiální ventilátor pro montáž na strop, výtlak opatřen zpětnou klapkou (m.č. 6.47 sklad chemikálii)	Soler&Palau	EBB 250, 58C.007.1	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Větrací mřížka nad dveřmi		rozměr 33,5x13,5	Kontrola a vyčištění mřížky					
Celek (m.č. 6.47)		soubor - rozvody VZT potrubí u stropu (místnost bez podhledů)	Čištění+vysátí povrchu VZT potrubí					
Strojovna č. S02 střecha část "B"								
Komora ZZT (VZT 50)	VTS	50G.002.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT M5 592x592x300/6 (1-2-0303-0079)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Filtrační část		VS B.FLT M5 592x287x300/6 (1-2-0303-0075)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Servopohon	Hinwil Švýcarsko	Belimo SM24A-S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 51 větrání prostoru labor. organ. syntéz)	VTs	VVS055, 51.001 AC +FM 400V, výr.č. 8-A11-23-1V055-00010	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 592x592x300/6 (1-2-0304-1012)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 52 větrání prostoru labor. analytická)	VTs	VVS030, 52.001 EC 230V, výr.č. 8-A11-23-1V030-00009	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x428x300/2 (1-2-0304-1003)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 53 větrání labor. dekontaminace)	VTs	VVS021, 53.001 EC 230V, výr. č. 8-A11-23-1V021-00010	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x287x300/4 (1-2-0304-1007)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 54 větrání prostoru labor. biochemická)	VTs	VVS030, 54.001 EC 230V, výr.č. 8-A11-23-1V030-00010	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x428x300/2 (1-2-0304-1003)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Protimrazový termostat (VZT 51-54)	THERMOKON, Francie	TFR6	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční snímač tlaku (VZT 51-54)	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku (VZT 51-54)	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon (VZT 51-54)	Hinwil Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Čerpadlo oběhové 15/1-6 vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILLO, Francie	YONOS PICO1.0 (4248081/23w15/1010367/Y, 4248084/23w25/1730907/P, 4248081/23w25/1010370/Y, 4248081/21w38/2680103/I)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola funkce uzavír. armatur, tlaku, nastavení reg. ventilů - pro zimní provoz					
Čerpadlo oběhové vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILO Německo	Stratos Maxo 50/05-16-R7 (2217958/2023W10)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola před zimním provozem					
Servopohon	ESBE Švédsko	12520100, ARA639 24V AC DC	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Tlaková nádoba	Reflex Německo	REFLEX N 400 (400 l) 183022900439/2023 a REFLEX S 25 l (25 l) 187190900113/2023	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, roční revize dle ČSN 690012 v platném znění a NV č. 192/2022 sb. vč. označení štítkem a vystavení protokolu ve dvou vyhotoveních, kontrola tlaku, doplňování glykolu do systému VZT dle potřeby - topný okruh					
Úpravna vody (pro potrubí - chlazení chiller)	AQUINA s.r.o.	WMK BNT 160F, výr.č. W3P020176	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce (doporučeno provést výrobcem AQUINA s.r.o., (provedení servisu po dopuštění vody - viz požadavky na servis chlazení chiller), označit štítkem o provedené kontrole					
Vypínač	ABB Německo	ONE20M4Y	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Elektromechanický pohon (chlazení)	HYDRONIX, Italy	MVE504S, 23121166	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Elektromechanický pohon (chlazení)	HYDRONIX, Canada	VM000(HP1)-500, 24V AC/DC	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Mřížka/žaluzie (na fasádě strojovny VZT)		rozměr 155x105cm, 35x35cm	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce, vyčištění					
MaR (VZT 50 až 54, 61 šatna muži, 62 šatna ženy)	INT Control System s.r.o.	rozvaděč SDT1, výr.č. 2023081	Kontrola provozuschopnosti, servis a nastavení dle požadavků výrobce a uživatele (alarm. paměti, čas. progamy, nastavení hodnot, zpracování připomínek k chodu soustavy, kontrola el. prvků, kabeláže, dotažení spojů, vyčištění od prachu atd.) vč. kontroly a ověření chodu VZT jako celku v jednotlivých místnostech (v souladu s PD skuteč. provedení vč. kontroly chodu za účasti zástupce objednatele), provedení záznamu do provozní knihy VZT a MaR (doporučeno provést firmou INT Control System s.r.o - dodavatelem MaR)					
vč. navazující VZT komplet								
Strojovna č. S05 střeška část "C"								
Komora ZZT (VZT 50)	VTŠ	50G.002.2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT M5 428x428x300/4 (1-2-0303-0076)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Filtrační část		VS B.FLT M5 428x287x300/4 (1-2-0303-0074)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LM24A	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 50 - větrání prostoru labor. fluorescenční mikroskopie)	VTŠ	VVS021, 50.001, výr.č. 8-A11-23-1V021-00009	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x287x300/4 (1-2-0304-1007)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 55 - větrání prostoru labor. buněčné toxikologie)	VTs	VVS021, 55.001 EC 230V, výr.č. 8-A11-23-1V021-00011	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x287x300/4 (1-2-0304-1007)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní přívodní VZT jednotka (VZT 56 - větrání prostoru labor. farmatologicko technologická)	VTs	VVS030, 56.001 EC 230V, výr.č. 8-A11-23-1V030-00011	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x428x300/2 (1-2-0304-1003)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní přívodní VZT jednotka, (VZT 57 - větrání prostoru labor. labor. behaviorální)	VTs	VVS021, 57.001 EC 230V, výr.č. 8-A11-23-1V021-00012	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT F7 428x287x300/4 (1-2-0304-1007)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Vnitřní podstropní přívodní jednotka (VZT 60 - Vivárium)	VTs Ventus Compact S	VVS010s, 60.009.1, výr.č. 8-A11-23-1V010-00005	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		P.FLT F7 513x320x48 (1-2-0301-0244)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Filtrační část		P.FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtru, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Elektrický ohříváč	Soler&Palau, ELEKTRODESIGN	MBE 250/2,5 R2, výr.č.47401	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Protimrazový termostat (VZT 50-60)	THERMOKON DE	TFR6	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční snímač tlaku (VZT 50-60)	HK Instruments	Model DPT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku (VZT 50-57)	HK Instruments	Model PS, 3(2)A/250 VAC, Pmax. 50 kPa	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon (VZT 50-57)	Hinwill Švýcarsko	Belimo NFA-S2	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Frekvenční měnič	Invertex Drives UK	Optidrive E3, ODE-3-140022-3F1A (66772104014, 66772104012)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Frekvenční měnič	Invertex Drives UK	Optidrive E3, ODE-3-240058-3F4A (výr.č. 66698904013, 66961201023, 66923504010, 66961201021, 66698904001)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Frekvenční měnič	Invertex Drives UK	Optidrive E3, ODE-3-140041-3F1A (výr.č. 67232901007)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Čerpadlo oběhové 15/1-6 vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILLO, France	YONOS PICO1.0 (4248081/23w15/1010427/Y, 4248081/23w15/1010393/Y, 4248081/23w25/1010365/Y, 4248081/23w25/1010396/Y, 4248081/23w15/1010436/Y)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola funkce uzavír. armatur, tlaku, nastavení reg. ventilů - pro zimní provoz					
Čerpadlo oběhové vč. uzavíracích armatur a regulačních ventilů	WILO SE, Německo	Stratos Maxo 25/0,5-12-R7 (2217896/2023W13)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, kontrola před zimním provozem					
Servopohon	ESBE Švédsko	12520100, ARA639 24V AC DC	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Tlaková nádoba	Reflex, Germany	Reflex S25 (25 l), výr.č. 183107700103	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, roční revize dle ČSN 690012 v platném znění a NV č.192/2022 sb.vč. označení štítkem a vystavení protokolu ve dvou vyhotoveních, kontrola tlaku, doplňování glykolu do systému VZT dle potřeby - topný okruh VZT					
Parní zvlhčovač s elektrickým vyvíječem páry	Condair Group AG DE (Flair)	Condair RS 5, výr.č. 1278679	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce (doporučeno provést servis firmou Flair a.s. Praha), označit štítkem o provedené kontrole					
Vypínač	ABB Německo	ONE20M4Y	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Elektromechanický pohon (chlazení)	HYDRONIX, Italy	TECH 24V-AC, 0-10V DC	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Elektromechanický pohon (chlazení)	HYDRONIX, Canada	VM000(HP1)-500, 24V AC/DC	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce					
Mřížka/žaluzie (na fasádě strojovny VZT)		rozměr 36x30cm, 30x30, 80x49	Kontrola provozuschopnosti, servis dle požadavků výrobce, vyčištění					
MaR (VZT 50, 55, 56, 57, 58A, 60)	INT Control System s.r.o.	rozvaděč SDT2, výr.č.2023082	Kontrola provozuschopnosti, servis a nastavení dle požadavků výrobce a uživatele (alarm. paměti, čas. progamy, nastavení hodnot, zpracování připomínek k chodu soustavy, kontrola el. prvků, kabeláže, dotažení spojů, vyčištění od prachu atd.) vč. kontroly a ověření chodu VZT jako celku v jednotlivých místnostech (v souladu s PD skuteč. provedení vč. kontroly chodu za účasti zástupce objednatele), provedení záznamu do provozní knihy VZT a MaR (doporučeno provést firmou INT Control System s.r.o - dodavatelem MaR)					
vč. navazující VZT komplet								
Střecha								
Kompresorová chladicí jednotka (chiller) AERMEC	AERMEC SPA, ITALY	NRG0554X, výr.č. 2309006861150001	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce - provoz léto (doporučeno provést servis zařízení výhradním dodavatelem pro ČR - firma COMPLETE CZ, servis 24/7/365, tel.273132520, 777929987), dále provést kontrolu tlaku a uzavír. armatur u jednotky, vypuštění vody při podzimním servisu (před zimním obdobím), označit štítkem o provedené kontrole					
(střecha)								
venkovní jednotka zpětného získávání tepla (střecha)	VTS	VVS075, 50G.001 ZZT, výr.č. 8-A11-23-1V075-00003, 8-A11-23-1V075-00004 vč. servopohonu BELIMO LF24 S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		B.FLT M5 592x592x300/4 (1-2-303-0006)	Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtrů, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
filtrační část		B.FLT M5 592x287x300/3 (1-2-303-0002)	Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtrů, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24 S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Venkovní jednotka zpětného získávání tepla (střecha)	VTS	VVS120, 51G.001 ZZT, výr. č. 8-A11-23-1V120-00004, 8-A11-23-1V120-00005, vč. servopohonu BELIMO LM24A a čidla PS200 (DPF506)	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Filtrační část		VS B.FLT M5 428x287x300/4 (1-2-303-0074)	Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtrů, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Filtrační část		VS B.FLT M5 428x428x300/4 (1-2-0303-0076)	Demontáž, dodávka, montáž a zkouška těsnosti filtrů, filtry označit štítkem, ekologická likvidace odpadu					
Radiální ventilátor Systemair KBR 355D2-K+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 355/KB (VZT 51 odvodní ventilátor - střecha)	Systemair	51A.004.1, výr.č. 87919/1007781520-003/20230420	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 355D2-K+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 355/KB (VZT 51 odvodní ventilátor - střecha)	Systemair	51A.004.1, výr.č. 87919/1007781520-006/20230420	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 355D2-K+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 355/KB (VZT 52 odvodní ventilátor - laboratoř analytická - střecha)	Systemair	52A.004.1, výr.č. 87919/1007781520-005/20230420	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 315D2+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 315/KB (VZT 53 odvodní ventilátor laboratoř dekontaminace - střecha)	Systemair	53A.004.1, výr.č. 87914/1007766641-002/20230425	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 355D2-K+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 355/KB (VZT 54 odvodní ventilátor laboratoř biochemická - střecha)	Systemair	54A.004.1, výr.č. 87919/1007781520-001/20230420	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
radiální ventilátor Systemair KBR 355D2-K+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 355/KB (VZT 56 odvodní ventilátor laboratoř farmakologicko technologická - střecha)	Systemair	56A.004.1, výr.č. 87919/1007781520-002/20230420	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 280D2+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 280/KB (VZT 57 odvodní ventilátor laboratoř behaviorální - střecha)	Systemair	57A.005.1, výr.č. 266291/1007783496-001/20230424	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Servopohon	Hinwill Švýcarsko	Belimo LF24S	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Radiální ventilátor Systemair KBR 280D2+WSD2-KBT/KBR+2x ASF 280/KB (VZT 58 větrání prostoru sklad jedů a boj. látek - střecha)	Systemair	58.005.1, výr.č. 266291/1007783496-002/20230424	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Diferenční spínač tlaku	HK Instruments	Model PS200	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
Požární klapky								
požární klapka (č.1) čtyřhranná se servopohonem 230V, rozměr 500x315 (m.č. 6.01 vstupní hala sever, u dvou výtahů)	Mandik	Mandik FDMB, výr.č. 23/626394	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, vystavení protokolu o kontrole PBZ, provedení záznamu do knihy provozuschopnosti PPK, označit štítkem					
požární klapka (č.2) čtyřhranná se servopohonem 230V, rozměr 500x315 (m.č.6.20b vstupní předsíň jih)	Mandik	Mandik FDMB, výr.č. 23/626395	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, vystavení protokolu o kontrole PBZ, provedení záznamu do knihy provozuschopnosti PPK, označit štítkem					
Vířivý anemostat s lamelami (hl. vstup v podhledu - jih)		60x60cm	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce. Demontáž, montáž a čištění koncových distribučních elementů					
požární klapka (č.3) čtyřhranná se servopohonem 230V, rozměr 300x300 (m.č. 6.22a WC muži)	Mandik	Mandik FDMB, výr.č. 23/644245	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, vystavení protokolu o kontrole PBZ, provedení záznamu do knihy provozuschopnosti PPK, označit štítkem					
požární klapka (č.4) čtyřhranná se servopohonem 230V, rozměr 300x300 (m.č. 6.24b WC ženy)	Mandik	Mandik FDMB, výr.č. 23/644244	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce a ČSN, vyčištění, vystavení protokolu o kontrole PBZ, provedení záznamu do knihy provozuschopnosti PPK, označit štítkem					
2. Ubytovací budova - bud.č.002 Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575								
Odvětrání centrálních hygienických zařízení (WC ženy 1.-9.NP, WC muži 1.-9.NP, střecha)								
Střešní ventilátor SV2	SystemAir	Střešní ventilátor DVC 355-P mm s EC motorem, 1880 m3/h, 200 Pa, příkon 520W, 230 V, IP 55, výr.č. 92787/10078154	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění					
Střešní ventilátor SV1	SystemAir	Střešní ventilátor DVC 400-P mm s EC motorem, 2565 m3/h, 200 Pa, příkon 560W, 230 V, IP 55, výr.č. 93369/1007968205	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění					
taliřový ventil		TV-100	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění					
taliřový ventil		TV-125	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění					
VZT komplet			Kontrola funkčnosti odvětrání centrálních hyg. zařízení jako celku (1. až 9. NP) v souladu s PD skuteč. provedení a kontroly chodu za účasti zástupce objednatele, provedení záznamu do provozní knihy VZT					
3. Budova pro dětskou skupinu - bud.č.012 Nová kasárna Hradec Králové, Buzulucká 897								

ZAŘÍZENÍ			POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH
DRUH	VÝROBCE	TYP						
VZT komplet v budově								
Větrací jednotka komplet	Atrea s.r.o.	DUPLEX 2500 Multi Eco-V, výr.č. EV2240602, rok výroby 2024	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, výměna kazetového filtru vzduchu G4 750x495x96 (2 ks)					
Digestoř	Optima	OPTIMA-1M 1800x1500-1xK750.F-4xFLO- FA.60-CPTOUCH.A.Wh-CP 10 RT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění tukových filtrů - lamelový odlučovač 400x400 mm (4 ks)					
Talířový ventil, větrací mřížka			Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce, čištění					
Ventilátor diagonální potrubní	Ekodesign S&P	TD-2000/315 ECOWATT	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce					
VZT komplet			Kontrola funkčnosti VZT v budově jako celku v souladu s PD skuteč. provedení a kontroly chodu za účasti zástupce objednatele, provedení záznamu do provozní knihy VZT					
Cena celkem na rok 2025 bez DPH				299 678,00				
DPH 21%				62 932,38				
Cena celkem na rok 2025 s DPH				362 610,38				



Jiří Kučera

Digitálně podepsal Jiří Kučera
Datum: 2025.06.10 16:38:36 +02'00'