

Objednatel:



IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Správa Univerzit. kampusu Bohunice

Kamenice 5

Brno

625 00 Brno 25

Dodavatel:

IČO: 44039298

DIČ: CZ7209233746

Petr Haška

Na Honech 1770

Tišnov

666 01 Tišnov 1

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Správa UKB

Kamenice 5

625 00 Brno

Datum vystavení: 22.08.2017

Datum dodání:

Forma dopravy:

Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, která vznikne na základě této objednávky, v registru smluv.

Množství MJ	Název položky	Částka bez DPH
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A5 PřF	21 362,50
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A8 PřF	35 264,50
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A10 PřF	7 362,50
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A12 PřF	7 362,00
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A7 LF	7 362,00
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A16 LF	28 262,50
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A18 LF	7 362,50
	Oprava úpraven vody pro vzduchotechniky Modré etapy - pavilon A9	7 362,50

Celková částka bez DPH:

121 701,00 Kč

Razítko a podpis:

Soupis závad:

- 1/ Všechny změkčovací filtry s výjimkou zvířetníku mají ještě původní náplň. Přitom životnost náplně (Katexu) je cca 6 let. Stářím náplně je snížena kapacita filtru, který již propouští nezměkčenou vodu a tím se výrazně snižuje životnost modulů RO a hrozí jejich ucpání.
- 2/ U výrobku pro pavilon A16 a A8 protéká hlava změkčovacích filtrů. U změkčovacího filtru pro A16 bych se vzhledem ke stavu řídicího ventilu přikláněl k výměně a u A8 bychom hlavu repasovali.
- 3/ Dalším krokem po opravě změkčovacích filtrů je výměna modulů RO u výrobku pro A8 a A5. Oba tyto moduly již výrazně překračují vodivost. Bylo naměřeno 50 uS/cm, standardně je 6 – 9 uS/cm.

CENOVÁ NABÍDKA

• Výměna náplní duplexních změkčovacích filtrů pro A9, A16, A8, A7, A5, A12, A18, A10	38 400,-
• Hlava duplexního změkčovacího filtru A16	20 900,-
• Repas hlavy duplexního změkčovacího filtru A8	13 900,-
• Výměna RO – 2x 14 000,-	28 000,-
• Práce	16 800,-
• Ekologická likvidace použitého katexu	2 500,-
• <u>Doprava</u>	<u>1 200,-</u>
 Celkem bez DPH 21%	 121 700,-

Dne: 10. 8. 2017

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 23. srpna 2017 15:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: Fwd: Objednávka
Přílohy: 20170823135509817.pdf

Dobrý den paní [REDACTED]
děkuji za objednávku č. 8201/0278/17 z 22.8 2017.
Potvrzujeme přijetí objednávky a s podmínkami souhlasíme.

Děkuji a jsem s pozdravem