

NABÍDKOVÝ LIST

Ev. Č. VZ:			
Název VZ:	Servis klimatizačních jednotek v objektu CDP pro OR Ostrava, oblast Olomouc 1. čtvrtletí 2025		
zahájení prací	01.07.2025	ukončení prací	30.09.2025

Poznámka:	Podrobný seznam položek - viz příloha č. 1 - Seznam KJ a VZT
-----------	--

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH / MJ	CELKEM (Kč bez DPH)
a	PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK				
	Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY	ks			
	Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY	ks			
b	PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY				
	VZT zařízení - pravidelná prohlídka	ks			
	CENA ZA ZAKÁZKU CELKEM				115 600,00

za objednatele převzal

dne

and

podpis

razítko

P.č.	Pasmo (A 0- 25; B 0-50; C 0-75)	km	Umístění vzduchote- chники	Adresa	Místnost	Značka	Popis	Počet systémů	Systém
442	B	26	Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	4P24 - řídící sály	CONDAIR	<u>zvlhčovač CP3</u>	1	1
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	řídící sály	HŘEBEC	8x filtr (40x402)	8	1A
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	zasedačka m.č. 4P22	HŘEBEC	2x filtry	2	2
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	jídlna m.č.0P07	HŘEBEC	2x filtry	2	3
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	WC kuchyně m.č.0P14	Elektrodesign	bez filtru	1	3B
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	sály m.č.0P31	HŘEBEC	2x filtry	2	4
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	WC	Elektrodesign	bez filtru	1	5A
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	dlna m.č.0P16	Elektrodesign	bez filtru	1	6A
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	kotelna m.č.0P36	Elektrodesign	1x filtr	1	7
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	kolárna m.č.0P17	Elektrodesign	bez filtru	1	8A
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	3P03	regulátory průtoků vzduchu	textilní výustek-NOTUS-R 100-M2 (2ks)	2	
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	2P25	regulátor průtoků vzduchu	textilní výustek-NIOTUS-R 125-M2 (2ks)	2	
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	VZT Pílmý výparník 4P24 + střeška 4	LG	LU U43W	1	P1
			Přerov, CDP	Továrni 3286/12c	VZT Pílmý výparník 4P24 + střeška 4	LG	LU U43W	2	P2