

Rozsah a specifikace vodního díla - plánovaná kapacita akce

Název akce:	Tramvajová trať Olšanská - Habrová
Č. akce:	6346

Seznam dotčených pozemků včetně k.ú:							
Strašnice	1492/49	1544/1	1544/10	4443/2			
Žižkov	3539/1	4449					

Voda pitná							
název řadu/stoky/objektu	typ stavby	DN (D) (mm)	délka (m)	materiál	druh	budoucí správce	budoucí provozovatel
Přeložka DN 800 - v kom 0,840	vodovodní řad	800	50	litina v těžké protikorozi ochraně	Přeložka	PVS	PVK
		Σ DN 800	50				

Vodovodní potrubí DN 800 bude pod vlastní tramvajovou tratí uloženo v ocelové chráničce DN 1200 v délce 15,3 m a bude na obou koncích chráničky realizována výstavba dvou vstupních prefabrikovaných armaturních šachet.