

PŘÍLOHA DODATKU č. 3

1. Důvody a rozsah změny

Na základě nových uživatelských požadavků změna způsobu řízení vlhkosti v místnostech, kde zajišťují větrání zařízení AHU 01 – AHU 04

, dále jen „Dotčené prostory“).

2. Rozsah víceprací

Revize projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. III. odst. 2.3. Smlouvy, resp. její části v rozsahu Dotčených prostor (dále jen „Revize dokumentace“). Součástí Revize dokumentace bude:

- dokumentace veškerých potřebných stavebních profesí, zejména pak části D.1.4.2 Vzduchotechnika, dále pak rozvodů tepla chladu, měření a regulace, silnoproudé elektrotechniky, (to vše dále jen „TZB“) a kontrola požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ);
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný dle jednotlivých profesí (dále jen „Rozpočet“).

Revize dokumentace bude předána (k připomínkám i přejímacímu řízení) v elektronické Podobě a papírové podobě dle smlouvy, tj.5x

3. Požadavky na rozhodující návrhové parametry

Profese vzduchotechnika v souladu s legislativními požadavky se bude upravovat na vlhkostní parametry max. hodnotu relativní vlhkosti 60 %.

4. Cena víceprací (Kč)

| | CENA BEZ DPH | DPH | CENA VČ. DPH |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TZB + PBŘ | 275 000,00 | 57 750,00 | 332 750,00 |
| CENA CELKEM | 275 000,00 | 57 750,00 | 332 750,00 |