

DOKLAD O MONTÁŽI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Podle vyhlášky 246/2001 Sb., §6, odst. 2, §10 odst.2

Číslo zakázky: 25-333-0072-03

V rámci stavby:

dodávka a montáž požárních dveří:

Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně

Výrobce:

CAG s.r.o., Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výrobek	Rozměr	L/P	Typ	Číslo štítku	Požární odolnost	Umístění
dveře	60	L	jednokřídlé	929	EI2 30	2.PP u východu
zárubeň				8815	EI1 30	
dveře vč. samozavírače	90	L	jednokřídlé	899	EI2 30	prádelna vstup
dveře	90	L	jednokřídlé	914	EI2 30	2.NP klubovna
zárubeň				8816	EI1 30	

Objednatel:

Název:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově
IČ:	71175326
Sídlo:	Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně

Dveře a zárubně jsou označeny v souladu s § 5 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky protipožárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných protipožárních dveří (tzn. Trvale a nesmazatelně po celou dobu životnosti včetně výrobního čísla umístěného pomocí štítku v polodrážce nad horním pantem).

Na základě § 2 odstavce 4) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Jsou kouřotěsné dveře, protipožární dveře a protipožární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení požárně bezpečnostním zařízením (PBZ).
U těchto požárně bezpečnostních zařízení je nezbytné nejméně jednou za rok – podle § 7 odstavce 4) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. – provádět kontrolu provozuschopnosti.


Montáž provedl: APOSTAV spol. s r.o.
třída Vítězství 246/6b
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 62618628

Václav Lhoták, Martin Rudolf

Za správnost montáže odpovídá: Miloslav Harant (Ozo v PO č. osv. Z-913-/97)

Na základě § 6 a § 10 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Potvrzuji, že při montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, podrobnější dokumentace, splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

Datum předání díla: **10. 07. 2025**



Miloslav Harant

.....
jméno

APOSTAV spol. s r.o.

.....
firma



.....
razítko a podpis

