



Technická specifikace světel



Veřejná zakázka s názvem:

Výměna vadných svítidel za nová s LED zdroji na odd. Alzheimer centra

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

EMS 3000 s.r.o., Litoměřická 145, 277 21 Liběchov

Světlo s LED zdrojem - 36 ks

Popis:

Minimální požadavky jsou takové, které jsou minimální z hlediska výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které jsou označeny jako minimální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 5%, pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel.


Technická specifikace - minimální požadavky

	ANO	NE	Nabídnutý parametr	poznámka
LED svítidlo	ANO			
Světelný tok min. 3500 lm			3500 lm	
Rozměry 1220x152x122 mm (bez tolerance rozměrů)			1220x152x122	
Příkon max. 32W			32 W	
Index podání barev CRI min. 80			CRI 80	
Teplota chromatičnosti Tc 4000K			Tc 4000 K	
ovládání Driver - DALI	ANO			
Indirekt	ANO			
Těleso - ocelový plech lakovaný RAL 9003	ANO			
Difuzér -Prizmatický kryt	ANO			
Montáž na stěnu	ANO			

informativní vzhled



osvětlovací křivka



Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

.....
podpis a razítko účastníka