



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0008714508

09.07.2025

Červenka – opravy vrat

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: ROLOVACÍ VRATA (45403673). Na adrese: NA MĚNÍRNĚ 217, 784 01, ČERVENKA. Lokace zařízení: 1 -TU 1.			
Oprava vrat - výměna nouzové převodovky s řetězem:			
nouzová převodovka s řetězem	1 ks		
práce	3 hod		
Zařízení: ROLOVACÍ VRATA (45403674). Na adrese: NA MĚNÍRNĚ 217, 784 01, ČERVENKA. Lokace zařízení: 2 -TU 2.			
Oprava vrat - výměna nouzové převodovky s řetězem:			
nouzová převodovka s řetězem	1 ks		
práce	3 hod		
Zařízení: ROLOVACÍ VRATA (45403675). Na adrese: NA MĚNÍRNĚ 217, 784 01, ČERVENKA. Lokace zařízení: 3 -TU 3.			
Oprava vrat - výměna nouzové převodovky s řetězem:			
nouzová převodovka s řetězem	1 ks		
práce	3 hod		
Zařízení: ROLOVACÍ VRATA (45403676). Na adrese: NA MĚNÍRNĚ 217, 784 01, ČERVENKA. Lokace zařízení: 4 -TU 4.			
Oprava vrat - výměna nouzové převodovky s řetězem:			
nouzová převodovka s řetězem	1 ks		
práce	3 hod		

Celková prodejní cena, bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:
100% po provedení práce. Faktura se splatností 30 dní.

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0008714508.
Závazně objednávané práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum 11.7.2025

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka



45403673

SERVISNÍ LIST ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

Typ vrat (Type)	HR120	Materiál	ALU
Rok výroby (Baujahr)	2001	Rozměr vrat - mm (breite x Höhe)	3000x3000
Výrobní číslo (Auftrags-Nr.)	958998/1	Číslo artiklu (Produkt-Nr.)	
Typ nouzového ovládání	řetěz	Typ pohonu a řízení	A70R Vario
Poř. č. vrat na štítku (Tor-Nr)	4	Poziční číslo vrat	1
Barva	STŘÍBRNÁ	Název místa provozu	TU1 Červenka
Stav počítadla (u motorického ovládání)			

SERVISNÍ ÚKON (jiný výrobce jak Hörmann)

(provedení servisního úkonu označte křížkem, vrata nemusí mít všechno vybavení)

1.	Vizuální kontrola vrat	☒	13.	Kontrola funkčnosti dálkového ovládání	
2.	Kontrola ukotvení konstrukce vodících lišt do stěny	☒	14.	Kontrola výstražných světel	
3.	Kontrola upevnění pohonu a ložiska	☒	15.	Kontrola indukční smyčky	
4.	Kontrola větrných háků		16.	Kontrola radarů	
5.	Kontrola funkčnosti ZAK-systému	☒	17.	Kontrola externích tlačítek	☒
6.	Vizuální kontrola řídicí jednotky	☒			
7.	Kontrola chodu vrat	☒			
8.	Ověření funkčnosti pevné opto-závory		OSTATNÍ		
9.	Ověření funkčnosti opto-závory v koncové liště		18.	Poziční číslo vrat	☒
10.	Kontrola koncových poloh	☒	19.	Nálepka servisu vylepena	☒
11.	Seřízení koncových poloh				
12.	Přeprogramování řídicí jednotky				

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A PŘÍPADNÉ OPATŘENÍ

NEFUNKČNÍ ŘETĚZ - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

BRÁNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY BEZPEČNĚMU
PROVOZOVÁNÍ VRAT

ANO

NE



45403674

SERVISNÍ LIST ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

Typ vrat (Type)	HR120	Materiál	ALU
Rok výroby (Baujahr)	2001	Rozměr vrat - mm (breite x Höhe)	3000x3000
Výrobní číslo (Auftrags-Nr.)	958998/1	Číslo artiklu (Produkt-Nr.)	
Typ nouzového ovládání	řetěz	Typ pohonu a řízení	A70R Vario
Poř. č. vrat na štítku (Tor-Nr)	2	Poziční číslo vrat	2
Barva	STŘÍBROU	Název místa provozu	TU2 Červenka
Stav počítadla (u motorického ovládání)			

SERVISNÍ ÚKON (jiný výrobce jak Hörmann)

(provedení servisního úkonu označte křížkem, vrata nemusí mít všechno vybavení)

1.	Vizuální kontrola vrat	×	13.	Kontrola funkčnosti dálkového ovládání	
2.	Kontrola ukotvení konstrukce vodících lišt do stěny	×	14.	Kontrola výstražných světel	
3.	Kontrola upevnění pohonu a ložiska	×	15.	Kontrola indukční smyčky	
4.	Kontrola větrných háků		16.	Kontrola radarů	
5.	Kontrola funkčnosti ZAK-systému	×	17.	Kontrola externích tlačítek	×
6.	Vizuální kontrola řídicí jednotky	×			
7.	Kontrola chodu vrat	×			
8.	Ověření funkčnosti pevné opto-závory		OSTATNÍ		
9.	Ověření funkčnosti opto-závory v koncové liště		18.	Poziční číslo vrat	×
10.	Kontrola koncových poloh	×	19.	Nálepka servisu vylepena	×
11.	Seřízení koncových poloh				
12.	Přeprogramování řídicí jednotky				

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A PŘÍPADNÉ OPATŘENÍ

NE FUNKČNÍ ŘETĚZ - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

BRÁNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY BEZPEČNÉMU
PROVOZOVÁNÍ VRAT

ANO

NE



45403675

SERVISNÍ LIST ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA			
Typ vrat (Type)	HR120	Materiál	ALU
Rok výroby (Baujahr)	2001	Rozměr vrat - mm (breite x Höhe)	3000x3000
Výrobní číslo (Auftrags-Nr.)	958998/1	Číslo artiklu (Produkt-Nr.)	
Typ nouzového ovládání	řetěz	Typ pohonu a řízení	A70R Vario
Poř. č. vrat na štítku (Tor-Nr)	1	Poziční číslo vrat	3
Barva	STŘEBŘÁ	Název místa provozu	TU3 Červenka
Stav počítadla (u motorického ovládání)			

SERVISNÍ ÚKON (jiný výrobce jak Hörmann) (provedení servisního úkonu označte křížkem, vrata nemusí mít všechno vybavení)					
1.	Vizuální kontrola vrat	X	13.	Kontrola funkčnosti dálkového ovládání	
2.	Kontrola ukotvení konstrukce vodících lišť do stěny	X	14.	Kontrola výstražných světel	
3.	Kontrola upevnění pohonu a ložiska	X	15.	Kontrola indukční smyčky	
4.	Kontrola větrných háků		16.	Kontrola radarů	
5.	Kontrola funkčnosti ZAK-systému	X	17.	Kontrola externích tlačítek	X
6.	Vizuální kontrola řídicí jednotky	X			
7.	Kontrola chodu vrat	X			
8.	Ověření funkčnosti pevné opto-závory		OSTATNÍ		
9.	Ověření funkčnosti opto-závory v koncové liště		18.	Poziční číslo vrat	X
10.	Kontrola koncových poloh	X	19.	Nálepka servisu vylepena	X
11.	Seřízení koncových poloh				
12.	Přeprogramování řídicí jednotky				

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A PŘÍPADNÉ OPATŘENÍ

NEFUNKČNÍ ŘETĚZ - NAMLÁČENÍ OVLÁDÁNÍ

BRÁNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY BEZPEČNĚMU PROVOZOVÁNÍ VRAT	ANO	NE
--	-----	----



45403646

SERVISNÍ LIST ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

Typ vrat (Type)	HR120	Materiál	ALU
Rok výroby (Baujahr)	2001	Rozměr vrat - mm (breite x Höhe)	3000x3000
Výrobní číslo (Auftrags-Nr.)	958998/1	Číslo artiklu (Produkt-Nr.)	
Typ nouzového ovládání	řetěz	Typ pohonu a řízení	A70R Vario
Poř. č. vrat na štítku (Tor-Nr)	3	Poziční číslo vrat	4
Barva	STINN BRUNN	Název místa provozu	TU4 Červenka
Stav počítadla (u motorického ovládání)			

SERVISNÍ ÚKON (jiný výrobce jak Hörmann)

(provedení servisního úkonu označte křížkem, vrata nemusí mít všechno vyhavení)

1.	Vizuální kontrola vrat	×	13.	Kontrola funkčnosti dálkového ovládání	
2.	Kontrola ukotvení konstrukce vodících lišť do stěny	×	14.	Kontrola výstražných světel	
3.	Kontrola upevnění pohonu a ložiska	×	15.	Kontrola indukční smyčky	
4.	Kontrola větrných háků		16.	Kontrola radarů	
5.	Kontrola funkčnosti ZAK-systému	×	17.	Kontrola externích tlačítek	×
6.	Vizuální kontrola řídicí jednotky	×			
7.	Kontrola chodu vrat	×			
8.	Ověření funkčnosti pevné opto-závory		OSTATNÍ		
9.	Ověření funkčnosti opto-závory v koncové liště		18.	Poziční číslo vrat	×
10.	Kontrola koncových poloh	×	19.	Nálepka servisu vylepena	×
11.	Seřízení koncových poloh				
12.	Přeprogramování řídicí jednotky				

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A PŘÍPADNÉ OPATŘENÍ

NEFUNKČNÍ ŘETĚZ - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

BRÁNÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY BEZPEČNĚMU
PROVOZOVÁNÍ VRAT

ANO

NE