

Objednávka č.: 1569/2025/TO/HAN

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Datum vystavení: | 18.07.2025 |
| Vyřizuje: | |
| Oddělení: | 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Termín dodání: | |

| ADRESÁT – DODAVATEL | |
|---------------------|------------------------------------|
| Název: | ASYS IJD, spol. s r.o. |
| Adresa: | Heverova 249 249 28002 Kolín IV |
| IČ: | 43090524 |
| DIČ: | CZ43090524 |

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

Předmět a specifikace objednávky:

stěhování skříní Steelco a doplnění prostor kabeláže

| Název | Obj. č. | Množství | Celkem bez DPH |
|--|---------|----------|----------------|
| kabel CYKY-J 3x4 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| kabel CYKY-J 5x2,5 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| kabel CYKY-J 3x2,5 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| vodič CY 6 H07V-U zeleno žlutá 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| vodič CY 4 H07V-U zeleno žlutá 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| jistič s prou. chráničem AMPARO 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| jistič s prou. chráničem AMPARO 10 kA, 1+N, C20A, 30 mA, A 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| jistič s prou. chráničem AMPARO 6 kA, 3+N, C20A, 30 mA, A 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| spínač vačkový 20A 3P IP65 emergency ISOLATOR TP - 590.EM2013 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| zásuvka datová Tango 2x RJ45 cat. 5e 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| pomocný a instalační materiál 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| stěhování skříně Steelco ED 250/3 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| stěhování skříně Steelco ED 250/1 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| instalace kabeláží a prvků 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| elektro revize dodatečných obvodů 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| odpojení skříní, demontáž napájecích obvodů, příprava ke stěhování, zapojení, připojení, odzkoušení 11115501 - Endoskopické centrum | | -- | -- |
| proudový chránič AMPARO 10kA, 25 A, 4P, 30mA 11115501 - Endoskopické centrum | | -- ks | -- |
| Celkem: | | | |

objednáváme u Vás stěhování skříní Steelco a doplnění prostor kabeláže v provizorní ambulanci endoskopie, budova "R", dle cenové nabídky

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 18.07.2025 10:46

18.07.2025 10:46:46

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 188.75.142.150