

SPECIFIKACE – Flotační jednotka

Pořadí	Zboží	Popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství
1	Flotační jednotka	- Účelem pořízení flotační jednotky je separace ropných látek ve stávající budově myčky V areálu kasáren Rakovník. -Kompletní separační jednotka k oddělení dispergovaných částic z kapaliny. V daném případě především případných ropných produktů a kalů vznikajících při mytí vozidel. - Výkon - min. 3 m3/hod - max. 6 m3/hod - Jednotka musí být rozměrově vhodná do místnosti o výšce stropu 2,7 metru a o ploše 3 x 5 metrů (bez odkalovacích a zachytných nádrží) - Jednotka musí být schopná pracovat v systému uzavřeného okruhu mycí vody v již existující kryté umývárně vozidel s napojením na stávající technologii odkalovacích nádrží v umývárně vozidel dle původního projektu – Báňské projekty Teplice, zakázka 6881/P z roku 1995. Budova 071 v areálu kasáren Rakovník. - Dodávka jednotky musí být kompletní včetně čerpadel, pohonů a rozvaděčů s příslušenstvím, a to včetně kompresoru nebo čerpadla. Pro umístění kompresoru je zde zřízena samostatná místnost a je zde zřízen rozvod tlakového vzduchu po budově. - Součástí zakázky na dodávku zařízení je uvedení umývárny vozidel do provozu. -Napojení jednotky musí být provedeno na stávající odkalovací nádrže, jímky a zachytné zařízení, které jsou součástí budovy myčky vozidel. - V rámci instalace musejí být maximálně využity stávající technologické rozvody a zařízení myčky, dodavatel musí maximálně respektovat stávající stavebně technologické možnosti a vybavení stávajícího objektu - Jednotka musí být schopna provozu ve všech čtyřech ročních obdobích. - Součástí dodání jednotky musí být montáž, zapojení, případné montážní úpravy stávajícího prostoru včetně uvedení jednotky a celého uzavřeného okruhu čištění vody do provozu. - Při předání zařízení uživateli musí být celý okruh čištění vody a mytí vozidel plně funkční. - Dodavatel musí zajistit zaškolení obsluhy, poskytnout záruku a možnost servisu. - Instalovaná separační jednotka včetně příslušenství musí splňovat všechny hygienické požadavky a normy na užitkovou vodu pro mytí vozidel. - Dodavatel zajistí veškeré instalační práce včetně úpravy stávající elektroinstalace pro konkrétní jednotku, a to v souladu s platnými normami. - Dodavatel předloží uživateli platné revizní zprávy zařízení, prohlášení a dokumentaci k jednotce. - Zařízení musí být schválené pro provoz v České republice. - Dodavatel poskytne uživateli návod k používání v České jazyce. - Součástí dodávky budou také případné potřebné náplně a příslušenství potřebné k provozu zařízení.	ks	1