

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			26 519,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	26 519,00	5 568,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			32 087,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24047R

Stavba:

OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo:

Datum:

25. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 519,00	32 087,99
ZL04	Záměna radiátorové armatury	26 519,00	32 087,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Objekt: ZL04 - Záměna radiátorové armatury

Místo: Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 519,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 26 519,00

1	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	46,000	1 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-46,000	423,50	-19 481,00	

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 4

Předmět změny:

Změnový list č. 4 se řeší změnu připojovací armatury k otopným tělesům.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace (PD) navrhuje použití otopných těles typu VK (ventil kompakt), která mají specifický způsob připojení ze spodní strany tělesa. Původní řešení uvedené ve výkazu výměr – „šroubení regulační radiátorové přímé G ½ s vypouštěním“ – je určeno pro jiný typ radiátorů (boční připojení) a není kompatibilní s otopnými tělesy VK. Na základě výše uvedených skutečností bude nainstalován odpovídající typ šroubení vhodný pro navržený typ otopných těles.

Vliv změny na projekt:

Navržená změna zvyšuje bezpečnost a životnost stavby. Nedochází k zásadním zásahům do dispozic ani architektonického řešení. Pro realizaci jsou použity kvalitativně shodné nebo obdobné materiály. Úpravy budou zapracovány do realizační dokumentace.

Závěr:

Navržená změna je technicky vhodná, proveditelná a plně v souladu s platnými normami a standardy a je nezbytná pro technicky správné provedení topného systému a ovládání otopných těles.