

Dodatek č.1
ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
platný od 1.5.2025

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

dle přílohy č.16 k vyhlášce č.428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel: **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**
Na Tobolce 428
506 01 Jičín

Odběratel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor**
(majitel nemovitosti) **Královéhradeckého kraje**
Nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové

Dodatkem č.1 se mění stávající příloha ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod „Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace“ pro odběrné místo **Jičín, Dělnická 162**

Druh plochy	Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²) (plocha x odtokový součinitel)
A	2225,0 + 200,0	0,9	2182,5
B		0,6	
C	1925,0	0,4	770,0
D		0,3	
E		0,1	
F		0,05	

Součet redukovaných ploch v m²: 2952,5

Dlouhodobý srážkový normál pro okres Jičín: 657 mm/rok tj. 0,657 m/rok

Roční množství srážkových vod (Q) v m³

Součet redukovaných ploch (m²) x dlouhodobý srážkový normál (m/rok) = Q

Q = 1940 m³/rok

V Hradci Králové dne 05-08-2025

Vodohospodářská
a obchodní společnost
JIČÍN 493 536



dodavatel



odběratel

Jičín 21-07-2025

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NU 73, CZ0521
14

Odtokové součinitele podle druhu plochy

- a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,9
- b) Plocha B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,6
- c) Plocha C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,4
- d) Plocha D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,3
- e) Plocha E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,1
- f) Plocha F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvaných a vsakovacích tvárnic:
v případě možnosti odtoku do kanalizace odtokový součinitel: 0,05