

**Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace**
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

web: www.szcb.cz

email: info@szcb.cz

datová schránka: 473rie

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Chemická obchodní společnost s.r.o.
Pražská 1207
37901 Třeboň
IČO: 60617802 DIČ: CZ60617802

Č.j.:
2750/2025/SZMCB

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:
11.08.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/SZ/2025/474

Objednáváme u Vás opravu (výměnu), změkčovací jednotky technologie Zimního stadionu.

Celková cena objednávky je v částce 68 400,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 14.9.2025

Pokud plnění objednávky odpovídá klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43(stavební práce) je dodavatel povinen tuto klasifikaci uvést na daňovém dokladu, který musí mít náležitosti dle §29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi dodavatele v souladu s platnými právními předpisy.

Na daňovém dokladu uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude vrácen. Doba splatnosti daňového dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení.

Elektronické faktury zasílejte na email: info@szcb.cz

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem

Velikovský Jan Ing., MBA
ředitel příspěvkové organizace

Údaje pro fakturaci:
**Kulturní a sportovní zařízení města
České Budějovice,**
příspěvková organizace
**F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice**
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 5538352/0800

Tel.: 386 107 113



Chemická obchodní společnost, s. r. o.
Pražská 1207
379 01 Třeboň
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

http: www.chos.cz

Nabídka – změkčovací filtr pro rolbu a ledovou plochu

Místo provozu **ZS České Budějovice Budvar aréna**

F.A. Gerstnera 7/8 1937, 370 07 České Budějovice

Zástupce: **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**

Zadání:

Během kontroly funkce změkčovacího filtru, pro úpravu vody pro rolbu a led, bylo zjištěno, že filtr nezměkčuje a výstupní voda za filtrem vykazuje známky tvrdosti.

Dle informací není instalovaný vodoměr pro zjištění skutečného protečeného množství vody přes filtr a na vstupním potrubí chybí i mechanický předfiltr pro ochranu ovládací části změkčovacího ventilu. (hlavy filtru) Pro přesnou nabídku velikosti změkčovacího filtru, je vodoměr nutný. (spotřebu pro výpočet velikosti filtru lze v současné době jen odhadnout dle velikosti stávajícího filtru)



Nabídka:

Vzhledem k absenci vodoměru (pro zjištění aktuálních spotřeb), navrhujeme instalovat nový změkčovací filtr podobných rozměrů jako doposud používaný. Tzn. instalovat filtr s označením AZD 360, který disponuje výkonem 3,5 m³/hod změkčené vody a množství upravené vody mezi jednotlivými regeneracemi 2x33 m³. Tento filtr rozměrově odpovídá instalovanému a doposud používanému filtru. Zdroj vody je městská voda z řadu o tvrdosti vody 1,1 – 1,36 mmol/l. Ostatní parametry filtru viz. Popis níže.

Pro zajištění ochrany ovládací hlavy navrhujeme osadit vstupní potrubí mechanickým předfiltrem o hrubosti filtrace 100µm. Tento filtr stačí při zanesení mechanicky očistit či opláchnout. (dle druhu zanesení)

Pro zjištění skutečného spotřebovaného množství změkčené vody (resp. množství vody spotřebované pro změkčení vody na led) navrhujeme osadit potrubí i vodoměrem s možností napojení impulzu do nadřazeného systému.

Technický popis navrženého změkčovacího filtru:

Technické údaje AZD		AZD360
Objem změkč. vody cca při tvrdosti 1 mmol/l	m ³	2x44
Kapacita v m ³ x °dH		2x320
Objem zm. pryskyřice	l	2 x 80
Orientační průtok	m ³ /h	3,5
Připojovací dimenze	G	1"
Spotřeba soli na reg.	kg	12-16
Spotřeba vody na 1 regeneraci cca	l	680
Šířka zařízení	mm	1500
Hloubka zařízení	mm	700
Výška filtru	mm	1590
Výška vstupu vody	mm	1425




Provozní tlak vody	bar	3 - 5,9
Maximální provozní teplota vodv	°C	1 - 30
Maximální teplota okolí	°C	1 - 40
Elektrické připojení / příkon	V / Hz / W	230 / 50 / 5

Mechanický předfiltr:



Připojení - studená voda	G	1"
Připojení - horká voda	R	1"
Světlost	DN	25
Kapacita průtoku Kvs	m ³ /h	7,2
	L	179
Rozměry	I	100
	H	180
Hmotnost	kg	1,3
Max. teplota		40°C
Max. tlak		16 bar
Filtrační jímka		průhledný plast



Náklady na pořízení:

Zařízení	Cena v Kč bez DPH
Změkčovací filtr AZD360	51.250,-
Mechanický předfiltr FF06-1"	2.650,-
Vodoměr 1" s impulzním výstupem	6.500,-
Demontáž stávajícího filtru, montáž nového filtru	4.500,-
Pomocný instal. materiál	2.000,-
Doprava	1.500,-
Cena celkem v Kč bez DPH	68.400,-

Celkové náklady na pořízení nového změkčovacího filtru pro úpravu vody na led vč. instalace nového vodoměru změkčené vody a mechanického předfiltru činí 68.400,- Kč bez DPH.



Chemická obchodní společnost, s. r. o.
Pražská 1207
379 01 Třeboň
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

http: www.chos.cz

Nabídka neobsahuje:

Likvidaci demontovaného nefunkčního filtru a případné stavební či jiné bourací práce.

Termín dodání: bude potvrzen po obdržení závazné objednávky. Objednávky zasílejte na [redacted] Dodací lhůta je zpravidla 4 – 8 týdnů, termín realizace bude upřesněn po doručení objednávky.


Platební podmínky: dle dohodnutých smluvních podmínek

Platnost nabídky: 3 měsíce

V Třeboni dne 4.8.2023



CHEMICKÁ OBCHODNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.
Pražská 1207, 379 01 Třeboň



Informační povinnost v souladu s naříz. Evropského parlamentu a rady EU 2016/679

V souladu s GDPR Vás informujeme o tom, že Chemická obchodní společnost s.r.o., IČO 60617802, se sídlem Pražská 1207, 379 01 Třeboň, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C vložka 4248, kontaktní údaje: [redacted] potřebuje Vaše údaje o jméně, příjmení, o IČO, o DIČ, o bankovním spojení, čísle telefonu a e-mailové adrese pro vypracování návrhu řešení, resp. cenové nabídky, popřípadě pro účely uzavření (kupní, servisní, či jiné) smlouvy a plnění závazků z ní plynoucích a pro účely plnění dalších (zejména informačních) povinností naší společností jako správce Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovány v listinné a zároveň v elektronické podobě, a to nejméně po dobu trvání závazků z předmětné smlouvy, případně po trvání promlčecí doby vztahující se k předmětným závazkům ze smlouvy. Uvedené údaje budou zpřístupněny pouze osobám, které na základě pracovněprávního či jiného vztahu k naší společnosti vykonávají činnost, související s plněním ze závazku, zřízeného předmětnou smlouvou. Bez Vašich výše uvedených osobních údajů není možné předmětnou smlouvu uzavřít, ani dle takové smlouvy plnit.

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vašich údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu