

Střední škola polytechnická Kyjov,p.o.
RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel
Havlíčková 1223/17
697 01 KYJOV

Nabídka dávkovacího čerpadla DDA s nádrží Grundfos

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na naši komunikaci a Vaši poptávku Vám předkládám nabídku na dodání a montáž dávkovací stanice pro dávkování připraveného dezinfekčního roztoku ClO₂ – chlordioxidu (oxid chloričitý) do vnitřního vodovodu teplé vody.

Obj. čís.	Popis	Množství
97721352	DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG	1 ks



791994	Plastová nádoba 60 l, PE bílá	1 ks
--------	-------------------------------	------



801575	+ mezikus pro montáž čerpadla	1 ks
--------	-------------------------------	------

98071110	Pevné sání se snímači, 690 mm, pro sud 50 l, 1 ks	
----------	---	--



Cestovné Brno – Kyjov - Brno	105 km
Práce technika na výjezdu	2 hod

Celkem

Uváděné ceny jsou v Kč bez DPH.

Dávkovací stanici lze využít k trvalé i nárazové dezinfekci.
Umožňuje dávkování i jiných komerčních biocidních přípravků.

Zprovoznění je podmíněno instalací vstřikovacího ventilu do potrubí studené vody před ohřevem.
K řízení proporcionálního dávkování podle spotřeby teplé vody je nutné instalovat vodoměr s impulsním výstupem do potrubí studené vody před ohřevem s krokem 1 litr/1 impuls (K=1).
K zabránění zpětného průtoku je nutné vložit mezi vodoměr a vstřikovací ventil zpětnou klapku,

Obchodní podmínky: splatnost faktur 30 dnů, vystavení objednávky a umožnění přístupu k zařízení.

V případě technických dotazů k této nabídce nás, prosím, kontaktujte.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

Zpracoval:



V Brně dne 29. 7. 2025



FACTOR.E
S.r.o.
Masná 5, 602 00 Brno

