

Zadávací řízení: Nákup sanitární buňky**24.7.2025**

1. **Podlaha – plech s antikorozií úpravou min. tl. 0,55 mm**
Ano, konstrukce podlahy obsahuje pozinkovaný plech s antikorozií úpravou, tloušťka minimálně 0,55 mm.
2. **3 ks oken – bílé z obou stran**
Potvrzujeme, že plastová okna budou v bílé barvě z obou stran.
3. **1 ks dveří – vnitřní strana bílá**
Ano, dveře budou z vnější strany v barvě opláštění (RAL 5003), z vnitřní strany bílé.
4. **Modul WC – sanitární příčky**
Místnost WC je řešena jako samostatná uzavíratelná část modulu, oddělená pevnou konstrukční příčkou.
Domníváme se, že v zadání došlo k nepřesnému použití termínu „sanitární příčka“, který se běžně vztahuje na lehké kabinkové systémy (např. ve veřejných toaletách).
V našem případě jde o plnohodnotnou dělicí stěnu mezi WC a zbytkem prostoru, která je samozřejmě součástí dodávky.
5. **Modul kuchyně – sanitární příčky, sklokeramický vaříč dvě plotýnky** Sklokeramický vaříč se dvěma plotýnkami je součástí nabídky.
Kuchyně je samostatnou místností, která je oddělena od ostatních prostor standardní pevnou příčkou. Termín „sanitární příčka“ zde pravděpodobně nebyl použit v obvyklém smyslu (tj. lehký kabinkový systém), ale jako obecné označení příčky. V každém případě je tato dělicí příčka součástí dodávky.
6. **Instalace vody: hlavní přívod PE25 ve spodní části, rozvody PPR**
Rozvody vody jsou z PPR, zakončeny 3/4" závitem nad propojovací šachtou v podlaze modulu. Toto odpovídá napojení na PE25 vedení. Směr vedení je v souladu s výkresem.
7. **Instalace kanalizace: výstupní potrubí DN 110 ve spodní části, směr dle výkresu**
Výstup kanalizace je DN 110, ukončeno nad propojovací šachtou v podlaze modulu, umístění dle přiložené dokumentace je respektováno.
8. **Elektroinstalace: 1 ks elektrický žebřík min. 600 W**
Elektrický topný žebřík o výkonu min. 600 W je v nabídce zahrnut.