



Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Předpisy, směrnice a podmínky

Části:


1. Interní předpisy a směrnice objednatele
2. Podmínky provozování elektrické stanice Flora během rekonstrukce
3. Ceník jízdy služebních vlaků na rok 2024
4. Ceník za pronájem portálových jeřábů za rok 2024
5. Ceník za pronájem měřicího zařízení průjezdného průřezu metra LASER SCANNER LSM VQ450 T
6. Požadavky na evidenci RT UTZ
7. Doklady požadované jednotkou 810000 při převímacím řízení


Část 1 – Interní předpisy a směrnice objednatele (neveřejné)






Část 2 – Podmínky provozování elektrické stanice Flora během rekonstrukce (neveřejné)







Část 3 – Ceník jízd služebních vlaků na rok 2024 (neveřejné)




Část 4 – Ceník za pronájem portálových Jeřábů 2024 (neveřejné)



Část 5 – Ceník za pronájem měřicího zařízení průjezdného průřezu metra LASER SCANNER LSM VQ450 T (neveřejné)



Část 6 – Požadavky na evidenci RT UTZ (neveřejné)



Doklady požadované jednotkou 810000 při přijímacím řízení

Veškeré doklady musí být dodány v českém jazyce.

Následující doklady a dokumentace budou předány v listinné a digitální podobě ve formátu *.pdf, není-li uvedeno jinak.

1. 2x Protokol o předání a převzetí díla
2. 3x PD skutečného provedení v listinné podobě potvrzená dodavatelem (razítko + podpis na všech přílohách), případné změny odsouhlaseny projektantem + dokumentace skutečného provedení na archivačním diskovém datovém nosiči (např. Verbatim M-disc) ve formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg obsahující zdrojové soubory a ve formátu *.pdf. Dokumentace musí mj. obsahovat:
 - vyznačení všech kabelových tras napájecích kabelů včetně čísel lávek
 - vyznačení všech skrytých krabicových rozvodů
 - vyznačení všech kabelových spojek
 - aktualizovaný výkaz výměr dle skutečnosti
 - Soubory *.pdf musí umožňovat vyhledávání v textu a vypínání jednotlivých vrstev.
 - Jednotlivé provozní celky (např. rozváděče) budou digitálně souvislé v jednom souboru.
3. 2x Písemné prohlášení zhotovitele, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými právními předpisy, normami standardy a technologickými postupy.
4. 2x originál revizní zprávy, u osvětlení včetně protokolu o měření umělého osvětlení ve vnitřních prostorách. Revizní zprávy zpracované revizním technikem určených technických zařízení ve smyslu § 48, zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění a potřebném rozsahu a podpisem dodavatele (u výchozích revizí).
5. 2x zápis o provedené funkční zkoušce zařízení – tzv. komplexní zkoušce KZ (včetně návazného zařízení) podepsaný dodavatelem a odpovědným pracovníkem jednotky 810000.
6. 2x Protokol o technické prohlídce a zkoušce určených technických zařízení ve smyslu zákona o drahách č. 266/1994 Sb., § 47.
7. 2x Elektrické a geofyzikální měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení stavby (zpráva DEMZ).
8. 2x Protokoly technického ředitele o schválení technických zařízení a výrobků pro použití v pražském metru. Platí i pro kabelové trasy s funkční schopností při požáru.
9. Průkazy způsobilosti UTZ, jejichž znění bude dodavatel před podáním žádosti o jeho vydání konzultovat s jednotkou 810000..
10. 2x OJK a výrobní dokumentace rozváděčů.
11. 2x Průvodní dokumentace elektrických zařízení.
12. Další doklady předepsané projektovou dokumentací ve stupni pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby.
13. 2x Prohlášení o shodě (příp. o vlastnostech) na všechna dodávaná zařízení (kabely, zásuvky, svítidla atd.).
14. 2x Protokol o nastavení ochrany (všechny nastavitelné hodnoty ochrany, jističů, časových spínačů, apod.), zkratové poměry atd. 2x Protokol o nastavení kompenzačního zařízení.
15. Protokol o provedení protipožárních utěsnění, včetně kontrolního protokolu.
16. Protokol o provedení tlakových postupů.
17. 2x Protokol o měření elektrického oddělení kabelových konstrukcí od stavebních konstrukcí před započítáním a po dokončení stavby.
18. 2x Certifikáty, atesty a technické specifikace kotevních bodů pro zabezpečení osob při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, protokoly o revizích a zkouškách.

19. 2x Certifikáty, atesty a technické specifikace závěsných a zatahovacích bodů pro technologie, protokoly o revizích a zkouškách.
20. 2x Certifikáty, atesty a technické specifikace zdvihacích zařízení, protokoly o revizích a zkouškách.
21. 2x Elektroměry a měřicí transformátory – doklady o schválení a úředním ověření autorizovaným metrologickým střediskem (schvalovací a ověřovací protokoly). U fakturačních elektroměrů a měřicích transformátorů ověření stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydáním ověřovacího listu. Skladba a obsah dokladů musí splňovat požadavky odb. 200100 Energetika.
22. 2x Kompletní dokumentace software (SW) a seznam předávaného SW – název a verze SW a jednotlivých souborů, sériová a licenční čísla. U SW vytvořeného „na míru“ dokumentace zdrojového kódu opatřená komentáři, dokumentace všech částí SW (proměnné, funkce, rozhraní, atd.).
23. 2x Návod k obsluze zařízení a manuály výrobce pro údržbu a opravy, vše v českém jazyce.
24. 2x Protokol o seznámení s obsluhou a údržbou předávaných technologií, o zaškolení a zacvičení.
25. 2x Protokoly o kontrole průjezdného průřezu měřicím vozem.
26. 2x Protokoly o měření hluku.
27. U zakrývaných kabelových tras jejich fotodokumentace před zakrytím.
28. 2x Doklady o ekologické likvidaci veškerého vzniklého odpadu včetně odpadu nebezpečného.
29. Vážní lístky na likvidovaný materiál, které musí mj. obsahovat tyto náležitosti:
 - zákazník: DP hl. m. Prahy, a.s., ÚT-M, číslo jednotky, číslo provozu jednotky
 - číslo investiční akce (ID položky a SPP prvku)
 - číslo HIM
 - druh odpadu
 - hmotnost odpadu
 - cena za měrnou jednotku (bez DPH)
 - cena celkem (bez DPH)
 - datum výkupu odpadu
 - obchodní jméno a sídlo vykupující firmy, její IČO a DIČ (v případě, že je plátcem DPH)
 - v rámci jaké akce byl odpad likvidován
30. Seznam vážních lístků na demontovaná zařízení, který musí obsahovat:
 - specifikaci odpadu
 - číslo vážního lístku
 - datum dokladu
 - hmotnost odpadu
31. Přehled demontovaných zařízení předaných jednotce 810000.

Doklady pro kabelová vedení 22kV, trakční a s optickými kabely:

Kromě relevantních dokladů uvedených výše musí být předány také následující doklady.

32. 2x Protokol o plášťové zkoušce kabelů.
33. 2x Protokoly o měření před položením kabelů (bubnová zkouška výrobce).
34. 2x Protokol o měření izolačního odporu.
35. 2x Protokol o zkoušce kabelů zvýšeným napětím.
36. 2x Protokol o měření útlumu optických kabelů.