


**VYSVĚTLIVKY**

- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- UZEIMNĚNÍ
- KABELOVÁ SPOJKA NN
- PLYNOVOD (GASNET)
- KANALIZACE (SČVK)
- VODOVOD (SČVK)
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)

G1X

*souhlas dne 14.7.17*

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**463 31 CHRÁSTAVA**  
 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY



**k.ú. Chrastava I**

**PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ  
 - PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNO VYTÝCIT!**

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C**  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v sítích TN-C.

Vedoucí projektant		Vypracoval	
Vladimír Hejral		Ing. Monika Horecká	
Investor: <b>ČEZ Distribuce, a.s.</b>			
<b>LB - Chrastava - ppč. 359/2, kNN, SS</b>		Stupeň PD	<b>DUR</b>
		Datum	<b>05 / 2017</b>
		Zakázka	<b>IV-12-4015627</b>
		Měřítko	<b>1:250</b>
<b>PROJEKTOVANÝ STAV</b>		Výkres č.	<b>1</b>

