


k.ú. Horní Chrastava


344/9,0 m/6 kN

Řez G1



- Vykopaná zemina
- Písek fr. 0-4 (u DK prosádá zemina)
- Beton
- Šterk fr. 0-63

Řez H1



1-AYKY 4X35, l = 74m

50 01 Kabelová přípojka NN R231 - X41, ltr = 61m
Nová stavba - dle zákona č. 183/2006Sb.

soobh
MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRSTAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

TN-C, AC 50HZ, 230/400V

Délka trasy NN : 61m
Délka kabelu 1-AYKY 4x35:74m
Počet přípojek : 1ks

Napěťová soustava : 3/PEN AC 50Hz 400V/TN/C

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle PNE 33 0000-1

Živých částí : polohou, zbranou, kryty, dvojitou izolací (čl.3.2.1)

Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje (čl.3.3.2.7)

Ochrana před přepětím : dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301, (čl.4.6.1)

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!

Odpovědný projektant:	PETR KOLLERT	KOLLEKT s.r.o. ELEKTRO SVÁROVSKÁ 108, +60 10 Liberec 22
Kreslí:	ONDŘEJ ŠVANDA	
Investor:	ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	
LB-Chrastava ppč. 1542, přípojka NN		mříčko: 1:250
		datum: 3.5.2017
		číslo zakázky: IP-12-4007236
CELKOVÁ SITUACE STAVBY		číslo výkř.: 1

MÍSTO STAVBY:
50°49'20.191"N, 14°58'34.196"E

LEGENDA:

- stávající vrch, vedení NN 0-4kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- PROJEKTOVANÁ nová kabelová přípojka NN
- nová, vynesená, stávající rozpojovací skřín (piliř)
- nová, vynesená, stávající přípojková skřín SP, SS
- projektované uzemnění páskou FeZn 30x4 mm
- dotčená parcela KN (novou stavbou)
- stávající sdělovací kab. vedení v majetku Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- stávající vodovod
- stávající plynovod STL v majetku ČasNet

