

Příloha č. 1 - Specifikace Zařízení a Položkový rozpočet
ROŠKOTOVA 1225/1, PRAHA 4

Zkratka zařízení *	Název položky	MJ	Množství
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (ústředna funkčnost, výstupní ovládání, zdrojová část) Schrack Integral EvonX B9 X2 C	ks	1
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (multisenzorové hlásiče, patice s izolátorem) MTD 533X	ks	62
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (manuální hlásič-tlačítka) MCP 535X, MCP 545X	ks	20
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (Kabelový teplotní detektor)	ks	1
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (vstupně výstupní modul) BX 013	ks	2
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (Výstupní modul 4 relé) BX_REL4	ks	2
EPS	Jednotný čas (funkčnost) Mobatime	ks	1
EZS	PZTS-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (ústředna funkčnost, zdrojová část) Galaxy 504	ks	1
EZS	PZTS-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (čidla, glass, magnety) paradox, glassbreak, mam 101	ks	232
EZS	Bezdrátová ústředna DS-PWA96-M-WE	ks	1
EZS	Bezdrátové osobní tísňové tlačítko	ks	2
EZS	Bezdrátové 1 tlačítkové panic tlačítko	ks	6
EZS	Klíčenka se 4 tlačítky	ks	1
PS	Přístupové systémy (terminály) technologie firma Duhasys (netbox 72, 62, ACR 1)	ks	12
PS	Přístupové systémy (turnikety) Tripod TR420	ks	4
CCTV	Kamerové systémy (kamery) Hikvision DS-2CE1T a DS-2CE96D8T-IT	ks	12
CCTV	Kamerové systémy (DVR nahrávací zařízení) Hikvision	ks	1
DT	Domovní telefon (funkčnost, komunikace) 2N, Karat, Ferman	ks	4
ER	Evakuační rozhlas (funkčnost, zdrojová část) TOA	ks	1
ER	Reproduktor nástěnný BS-678BSW	ks	32

TUSAROVA 1152/36, PRAHA 7

Zkratka zařízení *	Název položky	MJ	Množství
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (ústředna funkčnost, výstupní ovládání, zdrojová část) Schrack Integral EvonX B9 X2 C	ks	1
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (multisenzorové hlásiče, patice s izolátorem) MTD 533X	ks	91
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (manuální hlásič-tlačítka) MCP 535X, MCP 545X	ks	9
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (linární kouřový hlásič vyhodnocovací jednotka) fireray one	ks	1
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (vstupně výstupní modul) BX 013	ks	2
EPS	EPS-Elektronická požární signalizace (Výstupní modul 4 relé) BX_REL4	ks	1
EPS	Jednotný čas (funkčnost) Mobatime	ks	1
EZS	PZTS-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (ústředna funkčnost, zdrojová část) Galaxy 504	ks	1
EZS	RIO - koncentrátoři	ks	10
EZS	Klávesnice	ks	4
EZS	Detektory zón	ks	96
CCTV	Digitální videorecorder, 8 kamery, Poe DS 7608	ks	1
CCTV	Kamera 2Mp IP Hikvision DS-2CD2323G0-I	ks	8

NA PŘÍKOPÉ 860/24, PRAHA 1

Zkratka zařízení *	Název položky	MJ	Množství
EZS	Bezdrátová ústředna DS-PWA96-M-WE	ks	1
EZS	Bezdrátové osobní tísňové tlačítko	ks	2
EZS	Bezdrátové 1 tlačítkové panic tlačítko	ks	3
EZS	Klíčenka se 4 tlačítky	ks	1

Zkratka zařízení *	Název položky	Jednotková cena v Kč bez DPH**
EPS + ER	1 x měsíčně pravidelná kontrola ústředny EPS a doplňujících zařízení, včetně evakuačního rozhlasu - zkouška činnosti při provozu EPS	1500
EPS +ER	1 x 6 měsíců funkční zkouška samočinných hlásičů požáru a zařízení + evakuačního rozhlasu, které EPS ovládá (v tomto případě se neprovádí měsíční zkouška)	7575
EPS + ER	1 x za 12 měsíců kontrola provozuschopnosti EPS, včetně evakuačního rozhlasu + zařízení, které ovládá EPS, včetně revize silových částí (v tomto případě se neprovádí měsíční a půlroční zkouška)	8275
EZS	1 x za 12 měsíců kontrola a revize EZS a doplňujících bezdrátových zařízení, včetně revize silových částí systému (v tomto případě se neprovádí měsíční zkouška). Součástí kontroly je rovněž kontrola výdrže baterií u bezdrátových zařízení - výměna baterií dle doporučení výrobce (obvykle 2 - 5 let).	13580
EZS	1 x za měsíc funkční zkouška EZS a doplňujících bezdrátových zařízení), správná funkčnost, kontrola síly signálu a spojení všech bezdrátových prvků, ověření stavu baterií). Test přenosu poplachu.	1000
CCTV	1 x za 6 měsíců kontrola a seřízení CCTV	5400
CCTV	1 x za 12 měsíců kontrola a revize CCTV, včetně silových částí (v tomto případě se neprovádí půlroční zkouška)	6100
PS	1 x za 6 měsíců kontrola turniketu	2600
PS	1 x za 12 měsíců kontrola turniketu, včetně revizí silových částí (v tomto případě se neprovádí půlroční zkouška)	3300
DT	1 x za 6 měsíců kontrola a seřízení domovního telefonu	400
DT	1 x za 12 měsíců kontrola domovního telefonu, včetně revize silových částí (v tomto případě se neprovádí půlroční zkouška)	1100
EZS	1 x za 12 měsíců funkční zkouška tísňových tlačítek umístěných v prostorách pobočky OZP na adrese Na Příkopě 860/24, Praha 1	3500
	Zaškolení obsluhy všech Zařízení	2500

Požadovaná služba	Jednotková cena za 1 hodinu v Kč bez DPH**
Poruchový servis a opravy (viz čl. II. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy	680

Poznámka:

*** zkratka zařízení**

EPS (elektrická požární signalizace)
EZS (elektronický zabezpečovací systém)
CCTV (kamerový systém)
ER (evakuační rozhlas)
DT (domovní telefon)
PS (přístupové systémy - turniket + terminál)

** Jednotková cena za Služby obsahuje veškeré náklady Poskytovatele nutné pro řádné plnění povinností Poskytovatele ze Smlouvy, tj. v případě pravidelné servisní činnosti zejména náklady na dopravu, náklady na personální zajištění servisní prohlídky, náklady na revize a kontroly, apod., v případě havarijního zásahu zejména náklady na dopravu, náklady na držení pohotovosti, náklady na personální zajištění, apod.