

**Dodatek č. 8 SMLOUVY**  
**o provozování tepelného hospodářství**  
**a o prodeji páry evid.č. 37 931**  
03/OVZ/07/038-OD, ORN-03/07, JŘBU-05/11

**Odběratel:**

Obchodní firma: **Fakultní nemocnice Ostrava**  
Se sídlem: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba PSČ 708 52  
Zřizovací listina: MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP054-25.11.90  
Zastoupená: Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz na základě Plné moci ze dne 15.12.2016  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 66332761/0710  
IČ: 00843989  
DIČ: CZ 00843989

**Dodavatel:**

Obchodní firma: **Veolia Energie ČR, a.s.**  
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava 28. října 3337/7, PSČ: 709 74  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, oddíl B., vložka 318  
Zastoupená: Ing. Reda Rahma, obchodní ředitel, na základě pověření ze dne 02.01.2015  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-6606791/0100  
IČ: 45193410  
DIČ: CZ 451 93 410

tímto uzavírají

Dodatek č. 8 k výše uvedené smlouvě (dále jen „smlouva“), ve kterém se dodavatel s odběratelem dohodli na následujících změnách smlouvy:

I.

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujících změnách smlouvy:

**A. V Článku IV. Provozování, údržba a opravy** se v odst. 3 písm. b) finanční limit celkového ročního objemu technického servisu se snižuje z hodnoty 2.800.000,- Kč bez DPH na hodnotu 1.000.000,- Kč bez DPH. Ostatní ustanovení tohoto článku se nemění.

**B. V článku IV. Provozování, údržba a opravy** se text odst. 6. za stávající znění doplňuje takto:

*Dodavatel je dále povinen:*

- mít k dispozici náhradní vodoměry s impulsním výstupem pro všechny dávkovače k provedení jejich okamžité výměny při poruše vodoměru. Impulsní výstupy musí být nastaveny na aktuální dávkovací režim jednotlivých generátorů (výměňiková stanice OS1, OS2, KTRN).
- 1x denně písemně doložit, formou zápisu do Provozního deníku generátoru, pravidelnou přítomnost obsluhy u generátoru.
- při zjištění závady z pravidelné pochůzky na generátoru nahlásit ihned toto zjištění na Centrální technický dispečink (CTD) a společnosti FACTOR. E a zaznamenat tuto skutečnost do provozního deníku
- při nahlášení poruchy generátoru ze strany CTD se dostavit na výměňikovou stanici, zjistit příčinu závady do 180 min. od nahlášení poruchy a sdělit příčinu poruchy na CTD a postupovat dle Provozního řádu generátoru. Vše (čas zjištění a odstranění poruchy, popis poruchy a její odstranění, příp. čas kontaktování firmy FACTOR. E) zaznamenat do Provozního deníku generátoru

- zajišťovat výměnu provozních hmot, tak aby nedošlo k jejich úplné spotřebě ze zásobníků. Vše zaznamenat do Provozního deníku generátoru
- provádět odkalování zásobníků TV minimálně 1x týdně. O tomto provést záznam do Provozního deníku odkalování zásobníků včetně času zahájení odkalování a ukončení odkalování,
- používat osobní ochranné pracovní pomůcky
- používat správné označení chemického provozu ClO2 včetně uložení náplní dle platné legislativy
- výsledky z kontrolních odběrů na VS na legionely prováděné na vlastní náklady, prokazatelně předat odběrateli
- mít k dispozici náhradní dávkování dezinfekce (práškový chlordioxid)
- v případě poruchy některého ze stávajících generátorů jej v případě požadavku odběratele, použít a provozovat po dobu poruchy původního generátoru

Odběratel je dále povinen:

- provádět namátkově kontrolní činnost provozování dodavatelem se záznamem o provedené kontrole do provozních deníků
- nahlásit ihned poruchu zjištěnou z kontrolní pochůzky nebo z CTD na přidělené telefonní číslo dodavatele a zavést o tom záznam na pracovišti (OS nebo CTD)
- prokazatelně informovat dodavatele o provedených manipulacích na generátoru zápisem do Provozního deníku generátoru

Odběratel a dodavatel se dále dohodli, že minimálně jednou za dva měsíce na základě výzvy dodavatele provedou na společném jednání vyhodnocení činností v oblasti prevence výskytu legionely.

**C. V Článku VI. Doba platnosti se ruší odst. 2 a odst. 3 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:**

Nové znění odst.2 Článku VI. Doba platnosti:

„Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce šest měsíců, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.“

Nové znění odst.3. písm. a) Článku VI. Doba platnosti:

„a) uplynutím výpovědní doby“

**D. V Článku VII. Platby za prodej tepla a provozování TH se v odst. 10) snižuje fixní platba na 2.374.591,96 Kč.**

II.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem.

Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o provozování tepelného hospodářství a o prodeji páry zůstávají nadále v platnosti beze změn. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy dodavatel i odběratel obdrží dvě vyhotovení.

V Ostravě, dne

V Ostravě, dne 17 -08- 2017

za odběratele  
Fakultní nemocnice Ostrava

za dodavatele  
Veolia Energie ČR, a.s.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

ČR, a.s.  
Morava  
tvar



17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Tel.: +420 597 371 111 Fax: +420 596 917 340

Smlouva o provozování tepelného hospodářství a prodeji páry – Dodatek č.8

