

Nabídkový LIST 01/09/2025

Číslo zakázky	72025		
Název majetku	Valšov St.2		5000253027
zahájení prací	08.09.2025	ukončení prací	20.09.2025

popis provedených prací - havárie kotle na TP

- příprava pracoviště, zjišťování stavu havárie kotle na TP Viadrus U24, prasklý 1.článek
- zajištění náhr.kotle z důvodů nemožnosti opravy pův.kotle, odstavení systému, demont.vadného kotle, výkliz a ekolo.likvidace pův-kotle
- dovoz nového kotle, doprava na místo montáže, demont.jednotlivých částí,svař.práce, mont. napojení na rozvody ÚT a expanz.systému,
- úprava napojení komínu, revize,kontr.těsnosti, dovoz a naplnění topné vody,zkouška funkce zatopení, organizace doprav materiálu s pracovníky SZ Bruntál, zaškolení obsluhy kotle

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
Pravidelný servis tepel.zdrojů					
	Kotel plynový do 50kW	ks		0	
	plynový ohřívač TUV	ks		0	
	Kontrola dle ČSN 38 6405	ks		0	
	Ohniště pro kovárny	ks		0	
Údržba tepelných zdrojů					
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Udržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS		52	
	Příplatek za práci mimo prac.dobu	hod		0	
Doprava					
	Sazba za provoz vozidla C 0 - 100km	km		4	
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace					
	Kotel OPOP H420 eco U	soubor		1	
	Šroubení 1"	soubor		2	
	Těsnící materiál	soubor		1	
	Komín.koleno 160, redukce 125/160, přímý kus 160	soubor		1	
	Revize spalín.cesty	ks		1	
	KK 5/4"	ks		2	
	STP potrubí 5/4"	m		5	
	STP fitinky	soubor		1	
	Poj.ventil, manometr, fitinky	soubor		2	
	Pomoc.materiál - těsnění, konzoly, příchytky	soubor		1	
Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

01.09.2025

podpis

podpis

razítko

razítko