

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**KE SMLouvě Číslo: P - 77018**  
**TECHNICKÝ POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA**  
**pro odběrné místo číslo: 24-172**

|                                  | Prodávající                                                                       | Kupující                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Jméno/firma                      | <b>Teplárny Brno, a.s.</b>                                                        | <b>Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně</b> |
| Sídlo/místo podnikání            | Okružní 25, 638 00 Brno                                                           | Pekařská 53 / 656 91 Brno                   |
| RČ/IČ                            | 46347534<br>Zapsáno v OR u KS v Brně, oddíl B,<br>vložka 786                      | 00159816                                    |
| DIČ                              | CZ46347534                                                                        | CZ00159816                                  |
| zastoupen(a)                     | Ing. Petr Fajmon, MBA,<br>generální ředitel                                       | Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel              |
| oprávněn jednat a<br>podepisovat |  |                                             |
| Bankovní spojení                 | Komerční banka, a.s.                                                              | Česká národní banka                         |
| Číslo účtu                       | 19-32606621 / 0100                                                                | 71138621 / 0710                             |
| Způsob platby                    | Převodní příkaz                                                                   | Přímé inkaso                                |

Odběrné místo  
 adresa odběrného místa  
 číslo odběrného místa  
 místo předání dodávky  
 místo připojení  
 majitel přípojky

Pekařská 53/55 - FNUSA, objekt S  
 24-172  
 svar za uzávěry ve VS  
 odbočka z hlavního řadu DN150+iz  
 Prodávající

Přípojka

Délka přípojky

m

1

Vnější průměr přípojky

mm

168

Vytápěné objekty

Počet vytápěných budov

-

4

Počet bytových jednotek

-

0

Počet bytových jednotek s TV

-

0

Instalovaný příkon

pro vytápění (ÚT)

MW

0,000

pro ohřev vody (TV)

MW

0,000

pro technologii

MW

0,000

celkem

MW

3,010

Parametry dodávaného média  
- teplotní diagram

| veškeré hodnoty uvedeny v °C                         | Venkovní teplota |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|
|                                                      | -12              | -8  | -4 | 0  | 4  | 8  | 12 |
| Výstupní oběhová voda                                | 100              | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
| Noční útlum (22:00 - 6:00 hod)                       | 92               | 92  | 88 | 84 | 80 | 80 | 80 |
| Vratná oběhová voda                                  | 68               | 68  | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 |
| Teplota výstupní oběhové vody mimo topné období [°C] | 70               |     |    |    |    |    |    |
| Teplota vratné oběhové vody mimo topné období [°C]   | 50               |     |    |    |    |    |    |

Výstupní teplota oběhové vody ze zdroje je řízena podle uvedeného teplotního diagramu, s ohledem na aktuální průběh venkovních teplot a předpověď počasí v zásobované oblasti a na dopravní zpoždění mezi zdrojem a místem spotřeby.

Teplota oběhové vody na přívodu do VS se může vlivem výše teploty vratné vody a úrovně odebíraného celkového tepelného výkonu soustavy odlišovat v rozmezí + 10 °C a - 5 °C od teplotního diagramu.

Dodržování teploty vratné oběhové vody kupujícím na uvedených hodnotách je nezbytné pro provozování horkovodu podle uvedeného teplotního diagramu.

- tlak

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| tlaková úroveň [PN]             | 25  |
| diferenční tlak minimální [kPa] | 100 |

Jakost vratné oběhové vody

Kupující se zavazuje vracet oběhovou vodu v jakosti, ve které mu byla prodávajícím dodána. Zejména se jedná o následující parametry, které kupující dodržuje v těchto maximálních přípustných hodnotách:

|                  |            |
|------------------|------------|
| tvrdost [mval/l] | 0,03       |
| pH               | 6,5 – 10,0 |


Doplňovaná voda

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| odběr doplňované vody | ANO |
|-----------------------|-----|


Dohoda o měření

|                 |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| komodita        | způsob měření            | místo měření      |
| dodávka tepla   | elektronický měřič tepla | Předávací stanice |
| doplňovaná voda | rychlostní vodoměr Jh    | Předávací stanice |

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.



V Brně dne 1. srpna 2025



Podpis/a razítko prodávajícího