

Evidenční číslo kupní smlouvy: **41224**

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo s ÚT : **C500-508/001**
pro odběrné místo s TV :

Název OM: **Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a**

1. Místo předání

a) dodávka tepla pro ÚT a TV je splněna v místě: uzavírací armatury na výstupním a vratném potrubí otopných větví na hranici předávací stanice nad rozdělovačem/sběračem a výměníkem v ohříváči vody.

Předávací stanice je v majetku odběratele.

Primární parní přípojka o dimenzi [REDACTED] je v majetku dodavatele. Parní přípojka začíná v šachtě č. 278 na ul. Jungmanova.

2. Parametry dodávaného teplotnosného média

Teplotnosná látka	pára	
Instalovaný výkon	[REDACTED]	MW
Max. teplota topné vody na výstupu z PS při venkovní teplotě – 15 °C	[REDACTED]	°C
Max. tlak v topné větvi v místě napojení	[REDACTED]	MPa

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č. 194/2007 Sb. Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle § 3 vyhl. č. 194/2007 Sb. Teplota dodané TV bude řízena tak, aby na výstupu u spotřebitele byla v rozmezí 45 – 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrových špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

3. Měření

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě:

v 1. PP v prostoru místnosti, kde je umístěna OPS – v potrubí vratného kondenzátu a přívodního parního potrubí u venkovní stěny místnosti

měřicí zařízení tepla: parní stanovené měřidlo tepla, nepřímá metoda

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklad pro fakturaci

V případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé vody.

4.

Další ujednání

V Olomouci dne 1.9.2025

.....
Za dodavatele
jméno: Bc. Martina Řeháková
funkce: Manažer zákaznického portfolia

.....
Za odběratele
jméno: Ladislav Okleštěk
funkce: Hejtman

