

# POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

**VZP ČR, RP Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 306 30 Plzeň  
Klientské pracoviště PRACHATICE**

## Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

1. Každý, kdo zpozoruje požár je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
2. Nestačí-li svými silami a prostředky na likvidaci požáru, vyhlásí požární poplach pomocí tlačítkových hlásičů EPS nebo voláním „HOŘÍ“.
3. Ohlásí neodkladně požár jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – číslo 150.
4. V hlášení je nutno uvést:
  1. kdo volá
  2. objekt a rozsah požáru
  3. přesná adresa
  4. telefonní číslo volajícího
  5. zraněné osoby




## Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance

1. Požární poplach je vyhlašován akusticky systémem EPS.
2. V ostatních případech je požární poplach vyhlašován voláním „HOŘÍ“

## Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

1. Osoby, které nejsou v době vyhlášení požárního poplachu v bezprostředním ohrožení, postupují dle pokynů vedoucích zaměstnanců, a to včetně pokynů a pomoci při nutnosti provedení evakuace pracoviště nebo objektu. O nutnosti evakuace materiálu a majetku rozhodne příslušný vedoucí zaměstnanec dle situace, důležitosti a možností.
2. Ohrožené osoby opustí objekt vyznačenými směry úniku a to hlavním východem z objektu a východem pro zaměstnance z 1. PP na shromaždiště, která jsou stanovena takto:  
Shromaždiště - před budovou objektu
3. V případě evakuace provedou kontrolu počtu evakuovaných osob příslušní vedoucí zaměstnanci.
4. První pomoc postiženým osobám poskytují před příjezdem lékařské záchranné služby zaměstnanci.

## Tísňová volání a telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb

<b>Integrovaný záchranný systém</b>	<b>Emergency Call</b>	<b>112</b>
<b>Hasičský záchranný sbor</b>	<b>Firemen</b> 	<b>150</b>
<b>Lékařská záchranná služba</b>	<b>Rescue Service</b> 	<b>155</b>
<b>Policie ČR</b>	<b>Police</b> 	<b>158</b>
<b>Pohotovostní a havarijní služba dodavatele elektrické energie</b>		<b>1236</b>
<b>Pohotovostní a havarijní služba dodavatele vody</b>		<b>800120112</b>
<b>Pohotovostní a havarijní služba dodavatele plynu</b>		<b>1239</b>

Vypracoval

Schválil

Specialista BOZP a PO  
osvědčení Z - TPO - 89/2001

Ředitelka Regionální pobočky Plzeň, pobočky pro Jihočeský,  
Karlovarský a Plzeňský kraj, VZP ČR

Datum zpracování 18. 12. 2012