

Příloha č. 4 RD - Doklady požadované JE

Veškeré doklady musí být dodány v českém jazyce.

Následující doklady a dokumentace budou předány v listinné a digitální podobě ve formátu \*.pdf, není-li uvedeno jinak.

1. 2x Protokol o předání a převzetí díla. V protokolu musí být uvedeno rozdělení zařízení z hlediska správy majetku, provozu a údržby.

2. 3x PD skutečného provedení potvrzená dodavatelem (razítko + podpis na všech přílohách), případné změny odsouhlaseny projektantem + dokumentace skutečného provedení na nosiči CD ve formátu \*.docx, \*.xlsx, \*.dwg a pdf. Dokumentace musí mj. obsahovat:

- vyznačení všech kabelových tras napájecích kabelů včetně čísel lávek
- vyznačení všech skrytých krabicových rozvodek
- vyznačení všech kabelových spojek
- aktualizovaný výkaz výměr dle skutečnosti

Soubory \*.pdf musí umožňovat vyhledávání v textu a vypínání jednotlivých vrstev.

3. Písemné prohlášení zhotovitele, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými právními předpisy, normami standardy a technologickými postupy. V případě výměny bateriového zdroje doplněné násl. textem: „Každý bateriový zdroj byl dodán se zaručenou kapacitou pro opakovanou plnou akumulaci elektrické energie zahrnující i potřebnou rezervu kapacity pro celou dobu Objednatelům požadované životnosti zohledňující stárnutí baterie dle požadavků čl. 8.2 ČSN EN IEC 62485-1. Dodaný typ akumulátorů je při jednoročním provádění údržby vhodný pro provozní podmínky pražského metra a příslušným Protokolem TRM schválený pro použití v pražském metru. K bateriím byl dodán vhodný bateriový stojan dle hmotnostních a rozměrových a materiálových a protikorozních požadavků.“

4. Ke každému bateriovému zdroji 2x originál protokolu o kapacitní zkoušce provedené, v rámci komplexního vyzkoušení při uvedení do provozu po provedení Opravy a šest měsíců před uplynutím záruční doby, 10hodinovým vybíjením konstantním proudem.

5. 2x originál revizní zprávy, u osvětlení včetně protokolu o měření umělého osvětlení ve vnitřních prostorách. Revizní zprávy zpracované revizním technikem určených technických zařízení ve smyslu § 48, zákona č.266/1994 Sb. v platném znění a potřebném rozsahu a podpisem dodavatele (u výchozích revizí).

6. 2x zápis o provedené funkční zkoušce zařízení – komplexní zkoušce (včetně návazného zařízení) podepsaný dodavatelem a odpovědným pracovníkem jednotky.

7. 2x Protokol o technické prohlídce a zkoušce určených technických zařízení ve smyslu zákona o drahách č. 266/1994 Sb., § 47.

8. Protokoly technického ředitele o schválení technických zařízení a výrobků pro použití v pražském metru. Platí i pro kabelové trasy s funkční schopností při požáru.

9. Průkazy způsobilosti UTZ, jejichž znění bude dodavatel před podáním žádosti o jeho vydání konzultovat s JE.

10. OJK a výrobní dokumentace rozváděčů.

11. Průvodní dokumentace elektrických zařízení.

12. Další doklady předepsané projektovou dokumentací ve stupni pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby.

13. Prohlášení o shodě (příp. o vlastnostech) na všechna dodávaná zařízení (kabely, zásuvky, svítidla atd.).

14. Protokol o nastavení ochran (všechny nastavitelné hodnoty ochran, jističů, časových spínačů apod.), zkratové poměry atd.

Příloha č. 4 RD - Doklady požadované JE

15. Protokol o provedení protipožárních utěsnění, včetně kontrolního protokolu.
16. Protokol o měření elektrického oddělení kabelových konstrukcí od stavebních konstrukcí před započítím a po dokončení stavby.
17. Návod k obsluze zařízení a manuály výrobce pro údržbu a opravy.
18. Protokol o seznámení s obsluhou a údržbou předávaných technologií.
19. U zakrývaných kabelových tras jejich fotodokumentace před zakrytím.
20. Při použití původních kabelových konstrukcí předat statické posouzení s ohledem na maximální povolené zatížení.
21. Doklady o ekologické likvidaci veškerého vzniklého odpadu včetně odpadu nebezpečného
22. Vážní lístky na likvidovaný materiál, které musí mj. obsahovat tyto náležitosti:
  - zákazník: DP hl. m. Prahy, a.s., JE, číslo provozu JE
  - číslo investiční akce (ID položky a SPP prvku)
  - číslo HIM
  - druh odpadu
  - hmotnost odpadu
  - cena za měrnou jednotku (bez DPH)
  - cena celkem (bez DPH)
  - datum výkupu odpadu
  - obchodní jméno a sídlo vykupující firmy, její IČO a DIČ (v případě, že je plátcem DPH)
  - v rámci jaké akce byl odpad likvidován
23. Seznam vážních lístků, který musí obsahovat:
  - specifikaci odpadu
  - číslo vážního lístku
  - datum dokladu
  - hmotnost odpadu
24. Přehled demontovaných zařízení předaných jednotce XXXXXXXXXX