

Kolaudační přejímka splaškové kanalizace Hruškova ulice Domažlice

Akce: Kolaudace kanalizace PVC DN 300 a DN 250

Zjištěné závady:

ŠS – popraskaný vyrovnávací kroužek pod poklopem, vyčistit

Š1 - Ok

Š2 - Ok

Š3 – oříznout pěnu ve spoji skruže

Zápis dne 28. 08. 2025

Termín odstranění závad: do 30. 09. 2025

Zjištěné závady nebrání zahájení provozu. Kanalizační poklopy budou osazeny do definitivní nivelety komunikace až při finální úpravě povrchu komunikace v zájmovém území.

Za zhotovitele:



PRAVES
spol. s r.o.
PETROVICKÁ 280
344 01 DOMAŽLICE
IČO: 18230547

Za investora:

Za provozovatele:

CHVak a.s. Domažlice

CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice

V. Z. Pauwera