

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů								
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE			MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM	
				montáže celkem		materiál celkem		
ROZVODNICE R2 - Požární odolnost								
SDK zákryt	2	KPL		0,0		0,0	0,0	
CSEIK4U45E Zapuštěný rám s dveřmi EKO 4U45E s úpravou EI30	1	KS		0,0		0,0	0,0	
CSIL129445 Konstrukce instalační 4-45, plastové panely	1	KS		0,0		0,0	0,0	
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALACE	10	H		0,0			0,0	
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	105	KPL		0,0			0,0	
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	105	KPL		0,0			0,0	
VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-125/3 12,5KA	1	KS		0,0		0,0	0,0	
PŘIPOJOVACÍ NÁDSTAVEC	1	KPL		0,0		0,0	0,0	
VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3 12,5KA	1	KS		0,0		0,0	0,0	
SVODIČ SLP-275 V/3, TYP2, 3X20KA, 230VAC, 3PÓL	2	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-4/B/1	2	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-6/B/1	1	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-10/B/1	28	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/1	82	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/C/1	6	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/D/1	3	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-20/B/1	8	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-20/C/1	1	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-2/C/3	3	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/3	16	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-25/B/3	2	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-32/B/3	2	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-32/C/3	2	KS		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ PL7-63/C/3	2	KS		0,0		0,0	0,0	
SPOUŠŤ VYP ZP-ASA/230	4	KS		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/B/003	2	KS		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	4	M		0,0		0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	8	KS		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	KS		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	KPL		0,0		0,0	0,0	

POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE R2	412							0 Kč