

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů								
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE				MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM
					montáže celkem		materiál celkem	
ROZVODNICE RH								
ROZVODNICE WSA IP66, 1000x800x400 mm, 1k dveře, s MD	1	KPL		0,0		0,0		0,0
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	3	KPL		0,0				0,0
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	3	KPL		0,0				0,0
JISTIČ VÝKON LZMN3-A320-I	1	KS		0,0		0,0		0,0
TUNELOVÁ SVORKA, SADA, NZM3 3PÓL	1	KS		0,0		0,0		0,0
SPOUŠŤ VYP NZM2/3-XA208-250AC/DC	1	KS		0,0		0,0		0,0
SVODIČ FLP-B+C Maxi V/3	1	KS		0,0		0,0		0,0
ODPÍNAČ POJISTKOVÝ OPV22/3	1	KS		0,0		0,0		0,0
POJISTKA VÁLCOVÁ PV22 160A	3	KS		0,0		0,0		0,0
ODPÍNAČ POJISTKOVÝ OPVP10-1	1	KS		0,0		0,0		0,0
POJISTKA VÁLCOVÁ PVA10 4A	1	KS		0,0		0,0		0,0
JISTIČ AZ-3-B40	1	KS		0,0		0,0		0,0
JISTIČ AZ-3-B50	1	KS		0,0		0,0		0,0
JISTIČ AZ-3-B80	1	KS		0,0		0,0		0,0
JISTIČ VÝKON LZMC1-A125-I	2	KS		0,0		0,0		0,0
JISTIČ VÝKON LZMC1-A160-I	1	KS		0,0		0,0		0,0
TRAFO MĚŘ.CLA 1.2 300/5 10VA 0,5S	1	KS		0,0		0,0		0,0
SVORKY ŘADOVÉ	7	KS		0,0		0,0		0,0
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	KS		0,0		0,0		0,0
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	KPL		0,0		0,0		0,0
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0		0,0
CELKEM ROZVODNICE RH								0 Kč