

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Olomouc - rekonstrukce páteřních rozvodů								
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - MATERIÁL DOPLNIT DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE				MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM
					montáže celkem		materiál celkem	
ROZVODNICE R1 - Požární odolnost								
CSEIK3U39E Zapuštěný rám s dveřmi EKO 3U39E s úpravou EI30	1	KS	0,0		0,0	0,0	0,0	
CSIL129339 Konstrukce instalační 3-39, plastové panely	1	KS	0,0		0,0	0,0	0,0	
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALACE	10	H	0,0				0,0	
VYHLEDÁNÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	73	KPL	0,0				0,0	
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	73	KPL	0,0				0,0	
SVODIČ SLP-275 V/3, TYP2, 3X20KA, 230VAC, 3PÓL	2	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-4/B/1	2	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-10/B/1	26	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/1	38	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/D/1	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-20/C/1	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-16/B/3	14	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-20/B/3	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-20/C/3	3	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-25/B/3	2	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-32/B/3	6	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-50/B/3	2	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-50/C/3	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-50/D/3	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ PL7-63/B/3	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ AZ-3-C80	4	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ AZ-3-B100	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ AZ-3-C100	1	KS	0,0			0,0	0,0	
JISTIČ AZ-3-B125	1	KS	0,0			0,0	0,0	
PŘIPOJOVACÍ NÁDSTAVEC	2	KPL	0,0			0,0	0,0	
SPOUŠŤ VYP AZ-XAA(110-415VAC)	4	KS	0,0			0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI PFL7-10/1N/B/003	2	KS	0,0			0,0	0,0	
CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF7-25/4/003	1	KS	0,0			0,0	0,0	
NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN LIŠTU 12V/1,2A	1	KS	0,0			0,0	0,0	
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY SHT-4	1	KS	0,0			0,0	0,0	

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ GRASSLIN 501	1	KS	0,0	0,0	0,0	
STYKAČ VO BZ326461	1	KS	0,0	0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	4	M	0,0	0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	8	KS	0,0	0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	KS	0,0	0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	KPL	0,0	0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%		0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE R1						0 Kč