

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MDS projekt s.r.o.
XXX
Försterova 175
503 51 Chlumec nad Cidlinou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/037857

VYŘIZUJE/LINKA
XXX/495 088 666
XXX/466 868 245

HRADEC KRÁLOVÉ
26.9.2025

Most ev.č. 1a-M1 Olšinky, Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Dne 15.8.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma MDS projekt s.r.o. (vypracoval Ing. XXX, autorizoval Ing. XXX) ve stupni pro společné povolení stavby a provedení stavby s datem 08/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o demolici stávajícího mostu ev.č. 1a-M1 a jeho následnou obnovu. V rámci akce je řešena i vyvolaná nutná úprava a obnova vozovky místní komunikace na obou předmostních v nezbytně nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení stranových přeložek (VO, ČEZ) a zajištění stávajících tras inženýrských sítí proti poškození. Přeložka el. vedení ČEZ bude řešena mimo tuto PD. Dále bude provedena dočasná lávka pro pěší. Most převádí komunikaci přes vodní tok Chrudimka (IDVT 10100018, ř.km dle GISypa cca 87,627, úprava koryta DHM 9051002627), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 3176/3, 2551/6, 168/1, 168/7, 2549/45, 2551/70, 3007/30 v k.ú. Hlinsko v Čechách (ČHP: 1-03-03-0110-0-00). Systém odvodnění mostu bude zachován s tím, že na předmostích těsně před a za mostem budou doplněny nové uliční vpusti. Předpokládá se, že nové vpusti budou vyústěny skrz spodní stavbu mostu přímo do koryta v.t.

Stavba mostu se nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území vodního toku Chrudimka. Záplavové území bylo stanoveno dne 20.4.2005 Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. OŽPZ/7348/05/VT. Úrovně hladin byly ze studie odtokových poměrů odečteny následovně: Q_5 - 559,17 m n.m., Q_{20} 559,52 m n.m., Q_{50} 559,77 m n.m. a Q_{100} 559,97 m n.m. v profilu mostního objektu ev.č. 1a-M1. V návrhu nového mostního objektu došlo i ke zvětšení stávajícího mostního otvoru, z původní průtočné plochy 33,64 m² na novou hodnotu průtočné plochy 35,10 m². Zároveň došlo k posunu podhledu nové nosné konstrukce o hodnotu cca +0,16 m (oproti původní mostní konstrukci).

Investorem akce bude: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod číslo HSL_0960 - Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 641429, X: 1092593. Dále se stavba nachází v hlavním útvaru podzemních vod č. 65321 Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré mostní objekty přes tok Chrudimka musí být v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. Křížení s vodním tokem musí být v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikace a vedeními.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.
- Požadujeme zabezpečení stavebního a výkopového materiálu tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku.
- Mostní pilíře a následné napojení na stávající břehovou úpravu musí být provedeno plynule tak, aby byl zachován plynulý průtok vody a nedošlo k omezení průtočného profilu.
- Pokud při stavbě dojde k narušení koryta v okolí stavby, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita, nebyla narušena jeho úprava a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
- **Požadujeme** mostní pilíře navrhnout tak, aby nemusel být ve vodním toku umístěn těžký zához jako ochrana mostních pilířů (myšleno nad hladinou Q_{norm} – viz výkres D.1.3.6).
- Požadujeme začátek prací v dostatečném předstihu emailem oznámit správci toku (XXX - tel.: XXX, mob.: XXX, email: XXX).
- Požadujeme být zváni na kontrolní dny (kontakt viz p. XXX).
- K převzetí stavby bude doložen projekt skutečného provedení společně se zaměřením skutečného provedení průtočného profilu v místě stavby včetně nivelety dna. Projekt skutečného provedení stavby bude zpracován autorizovanou osobou v této činnosti.
- Ke stavbě je nutné zpracování havarijního a povodňového plánu, jehož odsouhlasení za náš podnik řeší VHD Povodí Labe, státní podnik.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 3007/30 v k.ú. Hlinsko v Čechách a úprava koryta DHM 9051002627), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle stavebního nebo vodního zákona.

Ve věci majetkoprávního vypořádání, které je podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice (XXX - tel.: XXX, email: [XXX](#)). Přílohou žádosti bude:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (odkaz Pro žadatele – Informace pro žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

XXX
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice (PS Pardubice)

[illegible]

**F.1.
DUSP**