

Příloha č. 1 „Specifikace odběrného místa a technické parametry odběru“

Tato Příloha č. 1 ruší v plném rozsahu platnost dřívější Přílohy č. 1 účinné od 1. 1. 2024, plně ji nahrazuje a její účinnost nabývá dne 1. 1. 2026.

Fakturační údaje odběratele

Bankovní spojení: 181305902/0300, Československá obchodní banka, a.s.
Kontakt pro fakturace: 777765160
Mail pro zasílání faktur: reditelstvi@mszdar.cz
Způsob platby: hotově na pokladně SATT/bankovním převodem
Sjednány zálohy: ne

Adresa odběrného místa pro dodávky tepelné energie

Ulice: Vančurova 1131/14
Město: Žďár nad Sázavou
PSČ: 591 01
Typ objektu: Podnikatel
Počet bytů:
Kontaktní osoba v OM: (mail: reditelstvi@mszdar.cz, tel. 777765160)

Úroveň odběru tepelné energie a specifikace odběru

- Primární úroveň odběru
 - a. Dodávka tepelné energie celkem (TC)
 - b. -
 - c. -
- Odběrový tarif – T02 Kvalitní odběr
- Specifikace odběru tepelné energie
 - a. Maximální čtvrt hodinový výkon odběru (výměníku) 107 kW
 - b. Maximální průtok v topném/mimo topné období dle projektové dokumentace
 - c. Předpokládané odebírané množství tepelné energie dle potřeb odběratele GJ
 - d. Časový průběh odběru tepelné energie neomezený
 - e. Místo předání hlavní ventily přívodu, příp. obvodové zdi objektu OM
 - f. Místo měření hlavní přívodní a zpětné potrubí do výměníku OPS
 - g. Způsob měření měření TC
 - h. Náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie
 - viz článek IV. bod 6. Smlouvy o dodávkách tepelné energie

Základní technické podmínky pro dodávky tepelné energie

A. Primární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak na vstupu do objektové předávací stanice (OPS) je celoročně držen na hodnotě minimálně 40–50 kPa (tj. před měřičem tepla).
- Teplota přívodu – horké vody na primární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 1“ (+/- 5°C).

Topný diagram č. 1 – Primární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu (°C)	Teplota vratu (°C)
-15	95	50
-14	94	50
-13	93	49
-12	92	49
-11	91	49
-10	90	49
-9	89	49
-8	88	48
-7	87	48
-6	86	47
-5	85	47
-4	84	47
-3	83	46
-2	82	46
-1	81	45
0	80	45
1	79	45
2	78	44
3	77	44
4	76	43
5	75	43
6	74	43
7	73	43
8	72	42
9	71	42
11	70	42
12	68	41
13 a vyšší	65	40

B. Sekundární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak pro ÚT a TV (celoročně) dle projektu.
- Teplota přívodu ÚT – teplota otopné vody pro ÚT na sekundární straně je stanovena ekvitermní regulací dle požadavků odběratele. Dodavatel je povinen zajistit požadované teploty, pokud to technické limity dovolují.
- Dodavatel umožní kontaktní osobě v OM odběratele možnost individuálního přizpůsobení parametrů otopné vody a TV, dle aktuálních požadavků odběratele. Mimo režim individuálního přizpůsobení zajišťuje řádné plnění sjednaných parametrů otopné vody a TV dodavatel.
- Výstupní teplota TV na sekundární straně horkovodu 45°C – 65°C. Krátkodobě, jako prevence proti bakterii Legionella, může teplota vzrůst až na 75°C, ale po předchozím oznámení dodavatele alespoň týden před plánovaným navýšením teploty, prostřednictvím emailu, městského rozhlasu nebo internetových stránek dodavatele (www.satt.cz).

Doplňující podmínky pro sekundární úroveň odběru

- Odběratel zapůjčí dodavateli tepla klíč, magnetickou kartu či jiné otevírací zařízení od dveří všech prostor nutných k obsluze a údržbě zařízení dodavatele, popř. uzavře dohodu o způsobu přístupu k zařízení jiným způsobem dle energetického zákona.
- Kolem OPS v prostorách, které nejsou v majetku dodavatele tepla, musí být zajištěn manipulační prostor v minimální vzdálenosti 3 m od OPS a v celém prostoru se nesmí vyskytovat žádné hořlavé materiály.
- V případě, že dodavatel nemá v cizích prostorách s OPS vlastní odběrné místo pro dodávky elektřiny, osadí svou OPS podružným elektroměrem měřící spotřebu elektřiny OPS. Ke konci každého kalendářního roku pošle dodavatel odběrateli změřenou spotřebu elektrické energie OPS jako podklad pro fakturaci. Odběratel vystaví na základě zaslaného podkladu dodavateli fakturu za odběr elektrické energie OPS v daném roce. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, jinak ji může dodavatel odběrateli vrátit k opravě.

C. Kombinace dodávek tepla z primární a sekundární strany horkovodní soustavy

- Kombinace výše uvedených technických parametrů podle úrovně a specifikace odběru tepelné energie.

Datum účinnosti: 1. 1. 2026

Ve Žďáře nad Sázavou

Dodavate



Odběratel:

