

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

jednající: MUDr. Miroslav Kavka, ředitel

IČ: 00092584

DIČ: CZ00092584

zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1229

osoby pověřené ve věcech technických: Ing. Vladimír Veselý, Ing. Lumír Koc, MBA

na straně jedné, dále ve smlouvě jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Global Klima Servis s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

jednající: Jiří Kučera, jednatel

IČ: 06445462

DIČ: CZ06445462

zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 102144

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:

pan [REDACTED] tel.: [REDACTED]

na straně druhé, dále ve smlouvě jako „zhotovitel“,

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
- 1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem „**Servis VZT a chlazení - 2025**“. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, rozumí se tím zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. Tato smlouva má přednost před zadávací dokumentací a zadávací dokumentace má přednost před nabídkou zhotovitele.

2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provádět dílo vymezené dále, a to za úplatu, která je blíže specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že se objednatel může se svou objednávkou obrátit též na jiného zhotovitele.

Dílem dle této smlouvy se rozumí:

Provádění preventivních technických kontrol, pravidelné údržby a servisních služeb požadovaných výrobcem specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy a vycházející z platné legislativy a technických norem (dále jen „pravidelný servis“) a dále na základě objednávek objednatele zajištění servisních činností spočívajících v opravách závad a řešení havárií těchto zařízení. Součástí pravidelného servisu je i dodání spotřebního materiálu nutného pro kvalitní provedení uvedených servisních činností, jako jsou např. maziva, oleje, čisticí prostředky a podobně a cestovné za cestu do místa provádění pravidelného servisu a zpět. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V ceně za pravidelný servis je zahrnuta také dodávka a výměna filtrů, jak je specifikováno v příloze č. 1.

- 2.2. Objednatel poskytuje v souladu s právním řádem, zejména se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, zdravotní služby širokému spektru osob. Zhotovitel se proto zavazuje, že v případě nezbytnosti zásahu nad rámec pravidelného servisu zahájí činnost nejpozději:

- následující kalendářní den od doručení předběžné objednávky, pokud jde o závadu bránící i jen částečně provozu objednatele;
- do tří dnů od doručení předběžné objednávky objednatele v ostatních případech;
- a zásah dokončil v nejkratší možné době.

O povaze závady rozhoduje objednatel.

- 2.3. Servisní práce nad rámec pravidelného servisu budou prováděny na základě písemných, telefonických či e-mailových předběžných objednávek objednatele a to prim. na kontaktní osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. na osobu zhotovitelem následně uvedenou. Na základě předběžných objednávek je zhotovitel povinen obratem vystavit závaznou nabídku, na které budou uvedeny zejména datum přijetí předběžné objednávky vč. hodiny, přesná specifikace servisní práce, předběžná cena práce a lhůta k jejímu provedení (den ukončení díla) a cena ND. Objednatel se zavazuje obdrženou nabídku obratem zkontrolovat v souladu s odst. 2.1, 2.2 a zhotoviteli ji potvrdit nebo mu oznámit svůj nesouhlas. Potvrzením nabídky ze strany objednatele vznikne zhotoviteli povinnost provést zásah v souladu s touto smlouvou a nabídkou.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle odst. 2.1. této smlouvy na všech zařízeních vzduchotechniky a chlazení, které se v době plnění této smlouvy nacházejí ve vlastnictví objednatele. V příloze 1 této smlouvy o dílo je uvedený seznam takových zařízení ke dni podpisu smlouvy, ke kterým se vztahuje předmět díla.

3. Místo plnění, doba plnění a způsob provedení díla

- 3.1. Místem plnění předmětu této smlouvy jsou prostory objednatele – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo.
- 3.3. Vznikne-li v průběhu provádění servisních prací nutnost provedení prací v jiném rozsahu, než bylo objednatelem odsouhlaseno v nabídce ve smyslu ust. 2.3. smlouvy, informuje zhotovitel ihned objednatele o potřebě této změny vč. dopadu na cenu díla. Objednatel tuto změnu obratem odsouhlasí nebo se dohodne se zhotovitelem na jiném postupu.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se ze strany zhotovitele o podstatné porušení smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu blíže specifikovanou v této smlouvě.
- 3.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, a to na adrese

sídla objednatele. Smluvní strany si mezi sebou ujednávají pro účely výkladu slovního spojení „řádným provedením“, že tímto se rozumí předání díla, které nevykazuje žádné vady díla.

4. Práva a povinnosti stran

- 4.1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu za servisní práce dle Přílohy č 2 této smlouvy. Příloha 2 je její nedílnou součástí. Cena za dílo stanovené dle této smlouvy je úplná a konečná.
- 4.2. Cena za dílo obsahuje daň z přidané hodnoty. Cena díla uvedená v příloze č. 2 může být upravena ze strany zhotovitele při fakturaci díla pouze tehdy, pokud ke dni vzniku zdanitelného plnění došlo ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena za pravidelný servis bude hrazena v souladu s paušální sazbou uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy, a to měsíčně vždy zpětně za uplynulý měsíc. Objednatel uhradí zhotoviteli za každý uplynulý měsíc 1/12 paušální sazby stanovené v Příloze č. 2 smlouvy.
Cena za jednotlivé provedené práce nad rámec pravidelného servisu bude sjednávána podle rozsahu požadované opravy nebo servisu podle hodinové sazby a nákladů na cestovné upravené v příloze 2 této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedené služby dle předchozí věty po jejich protokolárním převzetí.
- 5.2. Cena za dílo ve smyslu ust. čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy bude účtována zhotovitelem objednateli na základě vystavené faktury, a to poté, co dojde k řádnému provedení díla, tj. po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, příp. po protokolárním převzetí provedených služeb. Zhotovitel se zavazuje objednateli k tomu, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Pokud zhotovitelem vystavená faktura bude vykazovat nějakou vadu, zavazuje se zhotovitel vystavit objednateli novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. K faktuře se zavazuje zhotovitel předat objednateli též podrobný rozpis prací vč. cen, které zhotovitel pro objednatele provedl. Bez tohoto je faktura neúplná. Splatnost faktury je 60 dnů od prokazatelného data doručení objednateli na adresu nebo elektronicky na email.
Za zaplacení kupní ceny se považuje odeslání příslušné částky na účet zhotovitele, nebylo-li dohodnuto písemně jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen na každé jednotlivé faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést číslo smlouvy objednatele - VZ 1/25.
- 5.4. V případě prodlení objednatele s placením fakturovaných částek vzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení.

6. Záruka a reklamační řízení

- 6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na nové náhradní díly v trvání 24 měsíců. Zhotovitel poskytuje též záruku na servisní práce v trvání 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet provedením díla.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje převzít reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin poté, co byla reklamační uplatněna u zhotovitele. Reklamační bude vyřízena nejpozději do 3 pracovních dnů. Vyřízením reklamační se rozumí provedení opravy reklamované vady/ výměny vadné součásti. Reklamaci lze uplatnit buď písemně, ústně, telefonicky, faxem či e-mailem. O přijetí reklamační vystaví zhotovitel objednateli obratem písemné potvrzení. Písemným potvrzením se též rozumí faxová či e-mailová zpráva zasláná objednateli. V tomto bude specifikována reklamovaná závada.

7. Sankce

- 7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předložením závazné nabídky nebo s plněním díla dle

závazné nabídky nebo s plněním pravidelného servisu dle stanoveného harmonogramu, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 7.2. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy u něj byla reklamáce objednatelem uplatněna, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. V případě, že zhotovitel se dostává do prodlení s povinností k provedení díla či k odstranění vad opakovaně, tj. více, než dvakrát, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, neboť opakované porušování uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn jednostranně započíst oproti pohledávce prodávajícího.
- 7.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

8. Inflační doložka

- 8.1. Ceny za jednotlivé provedené práce a dodávky mohou být na základě výzvy zhotovitele či objednatele upravovány, a to o průměrnou roční míru inflace (vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) vyhlášenou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž mají být jednotkové ceny měněny.

Ceny prací budou:

- zvýšeny, pokud průměrná roční míra inflace v kalendářním roce, za nějž je průměrná roční míra inflace zjišťována, přesáhne 3 %, nebo
- sníženy, pokud průměrná roční míra inflace v kalendářním roce, za nějž je průměrná roční míra inflace zjišťována, bude nižší než -3 % (tj. deflace přesáhne 3 %).

Ceny budou podle předchozích odstavců změněny vždy pouze jednou ročně. K první změně cen může dojít nejprve za 12 měsíců od dne účinnosti této smlouvy. Každý další změna pak může být provedena nejdříve za 12 měsíců od podléšního zvýšení či navýšení cen. Strana, která ke změně jednotkových cen vyzve, předloží druhé straně svůj návrh v písemné podobě vč. dokladu, prokazujícího rozhodnou míru inflace dle tohoto článku.


K úpravě cen dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení nebo snížení jednotkových cen sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 9.2. Smlouva může být měněna na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.
- 9.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
- 9.4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují.
- 9.5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
- 9.7. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

- 9.8. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
- 9.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 9.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že její obsah odpovídá jejich svobodné, vážné vůli, prosté omylu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Příloha 1 – Technická specifikace
Příloha 2 – Ceník



MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

V Brně dne 10. 9. 2025

.....
Jiří Kučera
Jednatel
Global Klima Servis s.r.o.



Příloha 1 – Technická specifikace (dle přílohy č. 6. zadávací dokumentace)

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C3

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
C2.01	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 1.0	2	1		1		402x592x360	EU4	1
C2.01	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 1.0	2	1		1		287x592x360	EU4	1
								402x592x360	F5	1
								287x592x360	F5	1
								402x592x600	F9	1
								287x592x600	F9	1
C2.02,C3.03	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 1.0	2	1		1		592x592x360	EU4	1
C2.02,C3.03	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 1.0	2	1		1		592x592x500	F6	2
								592x592x600	F9	2
C3.04,C3.05	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. elektrického ohřívače	Modlair 2.0	2	1		1		592x592x360	EU4	4
C3.04,C3.05	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 2.0	2	1		1		592x592x500	F6	4
								592x592x600	F9	4
C2.02	Kontrola nastavení regulátoru konstantního průtoku vzduchu	Trox	1			1				
C3.06	Kontrola provozuschopnosti odvětrání CHÚC	Janka	1		1		1			
C2.07.12.13.14.16, C3.9.10	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů	TD, Janka	7		1					
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů		1				1			
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvězdušnění a doplnění	TV	1			1				
Cytostatika	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H13	11			1				
Radiofarmaka	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H13	2			1				

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt S

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
S01	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 7.0	1	1		1		592x592x500	F6	6
S01	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 7.0	1	1		1		287x592x500	F6	2
								592x592x360	F5	6
								287x592x360	F5	6
S02	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 3.0	1	1		1		592x287x500	F6	2
S02	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 3.0	1	1		1		592x592x500	F6	2
								592x287x360	F5	2
								592x592x360	F5	2
S03	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 2.0	1	1		1		592x592x400	F6	2
S03	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 2.0	1	1		1		592x592x360	F5	2
S04	Kontrola a údržba VZT jednotky	Modlair 1.0	1	1		1		592x592x360	F6	1
S04	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Modlair 1.0	1	1		1		592x592x360	F5	1
S05,S06	Kontrola a údržba VZT jednotky	AIR COM 01.00	2	1		1		592x592x400	EU4	2
S05,S06	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likv	AIR COM 01.00	2	1		1				
S07,S08	Kontrola a údržba VZT jednotky	Remak RP 40-20	2	1		1		592x592x400	EU4	2
S07,S08	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likv	Remak RP 40-20	2	1		1				
S02,03	Kontrola nastavení regulátorů konstantního průtoku vzduchu	Trox	2	1						
S10,11,12,17,18,19,20,21,22,24,25,26	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů	TD	12		1					
S09,15,16,28	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů - radiálních	RM, TXB	4		1					
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvězdušnění a doplnění	TV	1			1				

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt MR

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
001.001	VZT jednotka AIR INO(H) 10.00	AZ KLIMA	1	1		1		592x592x500	F6	2
001.001	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	AZ KLIMA	1	1		1		592x287x500	F6	2
								592x592x600	F9	2
								592x287x600	F9	2
001.006	Ohřívač vzduchu elektrický EO-A1 600 x 350/14 -čtyřhr.p.	MultiVAC	1	1		1				
001.044	Elektrický ohřívač EO 30-15/3 Pi=3 kW	Remak	1	1		1				
0	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů	TD, Janka	1		1					
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A4

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rožněr	kvalita	počet ks.
A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.5.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Heizbosch MS 111	4	1		1				
A4.1.1, A4.2.1, A4.3.1, A4.5.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Heizbosch MS 111	4	1		1		592x287x580	F9	2
								592x592x450	F9	2
								592x592x360	F6	4
								592x592x450	F6	4
								592x592x450	F6	4
								592x592x360	G4	8
								592x287x360	G4	4
								340x645x350	G4	4
								592x287x450	F9	2
								592x592x580	F9	6
A4.1.7	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	CGF-P0/623/K	3			1		610x610x78	H13	3
A4.1.8, A4.5.10	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	CGF-H0/623/K	8			1		610x610x78	H13	8
A4.1.9, A4.5.11	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	CGF-H/470/K	5			1		457x457x78	H13	5
A4.6.1	Kontrola a údržba VZT jednotky Remak	Aeromaster XP 06	1	1		1		KF3 50-25		2
A4.8.1	Kontrola a údržba VZT jednotky Remak	Aeromaster XP 06	1	1		1		KF3 60-30		2
A4.13.7	Kontrola a údržba VZT jednotky Remak	Aeromaster XP 06	1	1		1		KF3 40-20		1
A4.13.1, A4.22.1, A4.23.1, A4.24.1, A4.	Kontrola a údržba radiálních ventilátorů s přímým pohonem	Alteko	5		1					
A4.15.1	Kontrola a údržba radiálních ventilátorů s řemenovým pohonem	Alteko	1		1					
A4.31.1	Kontrola a údržba ventilátoru pro odsávání výbušných látek	Systemair RVK	1		1					
A4.4.1	Kontrola a údržba střešního ventilátoru	TKC 400A	1		1					
A4.1.48	Kontrola a údržba větrací věže pro přívod čerstvého vzduchu	Diteh	1		1					
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B1

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rožněr	kvalita	počet ks.
B1.1.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Heizbosch MS 111	1	1		1				
B1.1.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Heizbosch MS 111	1	1		1		287x592x580	F9	1
								592x287x450	F6	1
								287x592x360	G4	1
								340x645x350	G4	2
								595x295x420	G3	3
								395x195x420	G3	1
								495x245x420	G3	1
B1.1.15, B1.1.16	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	CGF-H/470/K	11			1		457x457x78	H13	11
B1.1.17, B1.1.18	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	CGF-H/623/K	20			1		610x610x78	H13	20
B1.2.1, B1.3.1	Kontrola a údržba VZT jednotky Remak	Aeromaster XP 06	2			1				
B1.4.1, B1.11.1	Kontrola a údržba axiálního ventilátoru Multivac	COM 404T	2		1					
B1.9.1	Kontrola a údržba potrubního ventilátoru Multivac	TT 125S-Elektrodesign	1		1					
B1.16.1	Kontrola a údržba potrubního ventilátoru Multivac	TT 160-Elektrodesign	1		1					
B1.17.1	Kontrola a údržba radiálního ventilátoru s přímým pohonem	Alteko	1		1					
B1.7.1, B1.15.1	Kontrola a údržba potrubního ventilátoru	Remak RP	1		1					
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B2

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozněř	kvalita	počet ks.
Zářrokový sál										
B6.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	CIC H3.15	1	1		1		592x592x500	F6	6
B6.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	CIC H3.15	1	1		1		287x592x500	F6	2
								592x592x360	F5	6
								287x592x360	F5	6
B6.5	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H13	1			1		305x610x78	H13	4
B6.6	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H13	2			1		575x575x78	H13	2
B6.7	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H13	1			1		457x457x78	H13	1
Ambulance										
B7.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	CIC HL2.5	1	1		1				
B7.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	CIC HL2.5	1	1		1		592x592x400	F6	2
								592x592x360	F5	2
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapěk a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A1

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rožněr	kvalita	počet ks.
A1.7.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
A1.7.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x500	M6	2
								592x287x500	M6	2
								592x592x500	F9	2
								592x287x500	F9	2
								592x592x500	G4	2
								592x287x500	G4	2
A1.8.1,9.1,11.1,12.1,17.1	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů		5		1					
C1.41.1,24.1	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů		2		1					
A1.16.1	Kontrola a údržba větrací jednotky		1	1		1				
A1.16.1	Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada		1	1		1				
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			
Celek	Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvětrání a doplnění	CHV	1	1						
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvětrání a doplnění	TV	1			1				
objekt A	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H 13	33			1				

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt G

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozněř	kvalita	počet ks.
G1.01	Kontrola a údržba VZT jednotky	CADB-DI 30	1	1		1				
G1.01	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likv	CADB-DI 30	1	1		1		255x478x25	EU4	4
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Stanice medicínálních plynů

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
7.1.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	CIC HL 12,5	1	1		1	
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1		
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - objekt B - COT

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozněř	kvalita	počet ks.
B.10.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
B.10.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x600	M6	2
								592x287x600	M6	2
								592x592x600	F9	2
								592x287x600	F9	2
								592x592x500	G4	2
								592x287x500	G4	2
B.11.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
B.11.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x600	M6	2
								592x287x600	M6	2
								592x592x600	F9	2
								592x287x600	F9	2
								592x592x500	G4	2
								592x287x500	G4	2
B.12.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
B.12.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x600	M6	1
								592x287x600	M6	2
								592x592x600	F9	1
								592x287x600	F9	2
								592x592x500	G4	1
								592x287x500	G4	2
B.13.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
B.13.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x600	M6	4
								592x592x600	F9	4
								592x592x500	G4	4
B.16.1,22.1,23.1,24.1,30.1,30.1a,33.1	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů		7	1		1				
B.34.3,	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů		1	1		1				
B.35.1	Kontrola a údržba -větrání CHÚC		1	1		1				
E.1.1.1,C.1.1	Kontrola a údržba odtahových ventilátorů		3	1		1				
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			
Celek	Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvodušnění a doplnění	CHV	1	1						
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvodušnění a doplnění	TV	1			1				
operační sály a zázemí sálů	Kontrola propustnosti Hepafiltrů	H 13	68			1				

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B - LBM

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozněř	kvalita	počet ks.
B 14.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm	1	1		1				
B 14.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	Robatherm	1	1		1		592x592x360	M6	1
								287x592x360	M6	1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1		1					
Celek	Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvodušnění a doplnění	CHV	1				1			
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvodušnění a doplnění	TV	1			1				
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt H

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozněř	kvalita	počet ks.
H	Kontrola a údržba VZT jednotky	CIC TP12105	1	1		1				
H	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů		1	1		1		592x592	M5-500	1
								490x592	M5-500	1
								592x592	F9-630	1
								490x592	F9-630	1
								592x592	G4-360	1
								490x592	G4-360	1
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C2 - 130

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
C2 - 130	Kontrola a údržba VZT jednotky		1	1		1				
C2 - 130	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů		1	1		1		347x692x96	F7	2
								347x642x96	M5	2
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - JIP 410

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
C1 - 410	Kontrola a údržba VZT jednotky		1	1		1				
C1 - 410	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů		1	1		1		897x287x360	F7	6
								897x287x236	F7	3
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů		1		1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - 110

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	Filtry		
								Rozměr	kvalita	počet ks.
C1.1	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm RM	1	1		1				
C1.1	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	air	1	1		1		592x592x48	M5	1
								287x592x48	M5	1
								592x592x520	F9	1
								287x592x520	F9	1
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů				1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvětrání a doplnění	TV	1			1				
C1.2	Kontrola a údržba VZT jednotky	Robatherm RM	1	1		1				
C1.2	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů	air	1	1		1		592x592x520	M5	2
								287x592x520	M5	1
								592x287x520	M5	2
								592x592x520	F7	2
								287x592x520	F7	1
								592x287x520	F7	2
								592x592x48	M5	2
								287x592x48	M5	1
C1	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	Condair RS-60	2	1		1				
Celek	Kontrola potrubních rozvodů, regulačních klapek a konc. elementů				1					
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1			
Celek	Kontrola PMO, napojení na TV, čištění filtrů, odvětrání a doplnění	TV	1			1				

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A2 - datové centrum

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
A2 - datové centrum	Kontrola a údržba VZT jednotky	TD 350/160	2	1		1	
A2 - datové centrum	Dodání a výměna vzduchových filtrů VZT jednotky sada, ekologická likvidace použitých filtrů		2	1		1	
Celek	Kontrola el. připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie VZT - preventivní kontroly a servisní služby - CHÚC

Technologické VZV - preventivní kontroly a údržba CHÚC

Objekt B - COT / CS							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
B1.17	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Alteco s.r.o.	1	1		1	
B1.12	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Janka	1	1		1	
Objekt C - ONM							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
C2/C3	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Janka	1	1		1	
Objekt C1 - Infekční							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
C1 - 110	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Soler + Palau	1	1		1	
Objekt A1							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
A1	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Systemair	1	1		1	
Objekt A4							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
A4	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Alteco s.r.o.	1	1		1	
Objekt H							
číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
H	Kontrola a údržba větrání CHÚC	Remak RO 60-35	1	1		1	
H	Kontrola a údržba větrání CHÚC	SOLER Y PALAU	1	1		1	

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C3

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	
C2.02,C3.03,C3.04,C3.05	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	Flair	4	1		1		
C2.02,C3.03,C3.04,C3.05	Čištění parního zvlhčovače	Flair	4	1		1		
C3.04	Kontrola a údržba odvlhčovače	Flair	1		1		1	
C2.01,C3.03,C3.04,C3.05,C3.09	Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení	Mandík PPK	17		1		1	
T001	Kontrola a údržba chlad.agregátu,nastavení na letní provoz	Trane 380kW	1	1				
T001	Kontrola a údržba chlad.agregátu	Trane 380kW	1		1			
T001	Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování	Trane 380kW	1			1		
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1	

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt S

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	
S01,2,3,4,5,7,9,10,12,22,24,26	Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení	Mandík PPK, PSUM	37		1		1	
S13	Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu	GEA - kazeta	9	1		1		
S13	Čištění filtrů jednotek FCU	GEA - kazeta	9	1	1	1	1	
S14	Kontrola a údržba dveřních clon	Viento	2	1		1		
S14	Čištění filtrů dveřních clon	Viento	2	1		1		
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1	
Celek	Kontrola napojení na CHV, čištění filtrů, odvzdušnění a doplnění	CHV	1	1				

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt MR

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima	
001.002	Defensor Mk5 Visual 30 Elektr.vyvíječ páry, 30kg/hod	Flair	1	1	1	1	1	
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1	

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A4

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
A4.1.2, A4.2.2, A4.3.2, A4.5.2	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	Flair SPIRAX SARCO	4	1		1	
A4.35.1-2, A4.35.4-7, A4.36.2-6, A4.36.2.7a, A4.36.2.7b, A4.36.8-14 A4.37.1-16	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek Fan-coil Carrier Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů	CARRIER	36	1		1	
T002	Kontrola a údržba chlad.agregátu a kondenzátorů chlazení	Trane CCUN 208	2	1		1	
T002	Kontrola stavu tepelných izolací	Trane CCUN 208	2	1		1	
T002	Kontrola a údržba čerpadel, poj. ventilů, armatur, filtrů	Trane CCUN 208	2	1		1	
T002	Kontrola expanzomatu 300l včetně revize	PN 6	1			1	
T002	Kontrola a údržba úpravny vody	Kowa VAS 30 WMF	1			1	
E1.1	Kontrola tlakové nádoby včetně revize	Statico	2			1	
pozíce 13.23,24,4,5,6	Kontrola čerpadel Wilo	Wilo	6			1	
A4.1.29-31, A4.2.15-16, A4.3.8-9, A4.5.8-9, A4.6.7-8, A4.8.7, A4.13.10, A4.13.11, A4.23.3, A4.24.3	Kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení požární klapka MANDIK	PKTM - 90	16		1		1
A4.16.4	Kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení požární stěnový uzávěr MANDIK	PSUM - 90	1		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B1

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
B1.1.7-11, B1.2.6-7, B1.3.4-9, B1.6.4 B1.12.9	Kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení požární klapka MANDIK	PKTM - 90	15		1		1
B1.4.3, B1.5.3, B1.6.5-6, B1.13.1	Kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení požární stěnový uzávěr MANDIK	PSUM - 90	6		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B2

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
Zámkový sál							
B6.2	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	Dri Steem HT-6	1	1		1	
B6.23, B6.24	Kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostních zařízení	Mandík PKTM 90/CZ	3		1		1
Ambulance							
B42.1	Kontrola a údržba Fancoil jednotky Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů	AERMEC FCW 21	1	1		1	
B42.2	Kontrola a údržba Fancoil jednotky Kontrola odvodu kondenzátu a čištění filtrů	AERMEC FCW 31	1	1		1	
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt A1

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
A1.7,2	Elektr.vyvíječ páry, 50kg/hod		1	1	1	1	1
A1.7.9,7.10	Ohřívač vzduchu elektrický EO-A1 600 x 350/14 -čtyřhr.p.		2	1		1	
A1.13.1,13.2	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek fancoil		2	1		1	
C1.36.1,-36.8	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek fancoil		8	1		1	
C1.43.1a,b	Kontrola těsnosti zařízení na únik regulovaných látek		2	1			
A1.7.40-48	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík	9		1		1
A1.8.5,9.5,11.5	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík	3		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt G

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
G	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík	2		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - objekt B - COT

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
B.10.2,11.2,12.2,13.2	Kontrola a údržba parního zvlhčovače		4	1		1	
B.10.2,11.2,12.2,13.2	Čištění parního zvlhčovače		4		1		1
B.10.3,13.7,13.8	Kontrola a údržba el. Ohříváče		3	1		1	
	Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení	Mandík	17		1		1
B.31.+,31.2,31.3,31.4,31.5,31.6	Kontrola a údržba chladících jednotek fancoil,čištění filtrů		6	1		1	
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt B - LBM

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
B14,2	Kontrola a údržba parního zvlhčovače		1	1		1	
B14,2	Čištění parního zvlhčovače		1	1		1	
B12.60 - 64	Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení	Mandík	4		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt H

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
H	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík PKTM III/CZ	3		1		1
H	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík PSUM-90	2		1		1
H	Kontrola a údržba parního zvlhčovače	Condair RS	1	1		1	
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C2 - ORKO

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
C2	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Mandík PKTM III/CZ	2		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Technologie chlazení - preventivní kontroly a servisní služby - Objekt C1 - Infekční

číslo zařízení	Popis činnosti	typ jednotky	počet kusů	jaro	léto	podzim	zima
C2	Kontrola provozuschopnosti PBZ	Systemair	9		1		1
Celek	Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů	elektro	1				1

Příloha 2 – Ceník

Nabídková cena za servis a opravy vzduchotechniky a chlazení		cena bez DPH v Kč/rok	DPH	Cena s DPH v Kč/rok
pravidelný servis		459 850,00 Kč	96 568,50 Kč	556 418,50 Kč
		cena bez DPH v Kč/hodina	DPH	Cena s DPH v Kč/hodina
opravy zařízení		600,00 Kč	126,00 Kč	726,00 Kč
		cena bez DPH v Kč/zásah	DPH	Cena s DPH v Kč/zásah
cestovné tam a zpět/zásah při zásahu		1,00 Kč	0,21 Kč	1,21 Kč