



# SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

**ZLINPROJEKT a.s.**

Pod Šternberkem 306

763 02 Zlín – Louky

V Jihlavě dne 19.8.2024

Číslo: Vyjádření/096/24

Vyřizuje:

## **Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci: „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCN I – Henčov“**

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK) a účelových komunikací (ÚK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na zabezpečení správy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“) správci, v tomto rozsahu:

**Pokládka HDPE trubek pro optické kabely – překopy a protlaky MK Henčov – příjezdová, Henčov – točna, Henčov – páteřní, Henčov – řadovky, Henčov – k č.p. 34 a 35, Henčov – k č.p. 9, Henčov – horní domky a ÚK Henčov – k č.p. 36, 37, 74**  
(dle situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

## **souhlasí**

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) **Výkopy vedené podél MK Henčov – příjezdová budou vedeny min. 0,5 m za vnější hranou silničního příkopu.**
- 2) **Výkopy vedené podél MK Henčov – horní domky budou provedeny bez zásahu do živičného krytu vozovky.**
- 3) HDPE trubky pro optické kabely nesmí být **podélně** umístěny ve vozovkách nebo pod obrubou vozovek a chodníků.
- 4) HDPE trubky pro optické kabely budou umístěny tak, aby byla dodržena jejich vzdálenost od uličních vpustí min. 1,0 m. U předem specifikovaných uličních vpustí, kde nelze dodržet tuto min. vzdálenost, musí být HDPE trubky pro optické kabely uloženy v ocelové chráničce. **Při provádění oprav těchto uličních vpustí, kde nebyla dodržena vzdálenost HDPE trubek pro optické kabely od uličních vpustí min. 1,0 m, nenese vlastník MK ani správce MK odpovědnost za případné poškození HDPE trubek pro optické kabely.**
- 5) Příčné přechody **všech** vozovek budou provedeny protlakem, tj. bez porušení konstrukčních vrstev vozovky. HDPE trubky pro optické kabely budou uloženy v chráničce. Délka chráničky musí být taková, aby její konce zasahovaly zcela mimo těleso vozovky, min. 1,0 m za obrubu nebo zpevněný kryt vozovky.
- 6) Startovací a cílová jáma protlaku nesmí zasahovat do tělesa vozovky, tj. jejich okraje budou min. 1,0 m za obrubou nebo zpevněným krytem vozovky.

- 7) Překop vozovek může být proveden pouze za předpokladu, že protlak nebude možné provést z důvodu prostorových nebo z důvodu výskytu velkého množství sítí s neznámou hloubkou uložení. Překop vozovek musí být před prováděním prací písemně zdůvodněn správcí MK a ÚK. **Obecné podmínky pro případné překopy MK jsou stanoveny v podmínkách č. 9 až 12 tohoto vyjádření.**
- 8) Požadujeme doložit **Protokol o provedené zátěžové zkoušce** na překopu v úrovni zhutněné ŠD (v ose výkopu).
- 9) Krytí HDPE trubek pro optické kabely v MK a ÚK musí být dle ČSN 736005.
- 10) Před prováděním výkopů v MK a ÚK budou v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zařízeny.
- 11) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k její znečištění. MK a ÚK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 12) Po provedení prací v MK a ÚK bude výkop neprodleně zasypan, **u vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
- provizorní **bezprašná** úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
  - podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm (0-32) 35 cm
  - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
- Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 20 cm do výše nivelety okolní vozovky.
- Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
- asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, **dle přílohy č. 1 tohoto vyjádření** (jinak v šíři výkopu) + ošetření spár (asfaltovou záhlvkou, spárovací páskou apod.)
  - obalované kamenivo (ACP 16 +) 12 cm, **dle přílohy č. 1 tohoto vyjádření** (jinak v šíři výkopu)
  - podklad z kameniva stmelého cementem (SC C<sub>8/10</sub>) 20 cm
- Obruby a přídlažba budou uloženy do betonového lože.
- Rozsah konečné úpravy MK a ÚK je stanoven v příloze č. 1 tohoto vyjádření!**
- 13) Nezpevněné MK a nezpevněné krajnice komunikací v silničním pozemku budou uvedeny do původního stavu.
- 14) Otevřený výkop v MK a ÚK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
- 15) Konečná úprava a protlaky MK a ÚK budou zajištěny odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK a ÚK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 16) **Správce MK a ÚK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK a ÚK a dle skutečnosti upravit skladbu komunikací a rozsah provedení konečné úpravy.**
- 17) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na MK, ÚK a protlaků poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání.**
- 18) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 19) Jakékoliv změny týkající se MK a ÚK **je nutno předem projednat** se správcem MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 20) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 21) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku.** Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 22) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor, resp. dodavatel:
- podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
  - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)

23) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas pro územní řízení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

24) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



vedoucí střediska správy  
místních komunikací



**Příloha**

Koordinální situace (celkem 8 stran)

Příloha č. 1 – rozsah konečné úpravy MK

**Na vědomí**

Magistrát města Jihlavy – OD



## SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: [signature]

Číslo jednací: 256/2024

E-mail/telefon: [signature]

V Jihlavě dne: 06.05.2024

ZLINPROJEKT a.s.

[signature]

Pod Sternberkem 306

Zlín – Louky 763 02

david.mrlina@zlinprojekt.cz

**Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCN I – Henčov, podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací – vyjádření k PD pro územní rozhodnutí o umístění stavby**

Předmětná stavba řeší výstavbu nového podzemního komunikačního vedení optické sítě spol. Speednet s.r.o. na území obce Jihlava – lokalita Henčov. V lokalitě Henčov budou vybudovány nové páteřní optické trasy včetně nadzemních rozvaděčů. Z páteřních tras budou provedeny přípojky k jednotlivým domům. Pro pokládku nových optických kabelů bude proveden výkop kabelové rýhy v trasách viz. přiložené situace. Do výkopů budou položeny nové optické kabely v ochranných HDPE trubkách a trubičkách. Investorem stavby je Speednet, s.r.o. se sídlem: Skupova 570/21, 415 01 Teplice.

**Při realizaci shora uvedené stavby dojde vzhledem k jejímu rozsahu ve velké míře ke střetu/kolizi:**

- 1) S vodovodními řady IPE 90, IPE 63, TLT 80, ŠLT 50 včetně jejich povrchových součástí, jako např. šoupátkových a hydrantových poklopů a vodovodními přípojkami (**výkopy, protlaky = souběhy a křížení**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 2) S hlavními řady splaškové kanalizace PP 250 včetně jejich povrchových součástí, jako např. kanalizační poklopy a přípojkami splaškové kanalizace (**výkopy, protlaky = souběhy a křížení**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 3) **Upozorňujeme investora**, že v navrhované trase kabelů se mohou vyskytovat vodovodní a kanalizační přípojky, vodovod a kanalizace v majetku jiných vlastníků, které neprovozuje SMJ.

**SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava nemají námitek k výše uvedené projektové dokumentaci/stavbě při dodržení následujících podmínek:**

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné**.

1. **Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)**

Navrhovaná stavba se dotkne vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování SMJ a zasáhne do jejich ochranných pásem, proto musí **INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení**. Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která

musí být předložena nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací konkrétní etapy (ulice).

Kontakt pro vytyčení:



2. K objednavce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

#### **BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA**

**INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace**

3. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, **INVESTOR** (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díle) oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) SMJ termín zahájení stavby (technik pro vyjádření).
4. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
5. Po dokončení výkopů a pokládce kabelů (před záhozem), které budou křížit vodovodní řady a kanalizační stoky a přípojky v majetku statutárního města Jihlavy a v provozování společností **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.** **INVESTOR** vyzve pověřeného pracovníka SMJ k provedení kontroly: technika pro vyjádření. O provedené kontrole bude sepsán výstupní protokol s výsledkem bez závad, který bude v kopii předán zúčastněnému pracovníkovi SMJ.
6. Pokud by mělo dojít ke kolizi s vodovodem a kanalizací zajistí **INVESTOR** vypracování dodatku technické dokumentace/projektu, který bude SMJ zaslán/předán k vyjádření.
7. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu a kanalizace je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
  - a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu a kanalizaci vč. souvisejících objektů
  - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. k ohrožení technického stavu.
8. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu, nebo kanalizace vzniklého přímo či nepřímo činností stavby provede **INVESTOR** sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
  - Vodovod i kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na [havarie@smj.cz](mailto:havarie@smj.cz) (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat
  - Vodovod: +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na [havarie@smj.cz](mailto:havarie@smj.cz)

**INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho subdodavatelů.**

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

9. V křížení kabelového rozvodu s vodovodem a kanalizací bude dodržena minimální vzdálenost od vodovodu a kanalizace (dle DN a hloubky uložení potrubí vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. §23), u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržen úhel křížení 90° - 60°.

**Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal zaměření trasy/polohy kabelů ve formátu. dgn V7./dwg v el. formě na adresu: [voda@smj.cz](mailto:voda@smj.cz)**

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.**

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

oddělení služeb v životním prostředí, detašované pracoviště

ZLINPROJEKT a.s.

Pod Sternberkem 306  
Zlín – Louky 763 02Váš dopis ze dne  
22.04.2024  
ZP-199/24-MRčíslo jednací  
MMJ/OŽP/94942/2024-MaD  
SZ-MMJ/OŽP/37541/2024  
jihlp24v01ap8

vyřizuje / telefon

Jihlava  
10.06.2024**Vyjádření správce veřejné zeleně k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Jihlavy**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 22.04.2024 žádost o vyjádření pro územní rozhodnutí o umístění stavby: „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCN I - Henčov“. Realizací záměru budou dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Jihlavy vybudováním nové páteřní optické trasy včetně kabelových komor a nadzemních rozvaděčů. Dne 6.6.2024 byla správci VZ zaslána upravená PD.

Správce veřejné zeleně **s o u h l a s í** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci stavby se bude zhotovitel řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č.01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <https://nature.cz/web/cz/platne-standardy>).
2. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP, oddělením služeb v životním prostředí a to s dostatečným časovým předstihem.
3. Výkopové práce probíhající pod okapovou linií dřevin musí být realizovány ručně, popř. protlakem.
4. Etapizace pokládky optických kabelů musí být navržena tak, aby otevřené výkopy nezpůsobovaly přílišné vysychání kořenových zón dřevin, tzn. pokládka kabelu a zához rýhy musí být proveden v co možná nejkratší době od provedení výkopu.
5. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojižděním stavební techniky, parkováním vozidel a skladováním stavebního materiálu.

6. Při realizaci výkopových prací musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Jakékoliv zásahy do korun stromů (ořezy) rostoucích v okolí stavby jsou možné pouze za souhlasu vlastníka a provedených certifikovaným arboristou, za dodržení arboristických standardů (Řez stromů, SPPK A02 002:2015).
7. **Před zahájením stavby investor stavby (nebo pověřená osoba) vyzve správce veřejné zeleně, který vytýčí ochranná pásma stromů, za účelem zajištění ochrany těchto stromů před mechanickým poškozením na pozemcích dotčených stavbou.** 
- 
8. V případě dotčení zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy (např. vjezdem mechanizace, výkopovými pracemi, dočasným uložením stav. materiálu aj.) je před zahájením akce povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č.14/2023) správci VZ (kontakt ). **Správcem VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro pojíždění stavební techniky apod.).**
9. Po ukončení stavby bude z pozemků zasažených výkopovými pracemi odstraněno kamení a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn v případě potřeby dodána 10 cm vrstva ornice nebo kompostu a založen trávník. Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

S pozdravem



ZLINPROJEKT a.s.  
Pod Šternberkem č. p. 306  
763 02 Zlín  
DS: 8ehg6ed

Váš dopis ze dne

číslo jednací

MMJ/OSA/94945/2024-SvP  
SZ-MMJ/OSA/32127/2024/2  
UID: jihlvp24v01liu

vyřizuje / telefon



Jihlava

11. 07. 2024

**Vyjádření k záměru „Speednet, s.r.o. 2 - NPO VHCN I – Henčov“**

Odbor strategií a architektury, oddělení útvar městského architekta, obdržel žádost o vyjádření k záměru „Speednet, s.r.o. 2 - NPO VHCN I – Henčov“. Předmětem záměru je dle předložené žádosti výstavba nového podzemního komunikačního vedení optické sítě spol. Speednet s.r.o. na území obce Jihlava – lokalita Henčov. V lokalitě Henčov budou vybudovány nové páteřní optické trasy včetně nadzemních rozvaděčů. Z páteřních tras budou provedeny přípojky k jednotlivým domům. Pro pokládku nových optických kabelů bude proveden výkop kabelové rýhy v celkové délce 2062 m. Do výkopů budou položeny nové optické kabely v ochranných HDPE trubkách a trubičkách.

Útvar městského architekta se sděluje, že na řešené území je zaregistrovaná územní studie „Územní studie ÚS07 Jihlava - Henčov“, dostupná na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (<https://pupo.kr-vysocina.cz>). S předloženým záměrem lze **souhlasit za podmínky** respektování předmětné územní studie.



zástupce vedoucího útvaru městského architekta  
odbor strategií a architektury

ZLINPROJEKT a.s.  
Pod Štenberkem 306,  
763 02 Zlín

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/OTS/94940/2024-RoE Ing.

3. 5. 2024

jihlvp24v00xuk

**Vyjádření ke stavbě „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCN I – Henčov – Podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací“ – pro územní rozhodnutí**

Odbor technických služeb, magistrátu města Jihlavy obdržel dne 23. 4. 2024 žádost o vyjádření ke stavbě „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCN I – Henčov – Podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací“ pod č. j. MMJ/OTS/94940/2024

Předloženým záměrem je zavedení vysokorychlostního internetu do obcí, ve kterých není dostatečně kvalitní připojení. Výše uvedená stavba řeší výstavbu nového podzemního komunikačního vedení optické sítě. V Lokalitě Henčov budou vybudovány nové páteřní optické sítě včetně nadzemních rozvaděčů. Současně budou provedeny přípojky k jednotlivým domům. Nové optické kabely budou provedeny v rýze výkopu v celkové délce 2 062 m. Hloubka výkopu je 0,5 m a v pozemku s travnatým povrchem 0,7 m, mimo obec 1,0 m. Pod cestami budou kabely uloženy do hloubky 1,2 m do PE chráničky.

Navrženým záměrem dojde ke střetu s vodohospodářskou infrastrukturou ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky křížení uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy [https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id\\_org=5967&id\\_dokumenty=560848](https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848)
2. Vodohospodářská infrastruktura bude před zahájením vytyčena na náklady investora.
3. V místech křížení s vodohospodářskou infrastrukturou požadujeme ruční výkop, vzhledem k předpokládané hloubce umístění pod komunikací, a to z důvodu, aby nebyla ohrožena funkčnost a plynulost provozu.
4. Ruční výkop je vyžadován i v místech zásahu o ochranného pásma vodohospodářské infrastruktury. To je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovené od průměru 500 mm na 1,5 m u větších průměrů na 2,5 m. Ochranná pásma jsou vyžadována z důvodu umožnění výkopu pro případ řešení havárie na vodohospodářské infrastruktuře.
5. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o.
6. Požadujeme, aby trasa na pozemku 49/2 k.ú. Henčov byla předělána, trasa je navržena přímo nad dešťovou kanalizací PP 600. **Požadujeme dodržet ochranné pásmo**, dle výše uvedeného zákona.  
**Upravenou trasu požadujeme vidět před vydáním územního rozhodnutí.**
7. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o.
8. Za správu podzemí: V lokalitě se nevyskytuje žádný skrytý podzemní prostor a ani se nepředpokládá výskyt pozůstatků hornické těžby polymetalických rud. Pokud bude dodržena hloubka dle technické zprávy, nemá oddělení správy podzemí dalších připomínek k realizaci.

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, fax: 567 310 044, IDDS: jw5bxb4  
e-mail: technicke.sluzby@jihlava-city.cz | [www.jihlava.cz](http://www.jihlava.cz)

Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko **neplatné**.

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.**

**Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.**

S pozdravem





**Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.**  
Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava

www.sml-jihlava.cz

Magistrát města Jihlavy  
Odbor životního prostředí  
Státní správa lesů  
U Mincovny 83/8  
586 01 Jihlava

Vaše zn. : e-mail

Naše zn. : 24/7/2025

Jihlava, 30.7.2025


**V ě c : Vyjádření OLH k dočasnému odnětí části lesního pozemku dle zákona č.289/1995 Sb. o lesích a k záměru stavby „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCH I - Henčov“.**

Odborný lesní hospodář společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. souhlasí s dočasným odnětím části lesního pozemku v k.ú. Henčov, p.č. 169/1 z PUPFL na období od 1.9.2025 do 14.11.2025, pro záměr stavby „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCH I - Henčov“.

Odborný lesní hospodář uděluje dále **souhlas se stavbou „Speednet, s.r.o. 2 – NPO VHCH I - Henčov“**. Podle předložených podkladů bude stavbou kromě dalších pozemků dotčen lesní pozemek p.č. 169/1 v k.ú. Henčov, který je ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy a v pachtu společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Souhlas je podmíněn dodržением následujících podmínek:

1. Stavební úprava bude realizována podle předložené projektové dokumentace, zakázka č. ZP-9204/24, zpracované společností ZLINPROJEKT a.s.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození přilehlých lesních porostů a pozemků a budou dodržena všechna ustanovení zákona č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/.
3. Výkopový nebo jiný materiál nebude ukládán do sousedních porostů se stromy nebo založenými kulturami, ani na přechodnou dobu.
4. Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu a u překopů komunikací bude provedeno zhutnění, aby stavbou dotčené součásti lesní dopravní sítě mohly být nadále používány pro provoz lesnické techniky.
5. O zahájení prací bude informován zástupce společnosti Správa městských lesů Jihlava v této lokalitě - lesní hospodář, po ukončení stavby bude provedena fyzická předávka pracoviště rovněž za účasti uvedeného zástupce společnosti.



Rozdělovník :

- Majetkový odbor MMJ
- GT Services s.r.o., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9- Čakovice
- ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky



Telefon: 565 597 901 e-mail: [info@sml-jihlava.cz](mailto:info@sml-jihlava.cz) IČ: 607 32 105 DIČ: CZ 607 32 105 Bankovní spojení: KB číslo účtu: 232 36 681/0100 :  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 17528

Společnost je držitelem „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ pod č. 625 – podle CFCS 1002:2001 a 1006:2000 a má právo používat logo PEFC.  
Veškerá dodávaná dřevní hmota a vlastní dřevěné výrobky společnosti jsou z certifikovaných lesů. Společnost je držitelem certifikátů.